Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208339			Режим (схема):						Тхв, гр.С= 0.35	
Подающ.тр.(М1):	№ 508465	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25683Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 500377	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25683Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 517239	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4053	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	117.36	107.83	9.53	78.41	47.45	30.96	0.69	0.49	33.01	-	33.01	33.93	-	33.93	-	78.11	-	-	-	4.09
24.12.24	24.00	-	112.09	101.67	10.42	76.09	45.32	30.77	0.69	0.49	32.64	-	32.64	33.49	-	33.49	-	75.93	-	-	-	3.92
25.12.24	24.00	-	113.04	103.75	9.29	76.67	45.92	30.75	0.69	0.49	31.90	-	31.90	32.78	-	32.78	-	76.46	-	-	-	3.90
26.12.24	24.00	-	116.65	105.97	10.68	77.33	46.78	30.55	0.69	0.49	33.72	-	33.72	34.64	-	34.64	-	77.12	-	-	-	4.07
27.12.24	24.00	-	113.88	103.37	10.51	76.43	46.07	30.36	0.69	0.49	32.99	-	32.99	33.85	-	33.85	-	76.20	-	-	-	3.94
28.12.24	24.00	-	108.54	97.74	10.80	76.90	45.24	31.66	0.69	0.49	32.06	-	32.06	32.89	-	32.89	-	76.62	-	-	-	3.93
29.12.24	24.00	-	89.44	76.42	13.02	76.66	41.42	35.24	0.69	0.49	29.68	-	29.68	30.45	-	30.45	-	76.35	-	-	-	3.69
30.12.24	24.00	-	92.29	76.94	15.35	77.15	41.62	35.53	0.69	0.49	32.12	-	32.12	32.98	-	32.98	-	76.89	-	-	-	3.92
31.12.24	24.00	-	88.75	74.39	14.36	78.19	40.91	37.28	0.69	0.49	30.62	-	30.62	31.44	-	31.44	-	77.93	-	-	-	3.90
01.01.25	24.00	-	87.41	77.46	9.95	80.20	41.93	38.27	0.69	0.49	26.94	-	26.94	27.70	-	27.70	-	79.92	-	-	-	3.77
02.01.25	24.00	-	85.84	76.00	9.84	81.24	42.08	39.16	0.69	0.49	26.51	-	26.51	27.29	-	27.29	-	80.94	-	-	-	3.78
03.01.25	24.00	-	85.10	76.01	9.09	80.89	41.61	39.28	0.69	0.49	25.88	-	25.88	26.64	-	26.64	-	80.51	-	-	-	3.72
04.01.25	24.00	-	87.25	73.63	13.62	81.21	40.87	40.34	0.69	0.49	29.87	-	29.87	30.73	-	30.73	-	80.92	-	-	-	4.08
05.01.25	24.00	-	85.46	74.05	11.41	83.18	41.30	41.88	0.69	0.49	27.78	-	27.78	28.60	-	28.60	-	82.82	-	-	-	4.05
06.01.25	24.00	-	85.28	74.53	10.75	85.17	41.66	43.51	0.69	0.49	27.19	-	27.19	28.06	-	28.06	-	84.77	-	-	-	4.16
07.01.25	24.00	-	86.51	75.64	10.87	84.38	42.37	42.01	0.69	0.49	27.60	-	27.60	28.42	-	28.42	-	83.96	-	-	-	4.10
08.01.25	24.00	-	88.51	77.04	11.47	83.56	43.26	40.30	0.69	0.49	28.33	-	28.33	29.20	-	29.20	-	83.16	-	-	-	4.07
09.01.25	24.00	-	87.82	77.75	10.07	81.25	42.62	38.63	0.69	0.49	27.15	-	27.15	27.94	-	27.94	-	80.86	-	-	-	3.82
10.01.25	24.00	-	87.47	76.41	11.06	80.05	41.94	38.11	0.69	0.49	27.78	-	27.78	28.54	-	28.54	-	79.69	-	-	-	3.80
11.01.25	24.00	-	98.20	87.76	10.44	80.05	44.11	35.94	0.69	0.49	29.56	-	29.56	30.40	-	30.40	-	79.71	-	-	-	3.99
12.01.25	24.00	-	108.17	95.56	12.61	80.45	45.54	34.91	0.69	0.49	33.35	-	33.35	34.31	-	34.31	-	80.17	-	-	-	4.35
13.01.25	24.00	-	105.05	94.66	10.39	80.53	44.64	35.89	0.69	0.49	30.93	-	30.93	31.84	-	31.84	-	80.24	-	-	-	4.24
14.01.25	24.00	-	108.93	98.75	10.18	79.94	45.74	34.20	0.69	0.49	31.43	-	31.43	32.33	-	32.33	-	79.58	-	-	-	4.19
15.01.25	24.00	-	107.57	98.40	9.17	78.93	45.72	33.21	0.69	0.49	30.25	-	30.25	31.09	-	31.09	-	78.64	-	-	-	4.00
16.01.25	24.00	-	110.21	98.87	11.34	78.30	45.61	32.69	0.69	0.49	32.35	-	32.35	33.24	-	33.24	-	77.96	-	-	-	4.12
17.01.25	24.00	-	108.72	98.68	10.04	76.48	45.10	31.38	0.69	0.49	30.98	-	30.98	31.82	-	31.82	-	76.21	-	-	-	3.87
18.01.25	24.00	-	109.51	97.66	11.85	75.91	44.67	31.24	0.69	0.49	32.63	-	32.63	33.46	-	33.46	-	75.65	-	-	-	3.95
19.01.25	24.00	-	108.60	95.60	13.00	75.99	43.96	32.03	0.69	0.49	33.38	-	33.38	34.24	-	34.24	-	75.75	-	-	-	4.05
20.01.25	24.00	-	106.25	95.86	10.39	76.81	44.21	32.60	0.69	0.49	30.65	-	30.65	31.49	-	31.49	-	76.55	-	-	-	3.93
21.01.25	24.00	-	103.85	93.56	10.29	78.94	43.89	35.05	0.69	0.49	30.12	-	30.12	30.98	-	30.98	-	78.67	-	-	-	4.09
22.01.25	24.00	-	105.86	95.02	10.84	79.06	44.12	34.94	0.69	0.49	30.91	-	30.91	31.79	-	31.79	-	78.68	-	-	-	4.18
Среднее	24.00	-	99.99	88.93	11.05	79.24	43.80	35.44	0.69	0.49	30.33	-	30.33	31.18	-	31.18	-	78.93	-	-	0.00	3.99
Итого	744.00	-	3099.61	2756.98	342.63	-	-	-	-	-	940.31	-	940.31	966.56	-	966.56	-	-	-	-	-	123.67

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	124424.430	112491.680	36018.500		36894.050		-	2619.271	29029.000
	22.01.25							-	-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.12	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			123.55	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			349.62	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.