

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А** Договор: **34973.046.6** Телефон: _____ Узел учета: _____ Отопление
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП2** Стронт адрес: _____ Код УТЭ: _____ 112502
 Осложник: **ТЭЦ ООО "Обуховознегеро"** Телефон: _____
 Установка: **ТЭЦ ООО "Обуховознегеро"** Схема подключения: **2-х трубная схема** График: **150/70**

Установленные приборы: **СГП941.10 № 36388** Часовые и суточные архивы в файлах: _____
 Вычислитель: _____
 Подходящий трубопровод (M1) _____
 Обратный трубопровод (M2) _____
 Подходящий ГВС (M3) _____
 Циркуляционный ГВС (M4) _____
 Подлинный трубопровод (V1) _____
 Расчетный алгоритм: _____
 зима: _____ лето: _____
 Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) Qвнт= _____ QГвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **0.864** QГвс.гв= _____ QГвс.ср= _____
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: _____ QГвс.гв.ср= _____
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: _____ QГвс.ср= _____ QГвс.м= _____
 Qот= _____ Qвнт= _____ QГвс= _____
 Qот.гв= _____ QГвс.гв.ср= _____
 Qот.гв.ср= _____ QГвс.ср= _____
 Qот.гв.м= _____ QГвс.м= _____

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)																
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотнит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.12.2024	24.00*		117.71	110.51	7.20	81.23	52.98	28.25															3.71
24.12.2024	24.00*		115.24	108.07	7.17	78.60	51.27	27.33															3.52
25.12.2024	24.00*		117.36	110.18	7.18	79.28	51.83	27.45															3.60
26.12.2024	24.00*		119.89	112.68	7.21	79.85	52.66	27.19															3.65
27.12.2024	24.00*		117.80	110.61	7.19	78.98	52.22	26.76															3.53
28.12.2024	24.00*		116.71	109.49	7.22	79.54	52.28	27.26															3.57
29.12.2024	24.00*		117.28	110.07	7.21	79.45	52.47	26.98															3.55
30.12.2024	24.00*		120.46	113.28	7.18	79.74	53.06	26.68															3.60
31.12.2024	24.00*		116.45	109.32	7.13	80.98	53.00	27.98															3.64
01.01.2025	24.00*		116.71	109.41	7.30	83.06	53.74	29.32															3.82
02.01.2025	24.00*		115.31	108.04	7.27	84.40	54.38	30.02															3.86
03.01.2025	24.00*		114.83	107.56	7.27	84.09	53.88	30.21															3.87
04.01.2025	24.00*		113.10	105.90	7.20	84.33	53.24	31.09															3.91
05.01.2025	24.00*		112.82	105.63	7.19	86.47	53.91	32.56															4.07
06.01.2025	24.00*		113.25	106.00	7.25	88.72	54.38	34.34															4.29
07.01.2025	24.00*		114.46	107.22	7.24	87.88	54.41	33.47															4.23
08.01.2025	24.00*		117.71	110.42	7.29	86.86	55.13	31.73															4.15
09.01.2025	24.00*		118.22	110.93	7.29	84.42	54.26	30.16															3.97
10.01.2025	24.00*		116.64	109.36	7.28	83.02	53.46	29.56															3.84
11.01.2025	24.00*		116.99	109.72	7.27	83.04	53.77	29.27															3.82
12.01.2025	24.00*		114.80	107.58	7.22	83.36	53.43	29.93															3.83
13.01.2025	24.00*		112.41	105.24	7.17	83.58	52.57	31.01															3.87
14.01.2025	24.00*		117.31	110.08	7.23	82.94	53.25	29.69															3.87
15.01.2025	24.00*		116.75	109.55	7.20	81.92	53.09	28.83															3.75
16.01.2025	24.00*		118.16	110.94	7.22	81.34	53.10	28.24															3.73
17.01.2025	24.00*		117.87	110.65	7.22	79.37	52.43	26.94															3.56
18.01.2025	24.00*		117.51	110.27	7.24	78.84	52.27	26.57															3.51
19.01.2025	24.00*		115.49	108.28	7.21	78.85	51.74	27.11															3.51
20.01.2025	24.00*		114.92	107.69	7.23	79.71	52.08	27.63															3.56
21.01.2025	24.00*		111.86	104.66	7.20	82.13	52.04	30.09															3.75
22.01.2025	24.00*		113.48	106.24	7.24	82.27	51.88	30.39															3.63
Среднее	24.00		116.11	108.89	7.22	82.20	53.04	29.16															3.77
Итого	744.00		3599.50	3375.58	223.92																		116.97

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	32790.1	30910.80					1002.57	12061.50	
23.01.2025	36506.7	34396.20					1123.37	12829.50	

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **0.35 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **116.97 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: **116.97 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл. **м.куб.**

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.01.2025
 Представитель теплоснабжающей организации