Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №207933				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.35	
Подающ.тр.(М1):	№ 133156	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17437Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 400192	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17437Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	105.05	101.80	3.25	80.68	52.49	28.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.14
24.12.24	24.00	-	102.23	100.47	1.76	78.53	51.00	27.53	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.91
25.12.24	24.00	-	103.45	102.92	0.53	78.96	51.66	27.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.86
26.12.24	24.00	-	105.85	104.59	1.26	79.63	52.58	27.05	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94
27.12.24	24.00	-	103.28	103.10	0.18	78.74	51.79	26.95	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.80
28.12.24	24.00	-	102.48	102.14	0.34	79.38	51.84	27.54	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85
29.12.24	24.00	-	103.06	102.89	0.17	79.14	51.78	27.36	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83
30.12.24	24.00	-	103.64	103.64	0.00	79.71	52.26	27.45	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85
31.12.24	24.00	-	101.60	101.08	0.52	80.98	52.20	28.78	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.96
01.01.25	24.00	-	103.00	102.48	0.52	83.04	53.26	29.78	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.10
02.01.25	24.00	-	102.09	100.54	1.55	84.14	53.54	30.60	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.21
03.01.25	24.00	-	101.60	100.57	1.03	83.77	53.15	30.62	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.17
04.01.25	24.00	-	99.85	99.34	0.51	84.34	52.74	31.60	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.19
05.01.25	24.00	-	99.87	98.67	1.20	86.55	53.45	33.10	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38
06.01.25	24.00	-	100.18	99.16	1.02	88.58	54.15	34.43	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.51
07.01.25	24.00	-	101.74	100.55	1.19	87.52	54.41	33.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.44
08.01.25	24.00	-	103.47	103.47	0.00	86.50	55.00	31.50	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.26
09.01.25	24.00	-	103.64	103.46	0.18	84.07	53.97	30.10	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.13
10.01.25	24.00	-	102.95	102.24	0.71	82.87	53.27	29.60	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.09
11.01.25	24.00	-	103.13	102.43	0.70	82.70	53.33	29.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.07
12.01.25	24.00	-	100.93	100.03	0.90	83.18	52.73	30.45	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.13
13.01.25	24.00	-	99.95	98.24	1.71	83.41	52.13	31.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.22
14.01.25	24.00	-	103.64	102.22	1.42	82.48	52.98	29.50	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.14
15.01.25	24.00	-	102.86	101.97	0.89	81.41	52.63	28.78	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.01
16.01.25	24.00	-	104.18	103.46	0.72	80.68	52.61	28.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.97
17.01.25	24.00	-	103.53	103.53	0.00	78.93	51.74	27.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.82
18.01.25	24.00	-	103.09	102.92	0.17	78.33	51.45	26.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.78
19.01.25	24.00	-	101.81	100.96	0.85	78.62	51.13	27.49	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85
20.01.25	24.00	-	101.80	99.90	1.90	79.61	51.35	28.26	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.98
21.01.25	24.00	-	99.82	96.75	3.07	81.96	51.35	30.61	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.22
22.01.25	24.00	-	101.41	98.49	2.92	81.90	51.63	30.27	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.23
Среднее	24.00	-	102.43	101.42	1.01	81.95	52.57	29.38	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.06
Итого	744.00	-	3175.18	3144.01	31.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.35 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 95.00 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.