Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 229-7 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 229-7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №204729 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 28.08.2024 0:00:00 | Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	131.47	117.36	14.11	80.25	49.07	31.18	0.36	0.49	11.52	-	11.52	11.83	-	11.83	-	78.63	-	-	-	4.79
24.12.24	24.00	-	127.86	115.24	12.62	78.16	47.53	30.63	0.37	0.50	10.25	-	10.25	10.51	-	10.51	-	77.10	-	-	-	4.51
25.12.24	0.00																					
26.12.24	0.00																					
27.12.24	0.00																					
28.12.24	0.00																					
29.12.24	0.00																					
30.12.24	0.00																					
31.12.24	0.00																					
01.01.25	0.00																					
02.01.25	0.00																					
03.01.25	0.00																					
04.01.25	0.00																					
05.01.25	0.00																					
06.01.25	0.00																					
07.01.25	0.00																					
08.01.25	0.00																					
09.01.25	0.00																					
10.01.25	0.00																					
11.01.25	0.00																					
12.01.25	0.00																					
13.01.25	0.00																					
14.01.25	0.00																					
15.01.25	0.00																					
16.01.25	0.00																					
17.01.25	0.00																					
18.01.25	0.00																					
19.01.25	0.00																					
20.01.25	0.00																					
21.01.25	0.00																					
22.01.25	0.00																					
Среднее	1.55	-	129.67	116.30	13.37	81.34	49.34	32.00	0.78	0.50	10.89	-	10.89	11.17	-	11.17	-	77.87	-	-	0.00	4.65
Итого	48.00	-	259.33	232.60	26.73	-	-	-	-	-	21.77	-	21.77	22.34	-	22.34	-	-	-	-	-	9.30

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	113182.690	99020.060	13733.380		14037.240		-	958.329	27329.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**696**	час	134.85	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**696**	час	331.47	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:		°C		Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			144.15	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			353.81	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.