Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №206423 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 2.50

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	105.92	96.23	9.69	76.85	50.87	25.98	0.69	0.49	8.57	-	8.57	8.80	-	8.80	-	76.09	-	-	-	3.25
24.12.24	24.00	-	104.16	95.31	8.85	75.49	49.87	25.62	0.69	0.49	7.68	-	7.68	7.89	-	7.89	-	74.99	-	-	-	3.11
25.12.24	24.00	-	104.16	95.90	8.26	75.48	50.06	25.42	0.69	0.49	7.10	-	7.10	7.29	-	7.29	-	74.71	-	-	-	3.06
26.12.24	24.00	-	107.44	98.13	9.31	75.94	50.84	25.10	0.69	0.49	8.14	-	8.14	8.32	-	8.32	-	75.34	-	-	-	3.17
27.12.24	24.00	-	105.72	96.92	8.80	75.43	50.46	24.97	0.69	0.49	7.67	-	7.67	7.87	-	7.87	-	74.78	-	-	-	3.09
28.12.24	24.00	-	105.69	96.11	9.58	75.36	50.22	25.14	0.69	0.49	8.40	-	8.40	8.59	-	8.59	-	74.60	-	-	-	3.14
29.12.24	24.00	-	106.06	96.53	9.53	74.99	50.26	24.73	0.69	0.49	8.32	-	8.32	8.52	-	8.52	-	74.21	-	-	-	3.11
30.12.24	24.00	-	110.12	97.32	12.80	75.08	50.25	24.83	0.69	0.49	11.48	-	11.48	11.76	-	11.76	-	74.29	-	-	-	3.38
31.12.24	24.00	-	106.78	94.77	12.01	76.14	49.63	26.51	0.69	0.49	10.72	-	10.72	10.98	-	10.98	-	76.11	-	-	-	3.43
01.01.25	24.00	-	105.15	97.21	7.94	79.00	51.54	27.46	0.69	0.49	6.60	-	6.60	6.77	-	6.77	-	78.07	-	-	-	3.30
02.01.25	24.00	-	105.54	96.34	9.20	80.32	52.04	28.28	0.69	0.49	7.84	-	7.84	8.06	-	8.06	-	79.57	-	-	-	3.47
03.01.25	24.00	-	104.30	95.80	8.50	80.30	52.04	28.26	0.69	0.49	7.15	-	7.15	7.35	-	7.35	-	79.30	-	-	-	3.39
04.01.25	24.00	-	103.48	94.58	8.90	81.37	51.97	29.40	0.69	0.49	7.56	-	7.56	7.78	-	7.78	-	80.89	-	-	-	3.51
05.01.25	24.00	-	104.90	95.30	9.60	84.34	53.32	31.02	0.69	0.49	8.28	-	8.28	8.53	-	8.53	-	83.68	-	-	-	3.77
06.01.25	24.00	-	104.33	95.18	9.15	85.46	53.71	31.75	0.69	0.49	7.59	-	7.59	7.85	-	7.85	-	84.75	-	-	-	3.81
07.01.25	24.00	-	105.18	95.90	9.28	85.85	54.24	31.61	0.69	0.49	7.57	-	7.57	7.79	-	7.79	-	84.86	-	-	-	3.83
08.01.25	24.00	-	106.43	96.97	9.46	84.66	54.60	30.06	0.69	0.49	7.75	-	7.75	7.98	-	7.98	-	83.06	-	-	-	3.72
09.01.25	24.00	-	105.80	96.74	9.06	82.67	53.73	28.94	0.69	0.49	7.44	-	7.44	7.68	-	7.68	-	81.73	-	-	-	3.56
10.01.25	24.00	-	105.07	96.42	8.65	80.94	52.64	28.30	0.69	0.49	7.15	-	7.15	7.35	-	7.35	-	80.01	-	-	-	3.43
11.01.25	24.00	-	106.38	96.68	9.70	81.09	52.87	28.22	0.69	0.49	8.31	-	8.31	8.56	-	8.56	-	80.26	-	-	-	3.52
12.01.25	24.00	-	105.23	95.01	10.22	80.49	52.07	28.42	0.69	0.49	8.79	-	8.79	9.03	-	9.03	-	79.63	-	-	-	3.53
13.01.25	24.00	-	103.05	93.92	9.13	80.91	51.65	29.26	0.69	0.49	7.72	-	7.72	7.96	-	7.96	-	80.45	-	-	-	3.49
14.01.25	24.00	-	104.50	96.00	8.50	80.13	52.06	28.07	0.69	0.49	7.05	-	7.05	7.23	-	7.23	-	79.02	-	-	-	3.38
15.01.25	24.00	-	104.19	95.42	8.77	78.03	51.20	26.83	0.69	0.49	7.41	-	7.41	7.62	-	7.62	-	77.13	-	-	-	3.25
16.01.25	24.00	-	105.12	95.74	9.38	77.12	50.71	26.41	0.69	0.49	7.92	-	7.92	8.12	-	8.12	-	76.06	-	-	-	3.26
17.01.25	24.00	-	105.04	95.02	10.02	75.40	49.92	25.48	0.69	0.49	8.62	-	8.62	8.84	-	8.84	-	74.89	-	-	-	3.18
18.01.25	24.00	-	104.89	94.52	10.37	74.21	49.24	24.97	0.69	0.49	9.19	-	9.19	9.40	-	9.40	-	73.01	-	-	-	3.13
19.01.25	24.00	-	104.19	93.99	10.20	74.91	49.23	25.68	0.69	0.49	8.92	-	8.92	9.14	-	9.14	-	74.13	-	-	-	3.18
20.01.25	24.00	-	102.62	93.64	8.98	76.82	50.03	26.79	0.69	0.49	7.67	-	7.67	7.86	-	7.86	-	76.59	-	-	-	3.20
21.01.25	24.00	-	101.52	91.22	10.30	78.99	50.31	28.68	0.69	0.49	8.31	-	8.31	8.55	-	8.55	-	78.56	-	-	-	3.43
22.01.25	24.00	-	103.92	91.83	12.09	80.88	51.35	29.53	0.69	0.49	9.25	-	9.25	9.51	-	9.51	-	80.23	-	-	-	3.70
Среднее	24.00	-	105.06	95.50	9.56	78.86	51.38	27.47	0.69	0.49	8.13	-	8.13	8.35	-	8.35	-	78.10	-	-	0.00	3.38
Итого	744.00	-	3256.88	2960.65	296.23	-	-	-	-	-	252.17	-	252.17	258.98	-	258.98	-	-	-	-	-	104.77

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 2.50 °C 0.63 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 104.14 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 258.98 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.