

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 100, лит. П**  
 Адрес: **Седова ул, д. 100, лит. П ИТП**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33028.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 106229**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>26.07.2025</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7-04 № 208201</b>	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,184</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = <b>0,042</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>55,2</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>16,8</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24,00	*	64,53	56,97	7,56	80,19	45,83	34,36	6,80	4,90	7,65	7,65	7,90	7,90				7,90					2,56
24.12.2024	24,00	*	62,55	55,60	6,95	77,92	44,55	33,37	6,80	4,90	6,96	6,96	7,18	7,18				7,18					2,40
25.12.2024	24,00	*	63,74	56,86	6,88	78,47	44,87	33,60	6,80	4,90	7,00	7,00	7,20	7,20				7,20					2,45
26.12.2024	24,00	*	65,19	58,45	6,74	79,08	45,61	33,47	6,80	4,90	6,88	6,88	7,07	7,07				7,07					2,49
27.12.2024	24,00	*	64,53	56,96	7,57	78,19	45,00	33,19	6,80	4,90	7,72	7,72	7,94	7,94				7,94					2,48
28.12.2024	24,00	*	64,83	56,43	8,40	78,78	44,92	33,86	6,80	4,90	8,59	8,59	8,80	8,80				8,80					2,58
29.12.2024	24,00	*	64,21	56,85	7,36	78,62	45,04	33,58	6,80	4,90	7,49	7,49	7,72	7,72				7,72					2,49
30.12.2024	24,00	*	65,63	58,08	7,55	79,02	44,98	34,04	6,80	4,90	7,72	7,72	7,93	7,93				7,93					2,58
31.12.2024	24,00	*	66,70	55,73	10,97	80,25	44,03	36,22	6,80	4,90	11,16	11,16	11,49	11,49				11,49					2,90
01.01.2025	24,00	*	63,05	57,05	6,00	82,28	45,47	36,81	6,80	4,90	6,11	6,11	6,29	6,29				6,29					2,59
02.01.2025	24,00	*	63,15	56,14	7,01	83,43	45,90	37,53	6,80	4,90	7,21	7,21	7,42	7,42				7,42					2,69
03.01.2025	24,00	*	61,75	56,01	5,74	83,11	45,76	37,35	6,80	4,90	5,89	5,89	6,10	6,10				6,10					2,57
04.01.2025	24,00	*	61,01	55,03	5,98	83,49	45,62	37,87	6,80	4,90	6,08	6,08	6,28	6,28				6,28					2,59
05.01.2025	24,00	*	62,39	54,89	7,50	85,59	45,75	39,84	6,80	4,90	7,65	7,65	7,90	7,90				7,90					2,83
06.01.2025	24,00	*	63,02	55,08	7,94	87,70	46,36	41,34	6,80	4,90	8,11	8,11	8,40	8,40				8,40					2,98
07.01.2025	24,00	*	62,38	55,84	6,54	86,79	46,79	40,00	6,80	4,90	6,64	6,64	6,84	6,84				6,84					2,80
08.01.2025	24,00	*	65,18	57,03	8,15	85,85	47,71	38,14	6,80	4,90	8,22	8,22	8,48	8,48				8,48					2,88
09.01.2025	24,00	*	63,93	57,46	6,47	83,43	47,01	36,42	6,80	4,90	6,51	6,51	6,70	6,70				6,70					2,63
10.01.2025	24,00	*	63,46	56,72	6,74	82,18	46,38	35,80	6,80	4,90	6,82	6,82	7,02	7,02				7,02					2,58
11.01.2025	24,00	*	64,07	56,88	7,19	82,11	46,45	35,66	6,80	4,90	7,30	7,30	7,49	7,49				7,49					2,62
12.01.2025	24,00	*	64,09	55,51	8,58	82,47	45,85	36,62	6,80	4,90	8,71	8,71	8,95	8,95				8,95					2,74
13.01.2025	24,00	*	61,50	54,64	6,86	82,63	44,92	37,71	6,80	4,90	6,96	6,96	7,18	7,18				7,18					2,63
14.01.2025	24,00	*	64,55	57,05	7,50	81,88	45,28	36,60	6,80	4,90	7,67	7,67	7,93	7,93				7,93					2,70
15.01.2025	24,00	*	64,52	56,65	7,87	80,89	45,62	35,27	6,80	4,90	8,06	8,06	8,28	8,28				8,28					2,64
16.01.2025	24,00	*	64,96	57,39	7,57	80,15	45,10	35,05	6,80	4,90	7,80	7,80	8,02	8,02				8,02					2,62
17.01.2025	24,00	*	64,50	57,13	7,37	78,34	44,65	33,69	6,80	4,90	7,52	7,52	7,74	7,74				7,74					2,50
18.01.2025	24,00	*	64,40	56,84	7,56	77,84	44,18	33,66	6,80	4,90	7,69	7,69	7,90	7,90				7,90					2,50
19.01.2025	24,00	*	64,27	55,62	8,65	77,97	43,51	34,46	6,80	4,90	8,80	8,80	9,02	9,02				9,02					2,59
20.01.2025	24,00	*	63,08	55,57	7,51	78,86	44,02	34,84	6,80	4,90	7,60	7,60	7,80	7,80				7,80					2,53
21.01.2025	24,00	*	61,09	54,09	7,00	81,16	44,05	37,11	6,80	4,90	6,92	6,92	7,12	7,12				7,12					2,58
22.01.2025	24,00	*	63,35	54,73	8,62	81,20	44,16	37,04	6,80	4,90	8,57	8,57	8,81	8,81				8,81					2,73
<b>Среднее</b>	24,00		63,73	56,30	7,43	81,29	45,33	35,95	6,80	4,90	7,55	7,55	7,77	7,77				7,77					2,63
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>1975,61</b>	<b>1745,28</b>	<b>230,33</b>						<b>234,01</b>		<b>234,01</b>	<b>240,90</b>				<b>240,90</b>					<b>81,45</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	80592,1	72116,40	7871,64		8070,86			2667,90	27069,00
23.01.2025	82632,3	73918,30	8113,81		8320,15			2771,54	27837,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **81,37** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **240,9** м.куб.

0 час  
 0,08 Гкал  
 Ответственный оператор ЭДО ООО Энергия (от Абонента)  
 Идентификатор: a777b073-d28d-40fa-b6a2-81a4c26705a6

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.01.25 14:33 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

**28.01.25 10:30 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации