

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 132, лит. Ц**
 Адрес: **Седова ул, д. 132, лит. Ц**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38017.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132587**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208344	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,184	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 55,2	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 15,6 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24,00	*	65,48	57,38	8,10	80,34	44,23	36,11	6,80	4,90	8,40		8,40	8,63		8,63		79,32				2,72
24.12.2024	24,00	*	63,17	55,59	7,58	78,11	42,77	35,34	6,80	4,90	7,76		7,76	7,98		7,98		77,67				2,56
25.12.2024	24,00	*	65,87	57,11	8,76	78,66	43,38	35,28	6,80	4,90	9,03		9,03	9,26		9,26		78,12				2,70
26.12.2024	24,00	*	67,29	58,91	8,38	79,30	44,35	34,95	6,80	4,90	8,72		8,72	8,93		8,93		77,85				2,73
27.12.2024	24,00	*	65,61	57,55	8,06	78,39	43,82	34,57	6,80	4,90	8,33		8,33	8,56		8,56		78,80				2,62
28.12.2024	24,00	*	65,89	56,86	9,03	78,98	43,49	35,49	6,80	4,90	9,30		9,30	9,55		9,55		78,36				2,73
29.12.2024	24,00	*	66,01	57,43	8,58	78,79	43,56	35,23	6,80	4,90	8,93		8,93	9,14		9,14		78,01				2,70
30.12.2024	24,00	*	67,98	58,86	9,12	79,25	43,85	35,40	6,80	4,90	9,42		9,42	9,67		9,67		78,61				2,81
31.12.2024	24,00	*	68,19	56,13	12,06	80,48	43,11	37,37	6,80	4,90	12,28		12,28	12,64		12,64		80,11				3,07
01.01.2025	24,00	*	63,99	57,47	6,52	82,51	44,42	38,09	6,80	4,90	6,74		6,74	6,94		6,94		81,73				2,73
02.01.2025	24,00	*	63,61	56,54	7,07	83,66	44,73	38,93	6,80	4,90	7,35		7,35	7,58		7,58		82,92				2,79
03.01.2025	24,00	*	64,13	56,16	7,97	83,30	44,32	38,98	6,80	4,90	8,26		8,26	8,51		8,51		82,39				2,86
04.01.2025	24,00	*	63,45	55,20	8,25	83,72	44,03	39,69	6,80	4,90	8,52		8,52	8,78		8,78		83,08				2,88
05.01.2025	24,00	*	64,52	55,01	9,51	85,84	44,40	41,44	6,80	4,90	9,82		9,82	10,11		10,11		85,12				3,10
06.01.2025	24,00	*	63,19	55,30	7,89	87,94	44,79	43,15	6,80	4,90	8,22		8,22	8,46		8,46		86,94				3,08
07.01.2025	24,00	*	63,93	56,17	7,76	87,00	45,15	41,85	6,80	4,90	8,02		8,02	8,29		8,29		85,88				3,03
08.01.2025	24,00	*	64,90	57,86	7,04	86,05	46,32	39,73	6,80	4,90	7,30		7,30	7,53		7,53		84,99				2,91
09.01.2025	24,00	*	65,27	58,09	7,18	83,63	45,66	37,97	6,80	4,90	7,57		7,57	7,79		7,79		82,59				2,81
10.01.2025	24,00	*	63,69	57,26	6,43	82,37	44,59	37,78	6,80	4,90	6,74		6,74	6,94		6,94		81,40				2,69
11.01.2025	24,00	*	64,07	57,54	6,53	82,27	44,50	37,77	6,80	4,90	6,84		6,84	7,03		7,03		81,11				2,71
12.01.2025	24,00	*	64,41	55,77	8,64	82,67	43,81	38,86	6,80	4,90	8,92		8,92	9,18		9,18		81,99				2,88
13.01.2025	24,00	*	61,81	54,69	7,12	82,88	43,03	39,85	6,80	4,90	7,41		7,41	7,64		7,64		82,05				2,77
14.01.2025	24,00	*	64,59	57,62	6,97	82,13	43,89	38,24	6,80	4,90	7,34		7,34	7,55		7,55		80,91				2,78
15.01.2025	24,00	*	63,86	57,21	6,65	81,15	44,19	36,96	6,80	4,90	6,99		6,99	7,19		7,19		80,23				2,65
16.01.2025	24,00	*	66,38	58,02	8,36	80,48	43,96	36,52	6,80	4,90	8,68		8,68	8,92		8,92		79,42				2,79
17.01.2025	24,00	*	64,66	57,77	6,89	78,67	43,47	35,20	6,80	4,90	7,20		7,20	7,39		7,39		77,78				2,57
18.01.2025	24,00	*	64,95	57,44	7,51	78,14	43,09	35,05	6,80	4,90	7,79		7,79	7,99		7,99		77,32				2,60
19.01.2025	24,00	*	65,21	56,12	9,09	78,29	42,31	35,98	6,80	4,90	9,26		9,26	9,53		9,53		77,71				2,73
20.01.2025	24,00	*	63,46	55,85	7,61	79,19	42,61	36,58	6,80	4,90	7,77		7,77	7,98		7,98		78,64				2,65
21.01.2025	24,00	*	62,06	53,85	8,21	81,51	42,21	39,30	6,80	4,90	8,21		8,21	8,47		8,47		80,88				2,79
22.01.2025	24,00	*	63,26	55,04	8,22	81,49	42,45	39,04	6,80	4,90	8,27		8,27	8,52		8,52		80,44				2,82
Среднее	24,00		64,67	56,70	7,97	81,52	43,89	37,64	6,80	4,90	8,24		8,24	8,47		8,47		80,72				2,78
Итого	744,00		2004,89	1757,80	247,09						255,39		255,39	262,68		262,68						86,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	65611,9	56135,60	9323,05		9943,06			2811,96	27527,00
23.01.2025	67682,4	57950,30	9587,28		10214,80			2922,34	28295,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **86,17** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **262,68** м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный: **Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**
 Идентификатор: **a777b073-d28d-40fa-b6a2-81a4c26705a6**

ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕЧЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25 14:33 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.01.25 10:30 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации