

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 21, лит. А**  
 Адрес: **Седова ул, д. 21, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **36942.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **125299**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>28.07.2025</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 220109</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подводящий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,8	120	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н
Подводящий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,3166</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b> Qгвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b> Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>303,936</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b> Gгвс. = <b>0</b> Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3	P4	
23.12.2024	24,00		299,86	299,86	0,00	49,26	41,64	7,62	6,80	4,90													2,29
24.12.2024	24,00		318,43	318,43	0,00	51,37	43,51	7,86	6,80	4,90													2,51
25.12.2024	24,00		316,71	316,71	0,00	48,50	41,48	7,02	6,80	4,90													2,23
26.12.2024	24,00		317,07	317,07	0,00	45,02	38,94	6,08	6,80	4,90													1,94
27.12.2024	24,00		316,06	316,06	0,00	46,89	40,25	6,64	6,80	4,90													2,11
28.12.2024	24,00		319,68	319,68	0,00	49,84	42,47	7,37	6,80	4,90													2,36
29.12.2024	24,00		310,64	310,64	0,00	47,68	40,88	6,80	6,80	4,90													2,12
30.12.2024	24,00		309,63	309,63	0,00	46,98	40,17	6,81	6,80	4,90													2,12
31.12.2024	24,00		307,79	307,79	0,00	52,74	44,10	8,64	6,80	4,90													2,66
01.01.2025	24,00		306,84	306,84	0,00	54,14	45,29	8,85	6,80	4,90													2,72
02.01.2025	24,00		306,39	306,39	0,00	56,55	46,83	9,72	6,80	4,90													2,99
03.01.2025	24,00		305,19	305,19	0,00	57,19	47,34	9,85	6,80	4,90													3,01
04.01.2025	24,00		303,07	303,07	0,00	61,17	49,99	11,18	6,80	4,90													3,40
05.01.2025	24,00		303,12	303,12	0,00	62,80	51,11	11,69	6,80	4,90													3,55
06.01.2025	24,00		302,95	302,95	0,00	63,85	51,86	11,99	6,80	4,90													3,64
07.01.2025	24,00		304,35	304,35	0,00	59,57	48,95	10,62	6,80	4,90													3,24
08.01.2025	24,00		306,41	306,41	0,00	51,90	43,62	8,28	6,80	4,90													2,54
09.01.2025	24,00		304,09	304,09	0,00	51,48	43,36	8,12	6,80	4,90													2,48
10.01.2025	24,00		324,06	324,06	0,00	52,44	44,40	8,04	6,80	4,90													2,61
11.01.2025	24,00		346,99	346,99	0,00	51,69	44,27	7,42	6,80	4,90													2,59
12.01.2025	24,00		344,39	344,39	0,00	55,36	46,81	8,55	6,80	4,90													2,95
13.01.2025	24,00		337,93	337,93	0,00	61,55	51,17	10,38	6,80	4,90													3,52
14.01.2025	24,00		338,72	338,72	0,00	50,61	43,36	7,25	6,80	4,90													2,46
15.01.2025	24,00		338,56	338,56	0,00	50,03	42,87	7,16	6,80	4,90													2,43
16.01.2025	24,00		337,96	337,96	0,00	48,87	42,06	6,81	6,80	4,90													2,31
17.01.2025	24,00		337,00	337,00	0,00	47,64	41,10	6,54	6,80	4,90													2,21
18.01.2025	24,00		335,61	335,61	0,00	48,26	41,58	6,68	6,80	4,90													2,25
19.01.2025	24,00		332,53	332,53	0,00	51,44	43,83	7,61	6,80	4,90													2,54
20.01.2025	24,00		332,02	332,02	0,00	53,66	45,31	8,35	6,80	4,90													2,78
21.01.2025	24,00		317,19	317,19	0,00	61,91	50,84	11,07	6,80	4,90													3,52
22.01.2025	24,00		306,42	306,42	0,00	58,96	48,66	10,30	6,80	4,90													3,16
<b>Среднее</b>	24,00		318,96	318,96	0,00	53,20	44,78	8,43	6,80	4,90													2,69
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>9887,66</b>	<b>9887,66</b>	<b>0,00</b>																		<b>83,24</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	207757	200230,00						1917,92	26409,00
23.01.2025	217949	210422,00						2003,47	27177,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **0,18 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **83,24** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час  
 Ответственный за учет: **Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**  
 Идентификатор: **9cef1c7f-7761-4b35-8c15-6c1c077cac17**

0 час  
 Ответственный за отчет: **Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**  
 Идентификатор: **9cef1c7f-7761-4b35-8c15-6c1c077cac17**

**ОТВЕЧЕНО** **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
**27.01.25** 14:32 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

**ОТВЕРЖДЕНО** **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
**28.01.25** 10:31 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D