Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А** Договор: **33095.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Седова ул, д. 73** Строит.адрес: Код УУТЭ: **106228**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **01.08.2025** Режим (схема): **ОП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ-941.11 № 24694**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3-32-В	0,12	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3-32-В	0,12	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3938**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**119,635**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24,00		99,21	99,35	-0,14	79,12	43,93	35,19														3,49
24.12.2024	24,00		103,62	103,76	-0,14	78,09	44,17	33,92														3,51
25.12.2024	24,00		121,35	121,43	-0,08	76,31	45,64	30,67														3,72
26.12.2024	24,00		102,73	102,77	-0,04	76,17	43,42	32,75														3,37
27.12.2024	24,00		83,95	84,01	-0,06	76,37	41,01	35,36														2,97
28.12.2024	24,00		96,41	96,41	0,00	76,68	42,80	33,88														3,27
29.12.2024	24,00		110,06	110,02	0,04	76,55	44,63	31,92														3,52
30.12.2024	24,00		96,64	96,65	-0,01	76,49	43,15	33,34														3,23
31.12.2024	24,00		96,83	96,88	-0,05	76,47	42,87	33,60														3,26
01.01.2025	24,00		126,85	126,93	-0,08	77,88	46,55	31,33														3,98
02.01.2025	24,00		117,98	118,07	-0,09	80,57	47,30	33,27														3,93
03.01.2025	24,00		130,67	130,80	-0,13	82,83	49,51	33,32														4,36
04.01.2025	24,00		132,96	133,11	-0,15	82,61	49,72	32,89														4,37
05.01.2025	24,00		145,34	145,44	-0,10	83,34	51,51	31,83														4,63
06.01.2025	24,00		146,09	146,24	-0,15	84,89	52,12	32,77														4,79
07.01.2025	24,00		139,40	139,51	-0,11	88,05	52,62	35,43														4,94
08.01.2025	24,00		120,22	120,30	-0,08	88,17	50,36	37,81														4,55
09.01.2025	24,00		93,90	93,94	-0,04	85,55	45,60	39,95														3,76
10.01.2025	24,00		100,24	100,27	-0,03	82,49	45,58	36,91														3,70
11.01.2025	24,00		108,19	108,21	-0,02	81,76	46,26	35,50														3,85
12.01.2025	24,00		103,37	103,41	-0,04	81,71	45,71	36,00														3,72
13.01.2025	24,00		127,15	127,23	-0,08	82,22	48,68	33,54														4,27
14.01.2025	24,00		147,01	147,04	-0,03	81,96	50,73	31,23														4,60
15.01.2025	24,00		102,84	102,85	-0,01	80,03	44,76	35,27														3,63
16.01.2025	24,00		107,63	107,65	-0,02	78,41	44,77	33,64														3,63
17.01.2025	24,00		102,65	102,64	0,01	77,12	43,60	33,52														3,45
18.01.2025	24,00		95,65	95,66	-0,01	77,28	42,73	34,55														3,31
19.01.2025	24,00		98,18	98,15	0,03	77,31	43,08	34,23														3,37
20.01.2025	24,00		115,76	115,77	-0,01	77,38	45,24	32,14														3,72
21.01.2025	24,00		127,33	127,36	-0,03	78,25	47,17	31,08														3,96
22.01.2025	24,00		154,50	154,47	0,03	80,70	50,92	29,78														4,61
Среднее	24,00		114,67	114,72	-0,05	80,09	46,33	33,76														3,85
Итого	**744,00**		**3554,71**	**3556,33**	**-1,62**																	**119,47**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	58139,3	58192,60						2529,06	20192,10
23.01.2025	61817,4	61872,50						2652,66	20960,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **119,47** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 9cef1c7f-7761-4b35-8c15-6c1c077cac17
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25** 14:32 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
Представитель теплоснабжающей организации
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.01.25** 10:31 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
_____ /_____/