

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 98, лит. А**  
 Адрес: **Седова ул, д. 98, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38393.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **132588**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>26.07.2025</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 208346</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСР-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСР-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	КТСР-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,184</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = <b>0,042</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>55,2</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>16,8</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2024	24,00	*	82,37	73,98	8,39	77,92	48,17	29,75	6,80	4,90	7,37		7,37	7,57		7,57		77,60				2,85	
24.12.2024	24,00	*	81,89	71,63	10,26	75,78	46,56	29,22	6,80	4,90	7,46		7,46	7,68		7,68		75,85				2,87	
25.12.2024	24,00	*	82,26	73,73	8,53	76,30	47,13	29,17	6,80	4,90	6,73		6,73	6,91		6,91		76,16				2,80	
26.12.2024	24,00	*	84,87	75,60	9,27	76,96	47,80	29,16	6,80	4,90	7,25		7,25	7,45		7,45		76,82				2,92	
27.12.2024	24,00	*	82,70	73,69	9,01	76,06	47,06	29,00	6,80	4,90	6,99		6,99	7,18		7,18		75,88				2,82	
28.12.2024	24,00	*	81,30	73,15	8,15	76,59	47,08	29,51	6,80	4,90	6,04		6,04	6,22		6,22		76,25				2,79	
29.12.2024	24,00	*	83,11	73,34	9,77	76,44	47,13	29,31	6,80	4,90	7,87		7,87	8,06		8,06		76,23				2,90	
30.12.2024	24,00	*	84,97	75,00	9,97	76,88	47,37	29,51	6,80	4,90	8,18		8,18	8,40		8,40		76,83				2,98	
31.12.2024	24,00	*	82,22	71,73	10,49	77,92	46,59	31,33	6,80	4,90	8,22		8,22	8,41		8,41		77,61				3,07	
01.01.2025	24,00	*	81,54	74,17	7,37	79,92	48,09	31,83	6,80	4,90	5,69		5,69	5,84		5,84		80,00				2,95	
02.01.2025		*																					
03.01.2025		*																					
04.01.2025	24,00	*	80,05	71,03	9,02	81,05	47,82	33,23	6,80	4,90	6,64		6,64	6,84		6,84		80,79				3,09	
05.01.2025		*																					
06.01.2025	24,00	*	79,76	71,33	8,43	85,03	48,79	36,24	6,80	4,90	6,80		6,80	7,01		7,01		84,47				3,31	
07.01.2025	24,00	*	80,79	72,39	8,40	84,22	49,48	34,74	6,80	4,90	2,28		2,28	2,34		2,34		84,14				3,22	
08.01.2025		*																					
09.01.2025		*																					
10.01.2025		*																					
11.01.2025	24,00	*	82,85	73,52	9,33	79,81	48,98	30,83	6,80	4,90	7,65		7,65	7,84		7,84		79,17				3,02	
12.01.2025	24,00	*	81,17	71,43	9,74	80,09	48,22	31,87	6,80	4,90	8,27		8,27	8,53		8,53		79,30				3,06	
13.01.2025		*																					
14.01.2025		*																					
15.01.2025	24,00	*	81,81	73,21	8,60	78,51	47,53	30,98	6,80	4,90	6,61		6,61	6,80		6,80		78,21				2,94	
16.01.2025	24,00	*	82,83	74,18	8,65	77,79	47,18	30,61	6,80	4,90	6,72		6,72	6,90		6,90		77,24				2,95	
17.01.2025	24,00	*	82,57	73,80	8,77	76,00	46,63	29,37	6,80	4,90	6,80		6,80	7,00		7,00		75,74				2,84	
18.01.2025	24,00	*	82,79	73,17	9,62	75,46	46,13	29,33	6,80	4,90	7,64		7,64	7,84		7,84		75,16				2,87	
19.01.2025	24,00	*	82,49	71,17	11,32	75,62	45,77	29,85	6,80	4,90	9,25		9,25	9,50		9,50		75,49				2,98	
20.01.2025	24,00	*	80,37	71,69	8,68	76,50	46,43	30,07	6,80	4,90	6,57		6,57	6,77		6,77		76,53				2,82	
21.01.2025	24,00	*	78,41	69,85	8,56	78,65	46,33	32,32	6,80	4,90	6,32		6,32	6,53		6,53		78,45				2,93	
22.01.2025	24,00	*	80,05	70,73	9,32	78,72	46,62	32,10	6,80	4,90	7,13		7,13	7,33		7,33		78,33				3,00	
<b>Среднее</b>	24,00		81,88	72,76	9,12	78,18	47,34	30,84	6,80	4,90	6,98		6,98	7,17		7,17		77,92				2,96	
<b>Итого</b>	<b>552,00</b>		<b>1883,17</b>	<b>1673,52</b>	<b>209,65</b>						<b>160,48</b>		<b>160,48</b>	<b>164,95</b>		<b>164,95</b>						<b>67,98</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	73781,1	65692,80	14863,30		15208,10			3113,11	26564,00
23.01.2025	76396,5	68022,20	15417,60		15778,00			3252,00	27332,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **91,56** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **222,31** м.куб.

192 час **23,68** Гкал  
 192 час **57,36** м.куб.  
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ОТПРАВЛЕНО** ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
**0,1** Гкал Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65  
**УТВЕРЖДЕНО** ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: **Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**  
 Идентификатор: 9cef1c7f-7761-4b35-8c15-6c1c077cac17

**27.01.25** 14:32 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
**28.01.25** 10:31 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D