Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208368 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	77.56	68.80	8.76	78.69	46.56	32.13	0.69	0.49	23.89	-	23.89	24.55	-	24.55	-	78.32	-	-	-	2.90
24.12.24	24.00	-	74.80	66.20	8.60	76.43	44.69	31.74	0.69	0.49	23.10	-	23.10	23.72	-	23.72	-	76.17	-	-	-	2.76
25.12.24	24.00	-	77.21	68.31	8.90	77.01	45.50	31.51	0.69	0.49	23.73	-	23.73	24.35	-	24.35	-	76.69	-	-	-	2.84
26.12.24	24.00	-	78.83	70.16	8.67	77.61	46.55	31.06	0.69	0.49	24.12	-	24.12	24.78	-	24.78	-	77.30	-	-	-	2.86
27.12.24	24.00	-	77.04	67.98	9.06	76.70	45.68	31.02	0.69	0.49	24.01	-	24.01	24.64	-	24.64	-	76.38	-	-	-	2.80
28.12.24	24.00	-	75.75	66.77	8.98	77.24	45.44	31.80	0.69	0.49	23.72	-	23.72	24.34	-	24.34	-	76.89	-	-	-	2.82
29.12.24	24.00	-	77.07	67.61	9.46	77.09	45.47	31.62	0.69	0.49	24.34	-	24.34	24.98	-	24.98	-	76.73	-	-	-	2.87
30.12.24	24.00	-	79.39	69.72	9.67	77.55	45.80	31.75	0.69	0.49	24.90	-	24.90	25.58	-	25.58	-	77.23	-	-	-	2.97
31.12.24	24.00	-	77.43	65.33	12.10	78.68	45.10	33.58	0.69	0.49	26.46	-	26.46	27.21	-	27.21	-	78.38	-	-	-	3.15
01.01.25	24.00	-	75.75	67.40	8.35	80.65	46.15	34.50	0.69	0.49	23.24	-	23.24	23.92	-	23.92	-	80.35	-	-	-	3.00
02.01.25	24.00	-	74.07	65.60	8.47	81.73	46.21	35.52	0.69	0.49	22.98	-	22.98	23.68	-	23.68	-	81.37	-	-	-	3.03
03.01.25	24.00	-	74.49	65.56	8.93	81.43	45.81	35.62	0.69	0.49	23.30	-	23.30	23.99	-	23.99	-	81.03	-	-	-	3.07
04.01.25	24.00	-	71.65	63.83	7.82	81.75	44.96	36.79	0.69	0.49	21.95	-	21.95	22.59	-	22.59	-	81.37	-	-	-	2.99
05.01.25	24.00	-	72.22	63.42	8.80	83.79	45.37	38.42	0.69	0.49	22.81	-	22.81	23.54	-	23.54	-	83.40	-	-	-	3.18
06.01.25	24.00	-	72.81	63.71	9.10	85.87	45.80	40.07	0.69	0.49	23.11	-	23.11	23.85	-	23.85	-	85.42	-	-	-	3.34
07.01.25	24.00	-	73.13	65.31	7.82	84.99	46.26	38.73	0.69	0.49	22.15	-	22.15	22.84	-	22.84	-	84.49	-	-	-	3.20
08.01.25	24.00	-	76.92	67.44	9.48	84.19	47.70	36.49	0.69	0.49	24.28	-	24.28	25.03	-	25.03	-	83.76	-	-	-	3.26
09.01.25	24.00	-	75.73	67.13	8.60	81.85	47.02	34.83	0.69	0.49	23.34	-	23.34	24.06	-	24.06	-	81.43	-	-	-	3.05
10.01.25	24.00	-	73.93	66.11	7.82	80.58	45.81	34.77	0.69	0.49	22.28	-	22.28	22.91	-	22.91	-	80.16	-	-	-	2.93
11.01.25	24.00	-	75.16	66.45	8.71	80.49	45.79	34.70	0.69	0.49	23.10	-	23.10	23.78	-	23.78	-	80.05	-	-	-	3.01
12.01.25	24.00	-	73.96	63.92	10.04	80.81	45.22	35.59	0.69	0.49	23.90	-	23.90	24.57	-	24.57	-	80.42	-	-	-	3.09
13.01.25	24.00	-	71.65	63.04	8.61	80.98	44.57	36.41	0.69	0.49	22.25	-	22.25	22.89	-	22.89	-	80.60	-	-	-	3.00
14.01.25	24.00	-	73.77	64.64	9.13	80.29	45.46	34.83	0.69	0.49	23.67	-	23.67	24.36	-	24.36	-	79.88	-	-	-	2.99
15.01.25	24.00	-	71.66	63.20	8.46	79.08	45.09	33.99	0.69	0.49	22.95	-	22.95	23.60	-	23.60	-	78.72	-	-	-	2.82
16.01.25	24.00	-	73.30	64.10	9.20	78.40	45.17	33.23	0.69	0.49	23.81	-	23.81	24.46	-	24.46	-	77.99	-	-	-	2.85
17.01.25	24.00	-	73.08	63.77	9.31	76.47	44.86	31.61	0.69	0.49	23.84	-	23.84	24.49	-	24.49	-	76.14	-	-	-	2.73
18.01.25	24.00	-	73.50	63.40	10.10	75.86	43.81	32.05	0.69	0.49	24.61	-	24.61	25.26	-	25.26	-	75.51	-	-	-	2.80
19.01.25	24.00	-	73.06	61.55	11.51	75.89	43.14	32.75	0.69	0.49	25.63	-	25.63	26.30	-	26.30	-	75.59	-	-	-	2.89
20.01.25	24.00	-	71.41	61.36	10.05	76.70	43.27	33.43	0.69	0.49	24.04	-	24.04	24.68	-	24.68	-	76.38	-	-	-	2.82
21.01.25	24.00	-	69.40	59.08	10.32	78.83	42.24	36.59	0.69	0.49	23.78	-	23.78	24.41	-	24.41	-	78.42	-	-	-	2.97
22.01.25	24.00	-	69.10	59.84	9.26	78.96	42.61	36.35	0.69	0.49	23.09	-	23.09	23.70	-	23.70	-	78.51	-	-	-	2.91
Среднее	24.00	-	74.35	65.19	9.16	79.57	45.26	34.31	0.69	0.49	23.63	-	23.63	24.29	-	24.29	-	79.20	-	-	0.00	2.96
Итого	744.00	-	2304.83	2020.74	284.09	-	-	-	-	-	732.38	-	732.38	753.06	-	753.06	-	-	-	-	-	91.85

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.35 °C -0.10 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 91.75 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 289.89 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.