Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207261 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Txв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	106.86	101.62	5.24	81.05	55.89	25.16	0.69	0.49	15.89	-	15.89	16.37	-	16.37	-	80.84	-	-	-	2.99
24.12.24	24.00	-	104.80	99.66	5.14	78.80	53.95	24.85	0.69	0.49	15.69	-	15.69	16.15	-	16.15	-	78.70	-	-	-	2.89
25.12.24	24.00	-	106.20	101.43	4.77	79.29	54.56	24.73	0.69	0.49	15.51	-	15.51	15.96	-	15.96	-	79.16	-	-	-	2.89
26.12.24	24.00	-	108.73	103.60	5.13	79.95	55.55	24.40	0.69	0.49	16.19	-	16.19	16.67	-	16.67	-	79.83	-	-	-	2.94
27.12.24	24.00	-	106.96	101.66	5.30	79.06	54.76	24.30	0.69	0.49	16.07	-	16.07	16.56	-	16.56	-	78.93	-	-	-	2.89
28.12.24	24.00	-	105.79	100.64	5.15	79.69	54.78	24.91	0.69	0.49	15.72	-	15.72	16.20	-	16.20	-	79.53	-	-	-	2.92
29.12.24	24.00	-	106.38	101.08	5.30	79.42	54.78	24.64	0.69	0.49	15.80	-	15.80	16.27	-	16.27	-	79.27	-	-	-	2.92
30.12.24	24.00	-	108.31	102.22	6.09	79.97	55.30	24.67	0.69	0.49	16.61	-	16.61	17.10	-	17.10	-	79.87	-	-	-	3.01
31.12.24	24.00	-	107.00	99.64	7.36	81.22	55.32	25.90	0.69	0.49	17.55	-	17.55	18.08	-	18.08	-	81.14	-	-	-	3.19
01.01.25	24.00	-	105.79	100.82	4.97	83.29	56.57	26.72	0.69	0.49	15.25	-	15.25	15.74	-	15.74	-	83.18	-	-	-	3.11
02.01.25	24.00	-	105.05	99.70	5.35	84.43	56.80	27.63	0.69	0.49	15.81	-	15.81	16.31	-	16.31	-	84.29	-	-	-	3.21
03.01.25	24.00	-	104.97	99.51	5.46	84.04	56.26	27.78	0.69	0.49	16.00	-	16.00	16.48	-	16.48	-	83.85	-	-	-	3.23
04.01.25	24.00	-	102.93	97.85	5.08	84.54	55.84	28.70	0.69	0.49	15.19	-	15.19	15.67	-	15.67	-	84.39	-	-	-	3.25
05.01.25	24.00	-	102.64	97.48	5.16	86.75	56.70	30.05	0.69	0.49	15.13	-	15.13	15.62	-	15.62	-	86.57	-	-	-	3.38
06.01.25	24.00	-	103.12	98.08	5.04	88.80	57.47	31.33	0.69	0.49	15.22	-	15.22	15.72	-	15.72	-	88.58	-	-	-	3.53
07.01.25	24.00	-	104.28	99.34	4.94	87.75	57.75	30.00	0.69	0.49	15.34	-	15.34	15.85	-	15.85	-	87.53	-	-	-	3.42
08.01.25	24.00	-	107.55	101.80	5.75	86.77	58.47	28.30	0.69	0.49	16.45	-	16.45	16.99	-	16.99	-	86.56	-	-	-	3.39
09.01.25	24.00	-	107.19	102.10	5.09	84.32	57.42	26.90	0.69	0.49	15.84	-	15.84	16.34	-	16.34	-	84.11	-	-	-	3.18
10.01.25	24.00	-	103.70	99.21	4.49	83.14	56.36	26.78	0.69	0.49	13.24	-	13.24	13.65	-	13.65	-	83.12	-	-	-	3.04
11.01.25	24.00	-	107.64	102.10	5.54	82.99	56.58	26.41	0.69	0.49	16.97	-	16.97	17.50	-	17.50	-	82.81	-	-	-	3.16
12.01.25	24.00	-	105.38	99.88	5.50	83.43	56.01	27.42	0.69	0.49	16.50	-	16.50	17.02	-	17.02	-	83.29	-	-	-	3.20
13.01.25	24.00	-	103.70	98.09	5.61	83.68	55.24	28.44	0.69	0.49	16.30	-	16.30	16.81	-	16.81	-	83.49	-	-	-	3.26
14.01.25	24.00	-	107.40	102.33	5.07	82.84	56.13	26.71	0.69	0.49	16.57	-	16.57	17.06	-	17.06	-	82.67	-	-	-	3.16
15.01.25	24.00	-	107.33	101.95	5.38	81.90	55.87	26.03	0.69	0.49	16.96	-	16.96	17.45	-	17.45	-	81.75	-	-	-	3.10
16.01.25	24.00	-	108.41	103.28	5.13	81.18	55.79	25.39	0.69	0.49	17.00	-	17.00	17.48	-	17.48	-	80.99	-	-	-	3.04
17.01.25	24.00	-	107.71	103.00	4.71	79.43	54.95	24.48	0.69	0.49	16.66	-	16.66	17.15	-	17.15	-	79.29	-	-	-	2.90
18.01.25	24.00	-	107.88	102.03	5.85	78.83	54.53	24.30	0.69	0.49	17.26	-	17.26	17.75	-	17.75	-	78.71	-	-	-	2.94
19.01.25	24.00	-	106.66	100.33	6.33	79.03	54.18	24.85	0.69	0.49	17.45	-	17.45	17.96	-	17.96	-	78.92	-	-	-	3.00
20.01.25	24.00	-	105.57	99.64	5.93	79.95	54.39	25.56	0.69	0.49	16.86	-	16.86	17.34	-	17.34	-	79.79	-	-	-	3.03
21.01.25	24.00	-	103.16	97.01	6.15	82.33	54.50	27.83	0.69	0.49	16.55	-	16.55	17.06	-	17.06	-	82.19	-	-	-	3.21
22.01.25	24.00	-	104.18	98.55	5.63	82.23	54.67	27.56	0.69	0.49	16.24	-	16.24	16.73	-	16.73	-	82.04	-	-	-	3.18
Среднее	24.00	-	105.91	100.50	5.41	82.26	55.72	26.54	0.69	0.49	16.12	-	16.12	16.61	-	16.61	-	82.11	-	-	0.00	3.11
Итого	744.00	-	3283.27	3115.63	167.64	-	-	-	-	-	499.82	-	499.82	515.04	-	515.04	-	-	-	-	-	96.55

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.24	95671.660	83267.030	13115.200		13468.940		-	1015.215	25035.000
	22.01.25							-		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.06	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			96.49	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			171.06	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.