Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №205591 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Txв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	126.92	120.42	6.50	80.77	58.25	22.52	0.69	0.49	59.98	-	59.98	61.71	-	61.71	-	80.84	-	-	-	3.24
24.12.24	24.00	-	124.00	118.20	5.80	78.38	56.43	21.95	0.69	0.49	58.45	-	58.45	60.07	-	60.07	-	78.48	-	-	-	3.05
25.12.24	24.00	-	126.44	119.89	6.55	78.94	56.98	21.96	0.69	0.49	59.72	-	59.72	61.36	-	61.36	-	79.04	-	-	-	3.16
26.12.24	24.00	-	128.93	122.45	6.48	79.58	57.87	21.71	0.69	0.49	60.85	-	60.85	62.57	-	62.57	-	79.68	-	-	-	3.18
27.12.24	24.00	-	126.79	120.08	6.71	78.67	57.14	21.53	0.69	0.49	59.88	-	59.88	61.55	-	61.55	-	78.76	-	-	-	3.12
28.12.24	24.00	-	125.76	118.79	6.97	79.28	57.21	22.07	0.69	0.49	59.45	-	59.45	61.14	-	61.14	-	79.37	-	-	-	3.18
29.12.24	24.00	-	126.19	119.56	6.63	79.09	57.15	21.94	0.69	0.49	59.55	-	59.55	61.23	-	61.23	-	79.18	-	-	-	3.15
30.12.24	24.00	-	128.12	120.48	7.64	79.57	57.58	21.99	0.69	0.49	60.71	-	60.71	62.41	-	62.41	-	79.67	-	-	-	3.26
31.12.24	24.00	-	126.38	115.56	10.82	80.78	57.52	23.26	0.69	0.49	60.58	-	60.58	62.36	-	62.36	-	80.88	-	-	-	3.57
01.01.25	24.00	-	125.41	120.21	5.20	82.86	59.05	23.81	0.69	0.49	58.95	-	58.95	60.74	-	60.74	-	82.96	-	-	-	3.30
02.01.25	24.00	-	124.32	118.28	6.04	84.00	59.64	24.36	0.69	0.49	58.57	-	58.57	60.42	-	60.42	-	84.09	-	-	-	3.39
03.01.25	24.00	-	124.09	117.54	6.55	83.65	59.12	24.53	0.69	0.49	58.54	-	58.54	60.42	-	60.42	-	83.73	-	-	-	3.44
04.01.25	24.00	-	122.45	115.56	6.89	84.05	58.76	25.29	0.69	0.49	57.91	-	57.91	59.74	-	59.74	-	84.14	-	-	-	3.51
05.01.25	24.00	-	122.76	114.41	8.35	86.22	59.64	26.58	0.69	0.49	58.46	-	58.46	60.38	-	60.38	-	86.31	-	-	-	3.77
06.01.25	24.00	-	122.53	115.91	6.62	88.36	60.81	27.55	0.69	0.49	57.98	-	57.98	59.96	-	59.96	-	88.43	-	-	-	3.79
07.01.25	24.00	-	123.77	117.43	6.34	87.40	60.77	26.63	0.69	0.49	58.50	-	58.50	60.44	-	60.44	-	87.47	-	-	-	3.69
08.01.25	24.00	-	127.03	120.39	6.64	86.40	61.16	25.24	0.69	0.49	60.10	-	60.10	62.06	-	62.06	-	86.48	-	-	-	3.62
09.01.25	24.00	-	127.43	120.27	7.16	83.95	59.85	24.10	0.69	0.49	60.29	-	60.29	62.22	-	62.22	-	84.03	-	-	-	3.50
10.01.25	24.00	-	116.86	111.63	5.23	82.75	58.08	24.67	0.69	0.49	50.12	-	50.12	51.65	-	51.65	-	83.02	-	-	-	3.19
11.01.25	24.00	-	130.78	122.81	7.97	82.67	59.88	22.79	0.69	0.49	64.34	-	64.34	66.27	-	66.27	-	82.76	-	-	-	3.47
12.01.25	24.00	-	128.58	120.13	8.45	83.06	59.43	23.63	0.69	0.49	63.32	-	63.32	65.25	-	65.25	-	83.14	-	-	-	3.55
13.01.25	24.00	-	125.47	119.50	5.97	83.27	59.17	24.10	0.69	0.49	61.38	-	61.38	63.30	-	63.30	-	83.35	-	-	-	3.38
14.01.25	24.00	-	130.58	124.00	6.58	82.54	59.65	22.89	0.69	0.49	64.01	-	64.01	65.94	-	65.94	-	82.64	-	-	-	3.39
15.01.25	24.00	-	130.17	123.33	6.84	81.55	59.19	22.36	0.69	0.49	63.79	-	63.79	65.71	-	65.71	-	81.65	-	-	-	3.32
16.01.25	24.00	-	131.51	125.12	6.39	80.89	59.08	21.81	0.69	0.49	64.36	-	64.36	66.28	-	66.28	-	80.97	-	-	-	3.25
17.01.25	24.00	-	131.18	124.44	6.74	79.06	58.02	21.04	0.69	0.49	64.21	-	64.21	66.04	-	66.04	-	79.16	-	-	-	3.16
18.01.25	24.00	-	130.79	123.57	7.22	78.49	57.59	20.90	0.69	0.49	64.14	-	64.14	65.90	-	65.90	-	78.59	-	-	-	3.15
19.01.25	24.00	-	129.09	120.84	8.25	78.62	57.19	21.43	0.69	0.49	63.50	-	63.50	65.26	-	65.26	-	78.72	-	-	-	3.25
20.01.25	24.00	-	128.46	120.26	8.20	79.51	57.46	22.05	0.69	0.49	63.21	-	63.21	64.97	-	64.97	-	79.62	-	-	-	3.31
21.01.25	24.00	-	124.89	118.15	6.74	81.90	58.15	23.75	0.69	0.49	61.19	-	61.19	63.04	-	63.04	-	81.99	-	-	-	3.37
22.01.25	24.00	-	126.64	119.64	7.00	81.91	58.30	23.61	0.69	0.49	62.10	-	62.10	63.98	-	63.98	-	82.01	-	-	-	3.41
Среднее	24.00	-	126.59	119.64	6.95	81.88	58.58	23.29	0.69	0.49	60.59	-	60.59	62.40	-	62.40	-	81.97	-	-	0.00	3.36
Итого	744.00	-	3924.32	3708.85	215.47	-	-	-	-	-	1878.14	-	1878.14	1934.37	-	1934.37	-	-	-	-	-	104.12

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	######	######	60297.990		61873.710		-	4552.489	29125.000
	22.01.25							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.08	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			104.04	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			219.87	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.