Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**
Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП4**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33203.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **105562**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **09.08.2025** Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;**

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 205568**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0.2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0.2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0.1943**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**59.0278**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24.00		81.00	81.00	0.00	80.08	47.83	32.25	6.80	4.90												2.62
24.12.2024	24.00		79.76	79.76	0.00	77.92	46.55	31.37	6.80	4.90												2.51
25.12.2024	24.00	*	80.81	80.20	0.61	78.16	46.95	31.21	6.80	4.90												2.55
26.12.2024	24.00	*	82.54	81.28	1.26	78.92	47.92	31.00	6.80	4.90												2.62
27.12.2024	24.00	*	81.93	81.66	0.27	78.79	48.18	30.61	6.80	4.90												2.52
28.12.2024	24.00		81.15	81.15	0.00	78.35	47.86	30.49	6.80	4.90												2.48
29.12.2024	24.00		81.87	81.87	0.00	78.63	48.18	30.45	6.80	4.90												2.49
30.12.2024	24.00		81.62	81.62	0.00	78.65	48.41	30.24	6.80	4.90												2.47
31.12.2024	24.00		79.32	79.32	0.00	79.52	47.79	31.73	6.80	4.90												2.52
01.01.2025	24.00		80.09	80.09	0.00	82.60	48.96	33.64	6.80	4.90												2.70
02.01.2025	24.00		79.61	79.61	0.00	84.50	49.58	34.92	6.80	4.90												2.78
03.01.2025	24.00		79.29	79.29	0.00	84.23	49.43	34.80	6.80	4.90												2.76
04.01.2025	24.00	*	78.82	78.43	0.39	84.82	49.05	35.77	6.80	4.90												2.84
05.01.2025	24.00		78.52	78.52	0.00	86.44	49.15	37.29	6.80	4.90												2.93
06.01.2025	24.00	*	78.75	78.32	0.43	89.75	49.88	39.87	6.80	4.90												3.17
07.01.2025	24.00		79.47	79.47	0.00	90.16	50.38	39.78	6.80	4.90												3.17
08.01.2025	24.00	*	80.94	80.46	0.48	88.08	50.68	37.40	6.80	4.90												3.06
09.01.2025	24.00	*	80.41	79.85	0.56	84.68	49.56	35.12	6.80	4.90												2.85
10.01.2025	24.00	*	80.00	79.41	0.59	83.76	49.12	34.64	6.80	4.90												2.80
11.01.2025	24.00		79.98	79.98	0.00	83.85	49.23	34.62	6.80	4.90												2.78
12.01.2025	24.00		79.23	79.23	0.00	83.92	48.99	34.93	6.80	4.90												2.77
13.01.2025	24.00		78.35	78.35	0.00	83.37	48.00	35.37	6.80	4.90												2.77
14.01.2025	24.00	*	80.48	79.84	0.64	82.00	48.28	33.72	6.80	4.90												2.75
15.01.2025	24.00		79.54	79.54	0.00	80.34	47.62	32.72	6.80	4.90												2.61
16.01.2025	24.00		79.68	79.68	0.00	79.09	47.16	31.93	6.80	4.90												2.54
17.01.2025	24.00		80.26	80.26	0.00	79.47	47.80	31.67	6.80	4.90												2.54
18.01.2025	24.00		80.19	80.19	0.00	79.44	47.95	31.49	6.80	4.90												2.53
19.01.2025	24.00		79.15	79.15	0.00	79.11	47.33	31.78	6.80	4.90												2.52
20.01.2025	24.00		78.55	78.55	0.00	79.82	47.31	32.51	6.80	4.90												2.56
21.01.2025	24.00	*	77.95	77.61	0.34	82.10	47.34	34.76	6.80	4.90												2.73
22.01.2025	24.00		78.32	78.32	0.00	84.07	48.03	36.04	6.80	4.90												2.83
Среднее	24.00		79.92	79.74	0.18	82.08	48.40	33.68	6.80	4.90												2.70
Итого	**744.00**		**2477.58**	**2472.01**	**5.57**																	**83.77**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	62271.2	62232.30						1899.10	26968.00
23.01.2025	64830.7	64786.20						1985.55	27736.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0.25** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **83.77** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /