Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 30
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М №1307924

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С=

Подающ.тр.(М1):	№ 1402797	Расходомер:	ЭРСВ-440ЛВ 25 В	Gmin= 0.071	Gmax= 11.32	Термопреобр.:	Взлет ТПС	№ 1438459	Преобр.давления:	СДВ-И-1,6-1,0-0,6-	№
Обратн.тр.(М2):	№ 1406948	Расходомер:	ЭРСВ-440ЛВ 25 В	Gmin= 0.071	Gmax= 11.32	Термопреобр.:	ТПС	№ 1438629	Преобр.давления:	СДВ-И-1,6-1,0-0,6-	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:		№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:		№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	159.82	163.09	-3.27	68.38	57.06	11.32	0.62	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63
24.12.24	24.00	-	157.76	161.16	-3.40	69.19	57.28	11.91	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.69
25.12.24	24.00	-	158.51	161.77	-3.26	68.92	57.35	11.57	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65
26.12.24	24.00	-	159.22	162.53	-3.31	68.59	57.34	11.25	0.62	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.61
27.12.24	24.00	-	157.70	160.94	-3.24	66.66	55.76	10.90	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54
28.12.24	24.00	-	156.16	159.39	-3.23	67.63	56.31	11.32	0.60	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59
29.12.24	24.00	-	156.87	160.13	-3.26	68.13	56.85	11.28	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59
30.12.24	24.00	-	156.44	159.65	-3.21	66.42	55.61	10.81	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.52
31.12.24	24.00	-	157.82	161.05	-3.23	65.94	55.16	10.78	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53
01.01.25	24.00	-	158.91	162.30	-3.39	71.24	58.99	12.25	0.62	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75
02.01.25	24.00	-	154.93	158.27	-3.34	71.54	58.99	12.55	0.60	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75
03.01.25	24.00	-	156.94	160.36	-3.42	71.15	58.75	12.40	0.61	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75
04.01.25	24.00	-	157.76	161.16	-3.40	69.19	57.28	11.91	0.61	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.69
05.01.25	24.00	-	157.95	161.47	-3.52	73.10	59.90	13.20	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88
06.01.25	24.00	-	158.42	162.07	-3.66	76.42	62.13	14.29	0.62	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04
07.01.25	24.00	-	157.07	160.66	-3.59	76.01	62.06	13.95	0.61	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.97
08.01.25	24.00	-	160.38	163.96	-3.58	74.21	61.27	12.94	0.62	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86
09.01.25	24.00	-	161.17	164.64	-3.48	71.69	59.45	12.24	0.62	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.77
10.01.25	24.00	-	157.10	160.44	-3.34	71.61	59.14	12.47	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.77
11.01.25	24.00	-	158.53	161.85	-3.33	70.89	58.69	12.20	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75
12.01.25	24.00	-	158.09	161.35	-3.26	69.12	57.27	11.85	0.61	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.69
13.01.25	24.00	-	158.58	161.91	-3.33	70.74	58.19	12.55	0.62	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
14.01.25	24.00	-	158.16	161.51	-3.35	70.77	58.67	12.10	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.72
15.01.25	24.00	-	158.51	161.80	-3.29	69.25	57.56	11.69	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.67
16.01.25	24.00	-	159.12	162.35	-3.23	67.07	56.01	11.06	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58
17.01.25	24.00	-	158.43	161.66	-3.23	68.96	57.44	11.52	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65
18.01.25	24.00	-	156.67	159.85	-3.18	68.45	57.02	11.43	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.61
19.01.25	24.00	-	158.46	161.67	-3.21	68.76	57.29	11.47	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.64
20.01.25	24.00	-	158.24	161.39	-3.16	67.62	56.35	11.27	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.61
21.01.25	24.00	-	157.24	160.33	-3.09	67.78	56.00	11.78	0.61	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68
22.01.25	24.00	-	157.84	160.91	-3.07	68.36	56.49	11.87	0.61	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.71
Среднее	24.00	-	158.03	161.34	-3.32	69.82	57.88	11.94	0.61	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.70
Итого	744..00	-	4898.78	5001.63	-102.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.70

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							934.062	-	-
	22.01.25							986.702	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 52.70 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.