

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 12, лит. Д**  
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 12, лит. Д**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **38005.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **131763**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>25.07.2025</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 204780</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,3158</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,193</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0,0536</b>	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>94,74</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>21,44</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24,00	*	142,42	133,33	9,09	80,19	48,84	31,35	6,80	4,90	8,97		8,97	9,23		9,23			79,46				4,91
24.12.2024	24,00	*	140,15	130,48	9,67	77,88	47,42	30,46	6,80	4,90	9,52		9,52	9,75		9,75			77,74				4,73
25.12.2024	24,00	*	141,99	132,90	9,09	78,42	48,11	30,31	6,80	4,90	9,04		9,04	9,30		9,30			78,21				4,74
26.12.2024	24,00	*	144,89	135,48	9,41	79,07	48,89	30,18	6,80	4,90	9,30		9,30	9,56		9,56			78,82				4,84
27.12.2024	24,00	*	142,50	133,00	9,50	78,16	48,12	30,04	6,80	4,90	9,42		9,42	9,65		9,65			77,88				4,74
28.12.2024	24,00	*	141,77	131,88	9,89	78,75	48,18	30,57	6,80	4,90	9,79		9,79	10,04		10,04			78,30				4,82
29.12.2024	24,00	*	142,92	132,54	10,38	78,59	48,34	30,25	6,80	4,90	10,29		10,29	10,56		10,56			78,21				4,83
30.12.2024	24,00	*	143,59	133,60	9,99	79,09	48,73	30,36	6,80	4,90	9,85		9,85	10,11		10,11			78,71				4,85
31.12.2024	24,00	*	142,92	130,44	12,48	80,32	48,62	31,70	6,80	4,90	12,21		12,21	12,55		12,55			80,19				5,14
01.01.2025	24,00	*	139,54	132,53	7,01	82,35	49,57	32,78	6,80	4,90	6,84		6,84	7,04		7,04			81,92				4,93
02.01.2025	24,00	*	139,08	130,70	8,38	83,53	49,90	33,63	6,80	4,90	8,13		8,13	8,36		8,36			83,22				5,10
03.01.2025	24,00	*	138,37	130,37	8,00	83,16	49,52	33,64	6,80	4,90	7,78		7,78	8,04		8,04			82,48				5,06
04.01.2025	24,00	*	136,72	128,27	8,45	83,62	48,91	34,71	6,80	4,90	8,23		8,23	8,47		8,47			83,25				5,16
05.01.2025	24,00	*	135,96	127,90	8,06	85,79	49,26	36,53	6,80	4,90	7,80		7,80	8,04		8,04			85,34				5,37
06.01.2025	24,00	*	137,53	128,38	9,15	87,88	49,69	38,19	6,80	4,90	8,91		8,91	9,20		9,20			87,26				5,72
07.01.2025	24,00	*	139,05	130,19	8,86	86,90	49,84	37,06	6,80	4,90	8,68		8,68	8,95		8,95			86,17				5,60
08.01.2025	24,00	*	142,90	133,02	9,88	85,96	50,46	35,50	6,80	4,90	9,71		9,71	10,00		10,00			85,31				5,58
09.01.2025	24,00	*	143,71	133,20	10,51	83,51	49,71	33,80	6,80	4,90	10,36		10,36	10,67		10,67			83,00				5,38
10.01.2025	24,00	*	140,49	132,25	8,24	82,25	49,04	33,21	6,80	4,90	8,13		8,13	8,37		8,37			81,70				5,08
11.01.2025	24,00	*	141,93	132,44	9,49	82,15	49,21	32,94	6,80	4,90	9,38		9,38	9,64		9,64			81,63				5,15
12.01.2025	24,00	*	140,02	129,50	10,52	82,56	48,82	33,74	6,80	4,90	10,38		10,38	10,66		10,66			82,30				5,24
13.01.2025	24,00	*	137,08	127,42	9,66	82,71	48,03	34,68	6,80	4,90	9,42		9,42	9,69		9,69			82,20				5,22
14.01.2025	24,00	*	142,25	132,48	9,77	81,95	48,75	33,20	6,80	4,90	9,69		9,69	9,97		9,97			81,32				5,20
15.01.2025	24,00	*	142,43	131,89	10,54	80,84	48,50	32,34	6,80	4,90	10,39		10,39	10,69		10,69			80,56				5,12
16.01.2025	24,00	*	143,03	133,65	9,38	80,15	48,63	31,52	6,80	4,90	9,22		9,22	9,49		9,49			79,41				4,97
17.01.2025	24,00	*	143,05	133,27	9,78	78,31	47,96	30,35	6,80	4,90	9,61		9,61	9,88		9,88			77,95				4,82
18.01.2025	24,00	*	141,45	132,63	8,82	77,80	47,64	30,16	6,80	4,90	8,61		8,61	8,85		8,85			77,55				4,69
19.01.2025	24,00	*	142,78	130,19	12,59	78,00	47,23	30,77	6,80	4,90	12,25		12,25	12,59		12,59			77,89				4,99
20.01.2025	24,00	*	138,76	129,83	8,93	78,93	47,43	31,50	6,80	4,90	8,71		8,71	8,94		8,94			78,87				4,80
21.01.2025	24,00	*	135,88	126,55	9,33	81,23	47,39	33,84	6,80	4,90	9,12		9,12	9,40		9,40			80,75				5,04
22.01.2025	2,00		11,02	10,80	0,22	82,67	48,20	34,47	6,80	4,90	0,23		0,23	0,23		0,23			80,56				0,40
<b>Среднее</b>	<b>23,29</b>		<b>140,81</b>	<b>131,34</b>	<b>9,48</b>	<b>81,38</b>	<b>48,68</b>	<b>32,70</b>	<b>6,80</b>	<b>4,90</b>	<b>9,31</b>		<b>9,31</b>	<b>9,57</b>		<b>9,57</b>			<b>80,91</b>				<b>5,06</b>
<b>Итого</b>	<b>722,00</b>		<b>4236,18</b>	<b>3951,11</b>	<b>285,07</b>						<b>279,97</b>		<b>279,97</b>	<b>287,92</b>		<b>287,92</b>							<b>152,22</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	121975	109367,00	12188,80		12489,90			4688,57	27108,00
23.01.2025	126484	113568,00	12490,40		12800,10			4875,17	27876,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **156,76** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **296,71** м.куб.

22 час 4,64 Гкал  
 23 час 8,79 Гкал  
 24 час 8,79 Гкал  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**ОТПРАВЛЕНО** ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65  
**УТВЕРЖДЕНО** ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65  
 Идентификатор: a777b073-d28d-40fa-b6a2-81a4c26705a6

**27.01.25 14:33 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
**28.01.25 10:30 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 Представитель теплоснабжающей организации