Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	218.24	207.92	10.33	80.41	60.24	20.18	0.78	0.29	90.37	-	90.37	92.99	-	92.99	-	80.42	-	0.49	-	5.05
24.12.24	24.00	-	212.75	202.26	10.49	77.82	58.04	19.79	0.78	0.29	88.23	-	88.23	90.65	-	90.65	-	77.86	-	0.49	-	4.84
25.12.24	24.00	-	216.94	206.16	10.78	78.49	58.79	19.70	0.78	0.29	90.07	-	90.07	92.57	-	92.57	-	78.53	-	0.49	-	4.93
26.12.24	24.00	-	222.95	212.32	10.62	79.08	59.70	19.38	0.78	0.29	92.49	-	92.49	95.10	-	95.10	-	79.12	-	0.49	-	4.98
27.12.24	24.00	-	218.01	207.75	10.27	78.20	58.88	19.32	0.78	0.29	90.43	-	90.43	92.93	-	92.93	-	78.24	-	0.49	-	4.84
28.12.24	24.00	-	215.62	204.98	10.64	78.75	58.79	19.95	0.78	0.29	89.70	-	89.70	92.21	-	92.21	-	78.77	-	0.49	-	4.95
29.12.24	24.00	-	217.25	206.20	11.05	78.66	58.92	19.74	0.78	0.29	90.49	-	90.49	93.02	-	93.02	-	78.69	-	0.49	-	4.96
30.12.24	24.00	-	220.06	209.17	10.89	79.03	59.44	19.59	0.78	0.29	91.61	-	91.61	94.19	-	94.19	-	79.06	-	0.49	-	4.98
31.12.24	24.00	-	215.25	202.72	12.53	80.20	59.53	20.66	0.78	0.29	90.36	-	90.36	92.97	-	92.97	-	80.22	-	0.49	-	5.22
01.01.25	24.00	-	215.68	206.49	9.18	82.21	60.83	21.38	0.78	0.29	89.08	-	89.08	91.78	-	91.78	-	82.24	-	0.49	-	5.20
02.01.25	24.00	-	213.74	204.74	9.00	83.51	61.62	21.89	0.78	0.29	88.15	-	88.15	90.89	-	90.89	-	83.52	-	0.49	-	5.26
03.01.25	24.00	-	213.12	202.92	10.20	83.19	61.17	22.02	0.78	0.29	88.35	-	88.35	91.08	-	91.08	-	83.20	-	0.49	-	5.34
04.01.25	24.00	-	209.48	199.52	9.96	83.41	60.81	22.60	0.78	0.29	86.77	-	86.77	89.46	-	89.46	-	83.43	-	0.49	-	5.37
05.01.25	24.00	-	208.94	198.93	10.02	85.52	61.83	23.68	0.78	0.29	86.45	-	86.45	89.26	-	89.26	-	85.53	-	0.49	-	5.59
06.01.25	24.00	-	210.09	200.10	9.99	87.72	62.97	24.74	0.78	0.29	86.86	-	86.86	89.82	-	89.82	-	87.70	-	0.49	-	5.85
07.01.25	24.00	-	211.57	203.04	8.53	86.91	63.05	23.86	0.78	0.29	86.99	-	86.99	89.90	-	89.90	-	86.90	-	0.49	-	5.61
08.01.25	24.00	-	219.80	208.56	11.24	85.94	63.28	22.66	0.78	0.29	91.47	-	91.47	94.47	-	94.47	-	85.95	-	0.49	-	5.72
09.01.25	24.00	-	218.45	209.51	8.94	83.53	62.02	21.51	0.78	0.29	90.01	-	90.01	92.82	-	92.82	-	83.54	-	0.49	-	5.28
10.01.25	24.00	-	216.12	207.23	8.89	82.15	60.97	21.19	0.78	0.29	89.05	-	89.05	91.75	-	91.75	-	82.17	-	0.49	-	5.15
11.01.25	24.00	-	216.95	207.35	9.61	82.17	61.00	21.16	0.78	0.29	89.65	-	89.65	92.37	-	92.37	-	82.18	-	0.49	-	5.20
12.01.25	24.00	-	213.12	202.93	10.18	82.48	60.78	21.70	0.78	0.29	88.36	-	88.36	91.06	-	91.06	-	82.50	-	0.49	-	5.27
13.01.25	24.00	-	207.57	197.87	9.70	82.66	60.12	22.54	0.78	0.29	85.93	-	85.93	88.55	-	88.55	-	82.67	-	0.49	-	5.29
14.01.25	24.00	-	218.61	206.83	11.78	82.08	60.73	21.35	0.78	0.29	91.20	-	91.20	93.95	-	93.95	-	82.11	-	0.49	-	5.41
15.01.25	24.00	-	217.02	206.59	10.43	81.06	60.27	20.79	0.78	0.29	90.01	-	90.01	92.67	-	92.67	-	81.08	-	0.49	-	5.17
16.01.25	24.00	-	220.67	208.62	12.05	80.50	60.07	20.43	0.78	0.29	92.06	-	92.06	94.74	-	94.74	-	80.51	-	0.49	-	5.26
17.01.25	24.00	-	219.11	208.63	10.48	78.56	59.00	19.56	0.78	0.29	90.88	-	90.88	93.41	-	93.41	-	78.58	-	0.49	-	4.93
18.01.25	24.00	-	218.34	206.83	11.51	78.04	58.60	19.44	0.78	0.29	91.04	-	91.04	93.55	-	93.55	-	78.07	-	0.49	-	4.94
19.01.25	24.00	-	214.06	202.19	11.87	78.04	58.06	19.98	0.78	0.29	89.45	-	89.45	91.92	-	91.92	-	78.07	-	0.49	-	4.99
20.01.25	24.00	-	212.63	202.06	10.57	78.88	58.45	20.43	0.78	0.29	88.30	-	88.30	90.78	-	90.78	-	78.91	-	0.49	-	4.99
21.01.25	24.00	-	206.17	196.53	9.64	81.21	58.94	22.27	0.78	0.29	85.32	-	85.32	87.85	-	87.85	-	81.22	-	0.49	-	5.18
22.01.25	24.00	-	210.08	199.22	10.86	81.37	59.22	22.15	0.78	0.29	87.30	-	87.30	89.90	-	89.90	-	81.37	-	0.49	-	5.32
Среднее	24.00	-	215.11	204.72	10.39	81.35	60.20	21.15	0.78	0.29	89.24	-	89.24	91.89	-	91.89	-	81.37	-	0.49	0.00	5.20
Итого	744.00	-	6668.39	6346.17	322.22	-	-	-	-	-	2766.43	-	2766.43	2848.61	-	2848.61	-	-	-	-	-	161.08

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.35 °C -0.12 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 160.96 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 328.79 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации:
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.