Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208238			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.35		
Подающ.тр.(М1):	№ 522858	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 522766	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 521820	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	164.01	154.09	9.92	80.97	53.62	27.35	0.69	0.49	63.71	-	63.71	65.58	-	65.58	-	80.87	-	-	-	5.02
24.12.24	24.00	-	159.68	150.74	8.94	78.69	51.75	26.94	0.69	0.49	61.76	-	61.76	63.46	-	63.46	-	78.64	-	-	-	4.77
25.12.24	24.00	-	162.94	153.60	9.34	79.19	52.42	26.77	0.69	0.49	62.95	-	62.95	64.73	-	64.73	-	79.13	-	-	-	4.86
26.12.24	24.00	-	167.03	157.72	9.31	79.84	53.55	26.29	0.69	0.49	64.30	-	64.30	66.15	-	66.15	-	79.79	-	-	-	4.90
27.12.24	24.00	-	163.68	153.86	9.82	78.96	52.56	26.40	0.69	0.49	63.32	-	63.32	65.11	-	65.11	-	78.90	-	-	-	4.84
28.12.24	24.00	-	161.02	152.42	8.60	79.58	52.58	27.00	0.69	0.49	61.68	-	61.68	63.42	-	63.42	-	79.51	-	-	-	4.81
29.12.24	24.00	-	163.89	153.19	10.70	79.35	52.62	26.73	0.69	0.49	63.90	-	63.90	65.70	-	65.70	-	79.28	-	-	-	4.95
30.12.24	24.00	-	165.80	155.14	10.66	79.85	52.97	26.88	0.69	0.49	64.49	-	64.49	66.33	-	66.33	-	79.80	-	-	-	5.03
31.12.24	24.00	-	162.59	149.92	12.67	81.10	52.56	28.54	0.69	0.49	64.33	-	64.33	66.25	-	66.25	-	81.05	-	-	-	5.31
01.01.25	24.00	-	160.58	153.26	7.32	83.18	53.95	29.23	0.69	0.49	60.63	-	60.63	62.49	-	62.49	-	83.13	-	-	-	5.10
02.01.25	24.00	-	159.11	150.87	8.24	84.29	54.26	30.03	0.69	0.49	60.42	-	60.42	62.32	-	62.32	-	84.22	-	-	-	5.23
03.01.25	24.00	-	158.93	150.08	8.85	83.92	53.87	30.05	0.69	0.49	60.70	-	60.70	62.59	-	62.59	-	83.82	-	-	-	5.26
04.01.25	24.00	-	157.13	147.40	9.73	84.41	53.60	30.81	0.69	0.49	60.64	-	60.64	62.55	-	62.55	-	84.34	-	-	-	5.37
05.01.25	24.00	-	156.84	146.79	10.05	86.58	54.36	32.22	0.69	0.49	60.65	-	60.65	62.66	-	62.66	-	86.49	-	-	-	5.61
06.01.25	24.00	-	157.34	147.45	9.89	88.66	55.15	33.51	0.69	0.49	60.46	-	60.46	62.58	-	62.58	-	88.56	-	-	-	5.83
07.01.25	24.00	-	159.34	149.69	9.65	87.64	55.45	32.19	0.69	0.49	61.08	-	61.08	63.15	-	63.15	-	87.53	-	-	-	5.67
08.01.25	24.00	-	165.06	153.71	11.35	86.64	56.08	30.56	0.69	0.49	63.95	-	63.95	66.06	-	66.06	-	86.54	-	-	-	5.69
09.01.25	24.00	-	164.70	154.40	10.30	84.20	55.24	28.96	0.69	0.49	63.62	-	63.62	65.63	-	65.63	-	84.10	-	-	-	5.35
10.01.25	24.00	-	163.08	152.53	10.55	83.00	54.35	28.65	0.69	0.49	63.15	-	63.15	65.09	-	65.09	-	82.92	-	-	-	5.25
11.01.25	24.00	-	161.87	153.30	8.57	82.88	54.27	28.61	0.69	0.49	61.69	-	61.69	63.57	-	63.57	-	82.79	-	-	-	5.10
12.01.25	24.00	-	160.08	149.14	10.94	83.31	53.81	29.50	0.69	0.49	62.29	-	62.29	64.24	-	64.24	-	83.23	-	-	-	5.32
13.01.25	24.00	-	156.31	146.73	9.58	83.54	53.18	30.36	0.69	0.49	60.27	-	60.27	62.15	-	62.15	-	83.46	-	-	-	5.26
14.01.25	24.00	-	163.61	153.51	10.10	82.74	53.96	28.78	0.69	0.49	63.20	-	63.20	65.14	-	65.14	-	82.66	-	-	-	5.26
15.01.25	24.00	-	162.48	152.79	9.69	81.78	53.81	27.97	0.69	0.49	62.59	-	62.59	64.46	-	64.46	-	81.71	-	-	-	5.07
16.01.25	24.00	-	166.58	155.48	11.10	81.06	53.66	27.40	0.69	0.49	64.90	-	64.90	66.81	-	66.81	-	80.95	-	-	-	5.17
17.01.25	24.00	-	165.60	156.37	9.23	79.30	53.07	26.23	0.69	0.49	63.76	-	63.76	65.57	-	65.57	-	79.22	-	-	-	4.84
18.01.25	24.00	-	165.43	155.01	10.42	78.72	52.54	26.18	0.69	0.49	64.31	-	64.31	66.12	-	66.12	-	78.65	-	-	-	4.88
19.01.25	24.00	-	163.74	151.43	12.31	78.89	51.94	26.95	0.69	0.49	64.75	-	64.75	66.57	-	66.57	-	78.83	-	-	-	5.06
20.01.25	24.00	-	161.49	150.87	10.62	79.79	52.23	27.56	0.69	0.49	63.14	-	63.14	64.96	-	64.96	-	79.74	-	-	-	5.01
21.01.25	24.00	-	157.34	146.54	10.80	82.17	52.28	29.89	0.69	0.49	61.57	-	61.57	63.43	-	63.43	-	82.11	-	-	-	5.28
22.01.25	24.00	-	159.72	149.33	10.39	82.11	52.62	29.49	0.69	0.49	62.24	-	62.24	64.09	-	64.09	-	82.02	-	-	-	5.26
Среднее	24.00	-	161.84	151.85	9.99	82.14	53.49	28.65	0.69	0.49	62.60	-	62.60	64.48	-	64.48	-	82.06	-	-	0.00	5.17
Итого	744.00	-	5017.00	4707.36	309.64	-	-	-	-	-	1940.45	-	1940.45	1998.96	-	1998.96	-	-	-	-	-	160.37

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.11	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			160.25	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			315.96	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.