Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №207709				Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.35		
Подающ.тр.(М1):	№ 515648	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47797Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 515498	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 507273	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	127.40	118.31	9.09	79.71	52.69	27.02	0.69	0.49	87.72	-	87.72	90.22	-	90.22	-	79.65	-	-	-	3.92
24.12.24	24.00	-	123.90	115.44	8.46	77.53	51.14	26.39	0.69	0.49	85.17	-	85.17	87.47	-	87.47	-	77.50	-	-	-	3.71
25.12.24	24.00	-	126.43	118.48	7.95	78.00	51.90	26.10	0.69	0.49	86.80	-	86.80	89.16	-	89.16	-	77.96	-	-	-	3.72
26.12.24	24.00	-	129.78	121.51	8.27	78.65	52.81	25.84	0.69	0.49	89.13	-	89.13	91.61	-	91.61	-	78.61	-	-	-	3.79
27.12.24	24.00	-	127.07	118.75	8.32	77.79	52.16	25.63	0.69	0.49	87.28	-	87.28	89.68	-	89.68	-	77.75	-	-	-	3.69
28.12.24	24.00	-	124.93	117.40	7.53	78.41	52.17	26.24	0.69	0.49	85.68	-	85.68	88.07	-	88.07	-	78.37	-	-	-	3.68
29.12.24	24.00	-	126.22	118.39	7.83	78.15	52.18	25.97	0.69	0.49	86.62	-	86.62	89.00	-	89.00	-	78.11	-	-	-	3.69
30.12.24	24.00	-	129.36	119.45	9.91	78.69	52.64	26.05	0.69	0.49	89.25	-	89.25	91.77	-	91.77	-	78.65	-	-	-	3.90
31.12.24	24.00	-	125.99	114.74	11.25	79.90	52.47	27.43	0.69	0.49	87.29	-	87.29	89.79	-	89.79	-	79.85	-	-	-	4.05
01.01.25	24.00	-	125.10	118.20	6.90	81.91	53.69	28.22	0.69	0.49	85.64	-	85.64	88.22	-	88.22	-	81.86	-	-	-	3.91
02.01.25	24.00	-	122.02	116.02	6.00	82.98	54.04	28.94	0.69	0.49	83.36	-	83.36	85.91	-	85.91	-	82.92	-	-	-	3.86
03.01.25	24.00	-	122.11	115.48	6.63	82.61	53.65	28.96	0.69	0.49	83.59	-	83.59	86.13	-	86.13	-	82.55	-	-	-	3.90
04.01.25	24.00	-	120.08	112.89	7.19	83.09	53.25	29.84	0.69	0.49	82.37	-	82.37	84.90	-	84.90	-	83.03	-	-	-	3.97
05.01.25	24.00	-	119.98	112.41	7.57	85.20	53.97	31.23	0.69	0.49	82.42	-	82.42	85.09	-	85.09	-	85.13	-	-	-	4.16
06.01.25	24.00	-	120.61	113.52	7.09	87.20	54.87	32.33	0.69	0.49	82.72	-	82.72	85.51	-	85.51	-	87.11	-	-	-	4.29
07.01.25	24.00	-	122.70	115.79	6.91	86.20	54.86	31.34	0.69	0.49	84.13	-	84.13	86.90	-	86.90	-	86.12	-	-	-	4.23
08.01.25	24.00	-	127.25	119.35	7.90	85.26	55.45	29.81	0.69	0.49	87.49	-	87.49	90.27	-	90.27	-	85.20	-	-	-	4.24
09.01.25	24.00	-	127.73	119.30	8.43	82.88	54.41	28.47	0.69	0.49	87.90	-	87.90	90.58	-	90.58	-	82.82	-	-	-	4.10
10.01.25	24.00	-	125.22	118.11	7.11	81.73	53.60	28.13	0.69	0.49	85.83	-	85.83	88.43	-	88.43	-	81.67	-	-	-	3.91
11.01.25	24.00	-	126.75	118.38	8.37	81.59	53.62	27.97	0.69	0.49	87.18	-	87.18	89.80	-	89.80	-	81.52	-	-	-	4.00
12.01.25	24.00	-	124.48	114.14	10.34	81.99	53.06	28.93	0.69	0.49	86.15	-	86.15	88.75	-	88.75	-	81.93	-	-	-	4.16
13.01.25	24.00	-	120.32	112.14	8.18	82.22	52.45	29.77	0.69	0.49	82.77	-	82.77	85.28	-	85.28	-	82.16	-	-	-	4.01
14.01.25	24.00	-	126.70	119.01	7.69	81.41	53.31	28.10	0.69	0.49	86.96	-	86.96	89.54	-	89.54	-	81.35	-	-	-	3.97
15.01.25	24.00	-	126.15	117.95	8.20	80.46	52.94	27.52	0.69	0.49	86.71	-	86.71	89.20	-	89.20	-	80.41	-	-	-	3.91
16.01.25	24.00	-	127.70	119.88	7.82	79.78	53.00	26.78	0.69	0.49	87.65	-	87.65	90.12	-	90.12	-	79.72	-	-	-	3.84
17.01.25	24.00	-	127.95	119.14	8.81	78.05	52.20	25.85	0.69	0.49	88.00	-	88.00	90.42	-	90.42	-	78.01	-	-	-	3.77
18.01.25	24.00	-	127.14	118.74	8.40	77.48	51.87	25.61	0.69	0.49	87.29	-	87.29	89.69	-	89.69	-	77.44	-	-	-	3.70
19.01.25	24.00	-	126.67	114.95	11.72	77.69	51.31	26.38	0.69	0.49	87.90	-	87.90	90.26	-	90.26	-	77.66	-	-	-	3.95
20.01.25	24.00	-	123.07	114.59	8.48	78.61	51.55	27.06	0.69	0.49	84.53	-	84.53	86.88	-	86.88	-	78.56	-	-	-	3.77
21.01.25	24.00	-	120.04	109.88	10.16	80.91	51.57	29.34	0.69	0.49	82.92	-	82.92	85.38	-	85.38	-	80.85	-	-	-	4.05
22.01.25	24.00	-	121.86	112.84	9.02	80.83	51.65	29.18	0.69	0.49	83.93	-	83.93	86.37	-	86.37	-	80.77	-	-	-	4.02
Среднее	24.00	-	124.93	116.62	8.31	80.87	52.92	27.95	0.69	0.49	85.88	-	85.88	88.40	-	88.40	-	80.81	-	-	0.00	3.93
Итого	744.00	-	3872.71	3615.18	257.53	-	-	-	-	-	2662.38	-	2662.38	2740.40	-	2740.40	-	-	-	-	-	121.88

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	115534.250	106927.970	79145.460		81181.270		-	5931.952	28030.000
	22.01.25							-		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.09	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			121.78	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			262.79	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.