Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №219451			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.35			
Подающ.тр.(М1):	№ 531285	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18203Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2):	№ 550679	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18203Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3):	№ 521621	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4296	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:			

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	173.02	164.93	8.09	80.50	57.44	23.06	0.69	0.49	74.26	-	74.26	76.43	-	76.43	-	80.67	-	-	-	4.46
24.12.24	24.00	-	170.24	161.36	8.88	78.32	55.61	22.71	0.69	0.49	73.43	-	73.43	75.49	-	75.49	-	78.53	-	-	-	4.37
25.12.24	24.00	-	173.52	164.34	9.18	78.76	56.20	22.56	0.69	0.49	74.84	-	74.84	76.95	-	76.95	-	78.96	-	-	-	4.44
26.12.24	24.00	-	177.82	167.47	10.35	79.43	57.13	22.30	0.69	0.49	77.19	-	77.19	79.37	-	79.37	-	79.64	-	-	-	4.56
27.12.24	24.00	-	174.61	164.68	9.93	78.55	56.27	22.28	0.69	0.49	75.81	-	75.81	77.91	-	77.91	-	78.76	-	-	-	4.45
28.12.24	24.00	-	173.03	163.18	9.85	79.18	56.32	22.86	0.69	0.49	74.98	-	74.98	77.12	-	77.12	-	79.38	-	-	-	4.52
29.12.24	24.00	-	174.65	163.78	10.87	78.91	56.38	22.53	0.69	0.49	76.09	-	76.09	78.23	-	78.23	-	79.12	-	-	-	4.56
30.12.24	24.00	-	175.89	164.86	11.03	79.46	56.96	22.50	0.69	0.49	76.65	-	76.65	78.83	-	78.83	-	79.67	-	-	-	4.60
31.12.24	24.00	-	173.05	159.69	13.36	80.70	56.89	23.81	0.69	0.49	76.25	-	76.25	78.52	-	78.52	-	80.91	-	-	-	4.89
01.01.25	24.00	-	171.36	164.92	6.44	82.74	58.29	24.45	0.69	0.49	72.92	-	72.92	75.17	-	75.17	-	82.96	-	-	-	4.58
02.01.25	24.00	-	170.58	161.47	9.11	83.85	58.65	25.20	0.69	0.49	73.51	-	73.51	75.81	-	75.81	-	84.06	-	-	-	4.84
03.01.25	24.00	-	169.25	161.51	7.74	83.47	58.29	25.18	0.69	0.49	72.47	-	72.47	74.73	-	74.73	-	83.67	-	-	-	4.72
04.01.25	24.00	-	166.80	158.55	8.25	84.00	58.02	25.98	0.69	0.49	71.62	-	71.62	73.88	-	73.88	-	84.20	-	-	-	4.82
05.01.25	24.00	-	166.82	157.60	9.22	86.16	58.91	27.25	0.69	0.49	71.81	-	71.81	74.19	-	74.19	-	86.37	-	-	-	5.10
06.01.25	24.00	-	167.58	157.96	9.62	88.21	59.77	28.44	0.69	0.49	72.19	-	72.19	74.69	-	74.69	-	88.40	-	-	-	5.35
07.01.25	24.00	-	170.53	159.94	10.59	87.17	59.82	27.35	0.69	0.49	73.98	-	73.98	76.48	-	76.48	-	87.36	-	-	-	5.31
08.01.25	24.00	-	174.57	164.41	10.16	86.17	60.31	25.86	0.69	0.49	75.59	-	75.59	78.09	-	78.09	-	86.36	-	-	-	5.14
09.01.25	24.00	-	174.41	165.19	9.22	83.75	59.17	24.58	0.69	0.49	75.41	-	75.41	77.79	-	77.79	-	83.93	-	-	-	4.84
10.01.25	24.00	-	172.40	164.09	8.31	82.59	58.32	24.27	0.69	0.49	74.24	-	74.24	76.49	-	76.49	-	82.79	-	-	-	4.68
11.01.25	24.00	-	173.67	164.28	9.39	82.46	58.27	24.19	0.69	0.49	75.13	-	75.13	77.42	-	77.42	-	82.65	-	-	-	4.76
12.01.25	24.00	-	170.85	159.89	10.96	82.89	57.80	25.09	0.69	0.49	74.55	-	74.55	76.86	-	76.86	-	83.09	-	-	-	4.93
13.01.25	24.00	-	167.18	157.26	9.92	83.14	57.25	25.89	0.69	0.49	72.66	-	72.66	74.89	-	74.89	-	83.33	-	-	-	4.90
14.01.25	24.00	-	173.35	164.68	8.67	82.28	57.99	24.29	0.69	0.49	74.77	-	74.77	77.04	-	77.04	-	82.48	-	-	-	4.72
15.01.25	24.00	-	173.07	163.37	9.70	81.36	57.55	23.81	0.69	0.49	75.09	-	75.09	77.32	-	77.32	-	81.56	-	-	-	4.69
16.01.25	24.00	-	175.02	165.47	9.55	80.63	57.45	23.18	0.69	0.49	75.94	-	75.94	78.15	-	78.15	-	80.81	-	-	-	4.61
17.01.25	24.00	-	174.32	165.11	9.21	78.91	56.38	22.53	0.69	0.49	75.62	-	75.62	77.78	-	77.78	-	79.10	-	-	-	4.45
18.01.25	24.00	-	173.29	164.53	8.76	78.31	55.99	22.32	0.69	0.49	75.06	-	75.06	77.17	-	77.17	-	78.51	-	-	-	4.36
19.01.25	24.00	-	171.92	160.96	10.96	78.52	55.49	23.03	0.69	0.49	75.29	-	75.29	77.39	-	77.39	-	78.73	-	-	-	4.57
20.01.25	24.00	-	169.97	160.44	9.53	79.46	55.87	23.59	0.69	0.49	73.96	-	73.96	76.06	-	76.06	-	79.68	-	-	-	4.55
21.01.25	24.00	-	165.30	155.51	9.79	81.82	56.18	25.64	0.69	0.49	71.93	-	71.93	74.09	-	74.09	-	82.03	-	-	-	4.80
22.01.25	24.00	-	168.63	157.58	11.05	81.71	56.22	25.49	0.69	0.49	73.84	-	73.84	76.08	-	76.08	-	81.90	-	-	-	4.93
Среднее	24.00	-	171.83	162.23	9.60	81.72	57.46	24.27	0.69	0.49	74.42	-	74.42	76.66	-	76.66	-	81.92	-	-	0.00	4.73
Итого	744.00	-	5326.70	5029.01	297.69	-	-	-	-	-	2307.08	-	2307.08	2376.42	-	2376.42	-	-	-	-	-	146.50

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	163174.830	149640.940	67068.180		68812.780		-	5057.686	28270.000
	22.01.25							-	-	[illegible]

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.11	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			146.39	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			303.77	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.