Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208366			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.35	
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-									29.31	8.11	21.20	29.98	8.11	21.87	-	70.79	42.78	0.59	0.49	1.73
24.12.24	24.00	-									27.99	9.11	18.88	28.62	9.11	19.51	-	70.41	43.42	0.59	0.49	1.58
25.12.24	24.00	-									27.22	9.10	18.12	27.83	9.10	18.73	-	69.72	42.55	0.59	0.49	1.51
26.12.24	24.00	-									28.79	8.94	19.85	29.41	8.94	20.47	-	69.81	43.54	0.59	0.49	1.62
27.12.24	24.00	-									25.82	9.02	16.80	26.39	9.02	17.37	-	69.50	42.99	0.59	0.49	1.41
28.12.24	24.00	-									29.22	8.68	20.54	29.89	8.68	21.21	-	69.54	42.95	0.59	0.49	1.66
29.12.24	24.00	-									27.82	9.29	18.53	28.47	9.29	19.18	-	70.07	43.35	0.59	0.49	1.55
30.12.24	24.00	-									29.63	8.67	20.96	30.31	8.67	21.64	-	70.02	42.89	0.59	0.49	1.70
31.12.24	24.00	-									35.51	7.70	27.81	36.30	7.70	28.60	-	69.94	41.44	0.59	0.49	2.16
01.01.25	24.00	-									25.05	8.90	16.15	25.59	8.90	16.69	-	68.43	41.08	0.59	0.49	1.35
02.01.25	24.00	-									26.98	8.81	18.17	27.56	8.81	18.75	-	68.96	40.72	0.59	0.49	1.50
03.01.25	24.00	-									26.38	9.14	17.24	26.96	9.14	17.82	-	68.73	41.15	0.59	0.49	1.44
04.01.25	24.00	-									27.96	8.85	19.11	28.56	8.85	19.71	-	68.50	40.91	0.59	0.49	1.55
05.01.25	24.00	-									28.01	8.66	19.35	28.63	8.66	19.97	-	68.80	40.07	0.59	0.49	1.58
06.01.25	24.00	-									27.83	8.71	19.12	28.43	8.71	19.72	-	67.82	40.03	0.59	0.49	1.54
07.01.25	24.00	-									26.58	8.70	17.88	27.15	8.70	18.45	-	67.41	39.93	0.59	0.49	1.44
08.01.25	24.00	-									28.97	8.13	20.84	29.56	8.13	21.43	-	67.82	40.28	0.59	0.49	1.64
09.01.25	24.00	-									26.08	8.36	17.72	26.62	8.36	18.26	-	67.71	40.77	0.59	0.49	1.43
10.01.25	24.00	-									25.04	9.00	16.04	25.56	9.00	16.56	-	68.04	41.58	0.59	0.49	1.33
11.01.25	24.00	-									27.75	8.72	19.03	28.34	8.72	19.62	-	69.00	41.93	0.59	0.49	1.55
12.01.25	24.00	-									29.96	8.14	21.82	30.62	8.14	22.48	-	68.59	40.85	0.59	0.49	1.72
13.01.25	24.00	-									27.42	8.33	19.09	27.97	8.33	19.64	-	67.75	40.27	0.59	0.49	1.52
14.01.25	24.00	-									26.63	9.04	17.59	27.19	9.04	18.15	-	67.98	41.21	0.59	0.49	1.44
15.01.25	24.00	-									27.79	8.69	19.10	28.40	8.69	19.71	-	68.89	42.01	0.59	0.49	1.55
16.01.25	24.00	-									26.66	8.49	18.17	27.25	8.49	18.76	-	69.74	40.98	0.59	0.49	1.51
17.01.25	24.00	-									27.11	8.62	18.49	27.70	8.62	19.08	-	69.16	42.20	0.59	0.49	1.51
18.01.25	24.00	-									28.69	9.37	19.32	29.31	9.37	19.94	-	68.54	42.34	0.59	0.49	1.57
19.01.25	24.00	-									31.56	9.10	22.46	32.25	9.10	23.15	-	68.92	42.93	0.59	0.49	1.78
20.01.25	24.00	-									27.52	9.24	18.28	28.09	9.24	18.85	-	67.43	41.98	0.59	0.49	1.47
21.01.25	24.00	-									29.24	8.83	20.41	29.85	8.83	21.02	-	67.74	40.71	0.59	0.49	1.62
22.01.25	24.00	-									26.03	7.65	18.38	26.59	7.65	18.94	-	68.67	38.75	0.59	0.49	1.49
Среднее	24.00	-									27.95	8.71	19.24	28.56	8.713	19.85	-	68.85	41.57	0.59	0.49	1.56
Итого	744.00	-									866.55	270.10	596.45	885.38	270.10	615.28	-	-	-	-	-	48.45

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.21	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			48.24	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			615.28	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.