Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	289.53	289.53	0.00	68.93	53.83	15.10	0.69	0.49												4.37
24.12.24	24.00	-	287.27	287.27	0.00	68.53	53.43	15.10	0.69	0.49												4.34
25.12.24	24.00	-	287.41	287.41	0.00	69.54	54.09	15.45	0.69	0.49												4.44
26.12.24	24.00	-	288.82	288.82	0.00	69.19	54.21	14.98	0.69	0.49												4.33
27.12.24	24.00	-	285.98	285.98	0.00	67.22	52.90	14.32	0.69	0.49												4.10
28.12.24	24.00	-	283.24	283.24	0.00	68.16	53.21	14.95	0.69	0.49												4.23
29.12.24	24.00	-	284.58	284.58	0.00	68.76	53.84	14.92	0.69	0.49												4.25
30.12.24	24.00	-	283.62	283.62	0.00	67.00	52.64	14.36	0.69	0.49												4.07
31.12.24	24.00	-	286.05	286.05	0.00	66.47	52.02	14.45	0.69	0.49												4.13
01.01.25	24.00	-	288.67	288.67	0.00	71.87	55.33	16.54	0.69	0.49												4.77
02.01.25	24.00	-	281.52	281.52	0.00	72.12	55.34	16.78	0.69	0.49												4.72
03.01.25	24.00	-	285.21	285.21	0.00	71.67	55.09	16.58	0.69	0.49												4.73
04.01.25	24.00	-	286.70	286.70	0.00	69.69	53.71	15.98	0.69	0.49												4.58
05.01.25	24.00	-	287.36	287.36	0.00	73.69	55.81	17.88	0.69	0.49												5.14
06.01.25	24.00	-	288.72	288.72	0.00	77.06	57.79	19.27	0.69	0.49												5.56
07.01.25	24.00	-	286.09	286.09	0.00	76.63	57.73	18.90	0.69	0.49												5.41
08.01.25	24.00	-	291.99	291.99	0.00	74.83	57.65	17.18	0.69	0.49												5.02
09.01.25	24.00	-	293.02	293.02	0.00	72.23	56.27	15.96	0.69	0.49												4.68
10.01.25	24.00	-	285.76	285.76	0.00	72.24	55.81	16.43	0.69	0.49												4.70
11.01.25	24.00	-	288.04	288.04	0.00	71.53	55.46	16.07	0.69	0.49												4.63
12.01.25	24.00	-	287.10	287.10	0.00	69.74	54.06	15.68	0.69	0.49												4.50
13.01.25	24.00	-	288.01	288.01	0.00	71.33	54.53	16.80	0.69	0.49												4.84
14.01.25	24.00	-	287.66	287.66	0.00	71.46	55.26	16.20	0.69	0.49												4.66
15.01.25	24.00	-	287.97	287.97	0.00	69.75	54.44	15.31	0.69	0.49												4.41
16.01.25	24.00	-	288.81	288.81	0.00	67.72	53.02	14.70	0.69	0.49												4.25
17.01.25	24.00	-	287.66	287.66	0.00	69.51	54.30	15.21	0.69	0.49												4.38
18.01.25	24.00	-	284.31	284.31	0.00	69.01	53.86	15.15	0.69	0.49												4.31
19.01.25	24.00	-	287.57	287.57	0.00	69.37	54.04	15.33	0.69	0.49												4.41
20.01.25	24.00	-	287.23	287.23	0.00	68.23	53.26	14.97	0.69	0.49												4.30
21.01.25	24.00	-	285.35	285.35	0.00	68.29	52.59	15.70	0.69	0.49												4.48
22.01.25	24.00	-	286.32	286.32	0.00	68.93	52.85	16.08	0.69	0.49												4.60
Среднее	24.00	-	287.02	287.02	0.00	70.35	54.46	15.88	0.69	0.49												4.56
Итого	744.00	-	8897.57	8897.57	0.00	-	-	-	-	-												141.32

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	час		м3
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды:	°C		Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):		141.32	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.