Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208359 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№ 515646	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 542794	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3986	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	106.02	94.37	11.65	80.66	45.68	34.98	0.69	0.49	11.89	-	11.89	12.25	-	12.25	-	79.90	-	-	-	4.24
24.12.24	24.00	-	105.26	92.44	12.82	78.54	44.20	34.34	0.69	0.49	13.19	-	13.19	13.54	-	13.54	-	78.47	-	-	-	4.19
25.12.24	24.00	-	106.92	94.11	12.81	78.99	44.99	34.00	0.69	0.49	13.29	-	13.29	13.65	-	13.65	-	78.86	-	-	-	4.21
26.12.24	24.00	-	109.32	96.03	13.29	79.66	45.92	33.74	0.69	0.49	13.69	-	13.69	14.08	-	14.08	-	79.56	-	-	-	4.30
27.12.24	24.00	-	107.82	94.22	13.60	78.75	45.46	33.29	0.69	0.49	13.90	-	13.90	14.28	-	14.28	-	78.58	-	-	-	4.21
28.12.24	24.00	-	106.32	93.43	12.89	79.37	45.10	34.27	0.69	0.49	13.12	-	13.12	13.47	-	13.47	-	79.00	-	-	-	4.23
29.12.24	24.00	-	108.20	94.02	14.18	79.13	45.20	33.93	0.69	0.49	14.45	-	14.45	14.87	-	14.87	-	78.78	-	-	-	4.31
30.12.24	24.00	-	110.24	94.77	15.47	79.71	45.89	33.82	0.69	0.49	15.72	-	15.72	16.17	-	16.17	-	79.51	-	-	-	4.44
31.12.24	24.00	-	109.81	92.78	17.03	80.96	45.26	35.70	0.69	0.49	17.36	-	17.36	17.85	-	17.85	-	80.93	-	-	-	4.69
01.01.25	24.00	-	105.20	94.01	11.19	83.03	45.91	37.12	0.69	0.49	11.50	-	11.50	11.84	-	11.84	-	82.84	-	-	-	4.43
02.01.25	24.00	-	106.20	92.74	13.46	84.13	46.21	37.92	0.69	0.49	13.72	-	13.72	14.16	-	14.16	-	83.82	-	-	-	4.66
03.01.25	24.00	-	105.87	92.46	13.41	83.74	45.84	37.90	0.69	0.49	13.69	-	13.69	14.09	-	14.09	-	83.22	-	-	-	4.63
04.01.25	24.00	-	103.05	91.06	11.99	84.32	45.32	39.00	0.69	0.49	12.32	-	12.32	12.69	-	12.69	-	83.94	-	-	-	4.57
05.01.25	24.00	-	103.48	90.83	12.65	86.52	45.77	40.75	0.69	0.49	12.91	-	12.91	13.33	-	13.33	-	86.17	-	-	-	4.80
06.01.25	24.00	-	104.50	91.23	13.27	88.57	46.26	42.31	0.69	0.49	13.48	-	13.48	13.98	-	13.98	-	88.02	-	-	-	5.04
07.01.25	24.00	-	105.59	92.46	13.13	87.52	46.59	40.93	0.69	0.49	13.42	-	13.42	13.86	-	13.86	-	86.87	-	-	-	4.94
08.01.25	24.00	-	108.73	94.70	14.03	86.50	47.56	38.94	0.69	0.49	14.31	-	14.31	14.78	-	14.78	-	85.87	-	-	-	4.91
09.01.25	24.00	-	106.87	94.78	12.09	84.06	46.82	37.24	0.69	0.49	12.40	-	12.40	12.77	-	12.77	-	83.41	-	-	-	4.55
10.01.25	24.00	-	105.45	93.94	11.51	82.89	46.20	36.69	0.69	0.49	11.86	-	11.86	12.20	-	12.20	-	82.46	-	-	-	4.40
11.01.25	24.00	-	108.28	94.18	14.10	82.70	46.21	36.49	0.69	0.49	14.41	-	14.41	14.82	-	14.82	-	82.28	-	-	-	4.61
12.01.25	24.00	-	107.82	92.11	15.71	83.15	45.76	37.39	0.69	0.49	15.96	-	15.96	16.46	-	16.46	-	82.83	-	-	-	4.75
13.01.25	24.00	-	104.08	90.65	13.43	83.38	44.85	38.53	0.69	0.49	13.66	-	13.66	14.06	-	14.06	-	82.95	-	-	-	4.62
14.01.25	24.00	-	106.53	94.34	12.19	82.48	45.85	36.63	0.69	0.49	12.53	-	12.53	12.89	-	12.89	-	81.92	-	-	-	4.47
15.01.25	24.00	-	107.34	93.85	13.49	81.42	45.67	35.75	0.69	0.49	13.81	-	13.81	14.22	-	14.22	-	81.06	-	-	-	4.46
16.01.25	24.00	-	107.69	95.16	12.53	80.64	45.71	34.93	0.69	0.49	12.87	-	12.87	13.25	-	13.25	-	79.87	-	-	-	4.34
17.01.25	24.00	-	107.74	94.85	12.89	78.90	45.24	33.66	0.69	0.49	13.30	-	13.30	13.66	-	13.66	-	78.48	-	-	-	4.21
18.01.25	24.00	-	108.27	94.39	13.88	78.32	44.95	33.37	0.69	0.49	14.24	-	14.24	14.62	-	14.62	-	77.97	-	-	-	4.24
19.01.25	24.00	-	109.62	92.86	16.76	78.61	44.44	34.17	0.69	0.49	17.09	-	17.09	17.53	-	17.53	-	78.43	-	-	-	4.49
20.01.25	24.00	-	105.78	92.41	13.37	79.62	44.52	35.10	0.69	0.49	13.70	-	13.70	14.05	-	14.05	-	79.62	-	-	-	4.31
21.01.25	24.00	-	103.01	90.13	12.88	81.98	44.00	37.98	0.69	0.49	13.23	-	13.23	13.62	-	13.62	-	81.87	-	-	-	4.48
22.01.25	24.00	-	104.93	91.50	13.43	81.87	44.21	37.66	0.69	0.49	13.66	-	13.66	14.07	-	14.07	-	81.31	-	-	-	4.55
Среднее	24.00	-	106.64	93.25	13.39	81.94	45.54	36.40	0.69	0.49	13.70	-	13.70	14.10	-	14.10	-	81.57	-	-	0.00	4.49
Итого	744.00	-	3305.94	2890.81	415.13	-	-	-	-	-	424.68	-	424.68	437.11	-	437.11	-	-	-	-	-	139.27

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	0.15	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			139.12	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			437.11	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.01.2025 г.