Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207206
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	187.92	174.23	13.69	81.07	55.10	25.97	0.69	0.49	70.04	-	70.04	72.08	-	72.08	-	80.95	-	-	-	5.64
24.12.24	24.00	-	185.29	172.87	12.42	78.87	53.56	25.31	0.69	0.49	67.68	-	67.68	69.57	-	69.57	-	78.82	-	-	-	5.36
25.12.24	24.00	-	190.29	175.98	14.31	79.33	54.25	25.08	0.69	0.49	70.60	-	70.60	72.61	-	72.61	-	79.25	-	-	-	5.56
26.12.24	24.00	-	193.25	179.48	13.77	79.98	55.16	24.82	0.69	0.49	71.14	-	71.14	73.19	-	73.19	-	79.91	-	-	-	5.57
27.12.24	24.00	-	190.06	176.23	13.83	79.07	54.22	24.85	0.69	0.49	70.15	-	70.15	72.12	-	72.12	-	79.01	-	-	-	5.48
28.12.24	24.00	-	188.54	174.79	13.75	79.64	54.02	25.62	0.69	0.49	69.60	-	69.60	71.59	-	71.59	-	79.59	-	-	-	5.58
29.12.24	24.00	-	190.51	175.91	14.60	79.39	54.07	25.32	0.69	0.49	70.90	-	70.90	72.90	-	72.90	-	79.35	-	-	-	5.62
30.12.24	24.00	-	192.28	177.15	15.13	80.04	54.74	25.30	0.69	0.49	71.82	-	71.82	73.89	-	73.89	-	79.95	-	-	-	5.70
31.12.24	24.00	-	192.75	173.15	19.60	81.33	54.66	26.67	0.69	0.49	75.00	-	75.00	77.23	-	77.23	-	81.26	-	-	-	6.22
01.01.25	24.00	-	189.22	175.53	13.69	83.39	55.78	27.61	0.69	0.49	69.92	-	69.92	72.08	-	72.08	-	83.33	-	-	-	6.00
02.01.25	24.00	-	187.14	173.18	13.96	84.51	55.97	28.54	0.69	0.49	69.40	-	69.40	71.59	-	71.59	-	84.43	-	-	-	6.13
03.01.25	24.00	-	185.80	172.76	13.04	84.11	55.62	28.49	0.69	0.49	68.41	-	68.41	70.56	-	70.56	-	84.03	-	-	-	6.03
04.01.25	24.00	-	184.19	170.11	14.08	84.68	55.36	29.32	0.69	0.49	68.61	-	68.61	70.79	-	70.79	-	84.61	-	-	-	6.19
05.01.25	24.00	-	184.54	169.57	14.97	86.90	56.33	30.57	0.69	0.49	69.30	-	69.30	71.58	-	71.58	-	86.82	-	-	-	6.50
06.01.25	24.00	-	183.48	170.30	13.18	88.95	57.18	31.77	0.69	0.49	67.62	-	67.62	69.99	-	69.99	-	88.86	-	-	-	6.59
07.01.25	24.00	-	185.64	172.44	13.20	87.90	57.48	30.42	0.69	0.49	68.12	-	68.12	70.45	-	70.45	-	87.79	-	-	-	6.41
08.01.25	24.00	-	191.43	176.52	14.91	86.91	57.98	28.93	0.69	0.49	71.17	-	71.17	73.57	-	73.57	-	86.78	-	-	-	6.42
09.01.25	24.00	-	192.12	176.67	15.45	84.44	56.78	27.66	0.69	0.49	71.82	-	71.82	74.11	-	74.11	-	84.32	-	-	-	6.20
10.01.25	24.00	-	188.77	175.04	13.73	83.18	55.83	27.35	0.69	0.49	69.44	-	69.44	71.57	-	71.57	-	83.14	-	-	-	5.94
11.01.25	24.00	-	190.45	175.38	15.07	83.00	55.84	27.16	0.69	0.49	70.85	-	70.85	73.01	-	73.01	-	82.97	-	-	-	6.02
12.01.25	24.00	-	187.83	171.70	16.13	83.54	55.39	28.15	0.69	0.49	70.77	-	70.77	72.96	-	72.96	-	83.43	-	-	-	6.19
13.01.25	24.00	-	183.98	169.02	14.96	83.78	54.70	29.08	0.69	0.49	68.94	-	68.94	71.08	-	71.08	-	83.68	-	-	-	6.18
14.01.25	24.00	-	190.50	175.69	14.81	82.88	55.73	27.15	0.69	0.49	70.94	-	70.94	73.09	-	73.09	-	82.79	-	-	-	6.01
15.01.25	24.00	-	189.31	174.81	14.50	81.83	55.42	26.41	0.69	0.49	70.24	-	70.24	72.35	-	72.35	-	81.77	-	-	-	5.81
16.01.25	24.00	-	191.82	177.05	14.77	81.02	55.28	25.74	0.69	0.49	71.24	-	71.24	73.33	-	73.33	-	80.95	-	-	-	5.76
17.01.25	24.00	-	191.13	176.48	14.65	79.29	54.29	25.00	0.69	0.49	70.88	-	70.88	72.89	-	72.89	-	79.23	-	-	-	5.58
18.01.25	24.00	-	191.93	175.70	16.23	78.71	53.79	24.92	0.69	0.49	72.25	-	72.25	74.27	-	74.27	-	78.66	-	-	-	5.66
19.01.25	24.00	-	190.09	172.85	17.24	78.96	53.36	25.60	0.69	0.49	72.32	-	72.32	74.34	-	74.34	-	78.93	-	-	-	5.80
20.01.25	24.00	-	187.13	171.79	15.34	79.96	53.72	26.24	0.69	0.49	69.96	-	69.96	71.98	-	71.98	-	79.92	-	-	-	5.74
21.01.25	24.00	-	182.56	166.13	16.43	82.30	54.19	28.11	0.69	0.49	68.33	-	68.33	70.39	-	70.39	-	82.30	-	-	-	6.03
22.01.25	24.00	-	184.57	170.30	14.27	82.21	54.05	28.16	0.69	0.49	68.48	-	68.48	70.55	-	70.55	-	82.14	-	-	-	5.98
Среднее	24.00	-	188.53	173.83	14.70	82.30	55.16	27.14	0.69	0.49	70.19	-	70.19	72.31	-	72.31	-	82.22	-	-	0.00	5.93
Итого	744.00	-	5844.52	5388.81	455.71	-	-	-	-	-	2175.94	-	2175.94	2241.71	-	2241.71	-	-	-	-	-	183.90

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	129944.650	114806.850	52682.370		54060.810		-	3986.744	26272.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.16	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			183.74	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			465.01	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.