Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207145

Режим (схема):

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Txв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	263.81	260.02	3.79	81.22	63.96	17.26	0.69	0.49	151.03	-	151.03	155.48	-	155.48	-	81.15	-	-	-	4.81
24.12.24	24.00	-	260.44	255.28	5.16	79.04	61.79	17.25	0.69	0.49	149.93	-	149.93	154.15	-	154.15	-	78.97	-	-	-	4.82
25.12.24	24.00	-	263.61	260.38	3.23	79.47	62.49	16.98	0.69	0.49	151.00	-	151.00	155.26	-	155.26	-	79.40	-	-	-	4.69
26.12.24	24.00	-	267.20	262.77	4.43	80.12	63.55	16.57	0.69	0.49	152.34	-	152.34	156.76	-	156.76	-	80.06	-	-	-	4.72
27.12.24	24.00	-	263.30	259.71	3.59	79.25	62.74	16.51	0.69	0.49	150.82	-	150.82	155.10	-	155.10	-	79.19	-	-	-	4.59
28.12.24	24.00	-	261.89	259.14	2.75	79.90	62.79	17.11	0.69	0.49	150.26	-	150.26	154.55	-	154.55	-	79.84	-	-	-	4.67
29.12.24	24.00	-	263.79	257.89	5.90	79.62	62.78	16.84	0.69	0.49	151.51	-	151.51	155.83	-	155.83	-	79.56	-	-	-	4.82
30.12.24	24.00	-	264.81	258.83	5.98	80.19	63.57	16.62	0.69	0.49	152.18	-	152.18	156.57	-	156.57	-	80.13	-	-	-	4.79
31.12.24	24.00	-	260.78	254.88	5.90	81.47	63.78	17.69	0.69	0.49	150.50	-	150.50	154.98	-	154.98	-	81.41	-	-	-	5.01
01.01.25	24.00	-	262.74	261.05	1.69	83.53	65.43	18.10	0.69	0.49	150.54	-	150.54	155.20	-	155.20	-	83.46	-	-	-	4.88
02.01.25	24.00	-	260.55	258.35	2.20	84.64	65.87	18.77	0.69	0.49	149.53	-	149.53	154.33	-	154.33	-	84.58	-	-	-	5.05
03.01.25	24.00	-	260.14	257.19	2.95	84.27	65.14	19.13	0.69	0.49	149.57	-	149.57	154.31	-	154.31	-	84.19	-	-	-	5.19
04.01.25	24.00	-	257.44	254.98	2.46	84.85	65.07	19.78	0.69	0.49	148.33	-	148.33	153.12	-	153.12	-	84.77	-	-	-	5.27
05.01.25	24.00	-	257.15	254.41	2.74	87.06	66.17	20.89	0.69	0.49	148.41	-	148.41	153.43	-	153.43	-	86.99	-	-	-	5.57
06.01.25	24.00	-	258.21	255.42	2.79	89.12	67.08	22.04	0.69	0.49	148.86	-	148.86	154.12	-	154.12	-	89.04	-	-	-	5.90
07.01.25	24.00	-	260.91	254.68	6.23	88.05	67.07	20.98	0.69	0.49	150.86	-	150.86	156.04	-	156.04	-	87.97	-	-	-	5.91
08.01.25	24.00	-	264.00	259.22	4.78	87.00	67.86	19.14	0.69	0.49	152.30	-	152.30	157.39	-	157.39	-	86.94	-	-	-	5.40
09.01.25	24.00	-	263.80	259.41	4.39	84.57	66.13	18.44	0.69	0.49	152.08	-	152.08	156.93	-	156.93	-	84.50	-	-	-	5.17
10.01.25	24.00	-	262.14	260.00	2.14	83.40	65.16	18.24	0.69	0.49	150.64	-	150.64	155.32	-	155.32	-	83.33	-	-	-	4.94
11.01.25	24.00	-	262.87	258.54	4.33	83.24	65.31	17.93	0.69	0.49	151.25	-	151.25	155.90	-	155.90	-	83.17	-	-	-	5.01
12.01.25	24.00	-	259.35	254.45	4.90	83.70	64.73	18.97	0.69	0.49	149.77	-	149.77	154.41	-	154.41	-	83.63	-	-	-	5.25
13.01.25	24.00	-	256.72	254.01	2.71	83.94	63.78	20.16	0.69	0.49	148.45	-	148.45	153.09	-	153.09	-	83.87	-	-	-	5.37
14.01.25	24.00	-	263.15	259.83	3.32	83.03	64.76	18.27	0.69	0.49	151.59	-	151.59	156.26	-	156.26	-	82.97	-	-	-	5.04
15.01.25	24.00	-	262.23	259.50	2.73	82.07	64.03	18.04	0.69	0.49	150.87	-	150.87	155.42	-	155.42	-	82.01	-	-	-	4.92
16.01.25	24.00	-	264.45	260.81	3.64	81.30	63.79	17.51	0.69	0.49	152.00	-	152.00	156.48	-	156.48	-	81.24	-	-	-	4.88
17.01.25	24.00	-	263.71	260.68	3.03	79.58	62.63	16.95	0.69	0.49	151.56	-	151.56	155.87	-	155.87	-	79.52	-	-	-	4.67
18.01.25	24.00	-	263.28	258.58	4.70	78.97	62.41	16.56	0.69	0.49	151.43	-	151.43	155.72	-	155.72	-	78.91	-	-	-	4.67
19.01.25	24.00	-	260.66	255.75	4.91	79.22	62.10	17.12	0.69	0.49	150.50	-	150.50	154.75	-	154.75	-	79.16	-	-	-	4.78
20.01.25	24.00	-	259.55	256.70	2.85	80.19	62.25	17.94	0.69	0.49	149.65	-	149.65	153.97	-	153.97	-	80.13	-	-	-	4.84
21.01.25	24.00	-	255.29	252.59	2.70	82.58	62.57	20.01	0.69	0.49	147.79	-	147.79	152.29	-	152.29	-	82.51	-	-	-	5.29
22.01.25	24.00	-	258.19	255.67	2.52	82.47	62.83	19.64	0.69	0.49	149.13	-	149.13	153.67	-	153.67	-	82.40	-	-	-	5.25
Среднее	24.00	-	261.49	257.77	3.72	82.49	64.18	18.30	0.69	0.49	150.47	-	150.47	155.05	-	155.05	-	82.42	-	-	0.00	5.04
Итого	744.00	-	8106.16	7990.72	115.44	-	-	-	-	-	4664.68	-	4664.68	4806.70	-	4806.70	-	-	-	-	-	156.14

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	222823.670	214278.900	143635.680		147431.530		-	10929.340	27960:000
	22.01.25							-	-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.04	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			156.10	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			117.80	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.