

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **13661.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **33001**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 219181	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3692	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 110,76	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2					
23.12.2024	24,00	*	125,45	124,17	1,28	80,08	51,04	29,04	6,80	4,90																3,71	
24.12.2024	24,00		122,56	122,56	0,00	77,67	49,66	28,01	6,80	4,90																3,44	
25.12.2024	24,00		125,24	125,24	0,00	78,26	50,31	27,95	6,80	4,90																3,51	
26.12.2024	24,00	*	128,12	127,12	1,00	78,86	51,16	27,70	6,80	4,90																3,61	
27.12.2024	24,00	*	125,91	124,27	1,64	78,01	50,75	27,26	6,80	4,90																3,52	
28.12.2024	24,00		121,65	121,65	0,00	78,59	50,44	28,15	6,80	4,90																3,43	
29.12.2024	24,00	*	125,69	125,25	0,44	78,44	51,03	27,41	6,80	4,90																3,47	
30.12.2024	24,00	*	78,26	77,51	0,75	77,68	50,84	26,84	6,80	4,90																2,15	
31.12.2024	24,00	*	123,15	122,92	0,23	80,00	50,04	29,96	6,80	4,90																3,71	
01.01.2025	24,00		123,70	123,70	0,00	82,14	52,10	30,04	6,80	4,90																3,72	
02.01.2025	24,00	*	122,72	121,47	1,25	83,37	52,45	30,92	6,80	4,90																3,86	
03.01.2025	24,00		122,32	122,32	0,00	83,05	52,21	30,84	6,80	4,90																3,78	
04.01.2025	24,00	*	120,60	120,38	0,22	83,39	51,76	31,63	6,80	4,90																3,83	
05.01.2025	24,00		120,42	120,42	0,00	85,51	52,46	33,05	6,80	4,90																3,99	
06.01.2025	24,00	*	122,02	119,08	2,94	87,65	53,09	34,56	6,80	4,90																4,38	
07.01.2025	24,00	*	122,71	122,50	0,21	86,72	53,05	33,67	6,80	4,90																4,15	
08.01.2025	24,00	*	126,46	125,99	0,47	85,66	53,62	32,04	6,80	4,90																4,08	
09.01.2025	24,00		126,95	126,95	0,00	83,27	52,90	30,37	6,80	4,90																3,86	
10.01.2025	24,00	*	124,92	124,68	0,24	82,01	51,91	30,10	6,80	4,90																3,78	
11.01.2025	24,00	*	125,39	125,17	0,22	81,95	51,97	29,98	6,80	4,90																3,78	
12.01.2025	24,00	*	122,42	122,20	0,22	82,33	51,56	30,77	6,80	4,90																3,78	
13.01.2025	24,00	*	120,42	120,22	0,20	82,58	50,93	31,65	6,80	4,90																3,83	
14.01.2025	24,00		126,17	126,17	0,00	81,80	51,79	30,01	6,80	4,90																3,79	
15.01.2025	24,00	*	125,20	124,97	0,23	80,80	51,38	29,42	6,80	4,90																3,70	
16.01.2025	24,00	*	127,07	126,85	0,22	80,17	51,47	28,70	6,80	4,90																3,66	
17.01.2025	24,00	*	127,01	126,52	0,49	78,30	50,71	27,59	6,80	4,90																3,53	
18.01.2025	24,00		126,47	126,47	0,00	77,78	50,58	27,20	6,80	4,90																3,44	
19.01.2025	24,00	*	124,22	123,99	0,23	77,88	50,06	27,82	6,80	4,90																	3,47
20.01.2025	24,00		122,89	122,89	0,00	78,78	50,11	28,67	6,80	4,90																3,53	
21.01.2025	24,00		119,38	119,38	0,00	81,16	50,08	31,08	6,80	4,90																3,72	
22.01.2025	24,00	*	121,52	121,28	0,24	81,22	50,42	30,80	6,80	4,90																	3,76
Среднее	24,00		122,48	122,07	0,41	81,13	51,35	29,78	6,80	4,90																3,68	
Итого	744,00		3797,01	3784,29	12,72																					113,97	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	79607,7	79534,70						2322,81	27302,00
23.01.2025	83529,8	83443,40						2440,52	28070,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **113,97** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**
 Идентификатор: 5f767d68-4dde-480c-891f-0802f2aba5ca

ОТВЕРЖДЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.25 14:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Представитель теплоснабжающей организации
 28.01.25 10:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D