

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.25, лит.А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 25**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **29878.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 87681**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207338	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,1988	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 62,7789	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.12.2024	24,00		96,36	96,36	0,00	76,47	49,25	27,22	6,80	4,90																2,62
24.12.2024	24,00		95,44	95,44	0,00	75,13	48,39	26,74	6,80	4,90																2,55
25.12.2024	24,00		96,03	96,03	0,00	75,13	48,67	26,46	6,80	4,90																2,55
26.12.2024	24,00		97,78	97,78	0,00	75,61	49,46	26,15	6,80	4,90																2,56
27.12.2024	24,00		96,66	96,66	0,00	75,08	49,12	25,96	6,80	4,90																2,51
28.12.2024	24,00		95,92	95,92	0,00	75,03	48,82	26,21	6,80	4,90																2,52
29.12.2024	24,00		96,35	96,35	0,00	74,65	48,82	25,83	6,80	4,90																2,49
30.12.2024	24,00		96,93	96,93	0,00	74,83	49,00	25,83	6,80	4,90																2,51
31.12.2024	24,00		94,70	94,70	0,00	75,98	48,79	27,19	6,80	4,90																2,58
01.01.2025	24,00		96,46	96,46	0,00	78,89	50,35	28,54	6,80	4,90																2,76
02.01.2025	24,00		95,69	95,69	0,00	80,09	50,62	29,47	6,80	4,90																2,82
03.01.2025	24,00		95,27	95,27	0,00	80,02	50,58	29,44	6,80	4,90																2,81
04.01.2025	24,00		94,32	94,32	0,00	81,11	50,56	30,55	6,80	4,90																2,89
05.01.2025	24,00		94,93	94,93	0,00	84,10	51,85	32,25	6,80	4,90																3,07
06.01.2025	24,00		95,06	95,06	0,00	85,16	52,00	33,16	6,80	4,90																3,16
07.01.2025	24,00		95,96	95,96	0,00	85,62	52,71	32,91	6,80	4,90																3,16
08.01.2025	24,00		96,84	96,84	0,00	84,36	53,00	31,36	6,80	4,90																3,04
09.01.2025	24,00		96,52	96,52	0,00	82,36	52,05	30,31	6,80	4,90																2,93
10.01.2025	24,00		95,88	95,88	0,00	80,72	51,23	29,49	6,80	4,90																2,83
11.01.2025	24,00		96,10	96,10	0,00	80,83	51,29	29,54	6,80	4,90																2,84
12.01.2025	24,00		94,59	94,59	0,00	80,19	50,70	29,49	6,80	4,90																2,79
13.01.2025	24,00		93,69	93,69	0,00	80,62	49,95	30,67	6,80	4,90																2,88
14.01.2025	24,00		95,48	95,48	0,00	79,83	50,45	29,38	6,80	4,90																2,81
15.01.2025	24,00		94,92	94,92	0,00	77,69	49,44	28,25	6,80	4,90																2,68
16.01.2025	24,00		95,25	95,25	0,00	76,86	49,30	27,56	6,80	4,90																2,63
17.01.2025	24,00		94,74	94,74	0,00	75,16	48,55	26,61	6,80	4,90																2,52
18.01.2025	24,00		94,18	94,18	0,00	74,06	48,04	26,02	6,80	4,90																2,45
19.01.2025	24,00		93,40	93,40	0,00	74,74	48,04	26,70	6,80	4,90																2,50
20.01.2025	24,00		93,08	93,08	0,00	76,59	48,48	28,11	6,80	4,90																2,62
21.01.2025	24,00		91,64	91,64	0,00	78,72	48,43	30,29	6,80	4,90																2,78
22.01.2025	24,00		92,87	92,87	0,00	80,65	49,42	31,23	6,80	4,90																2,90
Среднее	24,00		95,26	95,26	0,00	78,59	49,91	28,67	6,80	4,90																2,73
Итого	744,00		2953,04	2953,04	0,00																					84,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	66449,6	68937,40						1830,07	27853,00
23.01.2025	69499,1	71987,00						1917,50	28621,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,5 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **84,76** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 0 куб.м
 0 Гкал
 Абонент подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕРЖЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: **Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**

Идентификатор: **5f767d68-4dde-480c-891f-0802f2aba5ca**

27.01.25 14:29 (MSK) Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**

28.01.25 10:35 (MSK) Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**

Представитель теплоснабжающей организации