

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЭ за Январь 2025  
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 13  
Обслуживающая организация:

Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 13

Телефон: Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УЛТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКГ-7 №208789  
Подающий тр.: (М1): № 546714  
Обратн. тр.: (М2): № 550223  
Тр. Цирк. ГВС(М3): №  
Тр. Подпитки(М4): №

Расходомер: РЭМ 40 D  
Расходомер: ПРЭМ 40 D  
Расходомер:  
Расходомер:  
Расходомер:

Режим (схема):  
Gpln= 0.3  
Gpln= 0.3  
Gpln= 0.3  
Gpln=

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
Приборы УЛТЭ поверены до:  
Термопреобр.: КТСН-Н № 43621Г  
Термопреобр.: КТСН-Н № 43621Х  
Термопреобр.: №  
Термопреобр.: №

Тех. гр.С= 0.25  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:

Расчетный алгоритм(V5):  
Qот= Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)  
Qотек.гр.ср= Qотек.гр.ср=  
Qтепл.пот.= Qтепл.пот.=  
Qтепл.пот.= Qтепл.пот.=  
Qтепл.пот.= Qтепл.пот.=

Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:  
Договорные нагрузки (ср.сут.): Г/сут.:  
Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут.:

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)		Контроль ГВС (ТВ-2)																Общее теплопоре- Добщ.				
	Тп	НС	М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DM(квалит)	Улолл	T3		T4	P3	P4	
23.12.24	24.00	-	179.80	179.67	0.13	80.12	47.51	32.61	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
24.12.24	24.00	-	176.77	176.59	0.18	77.85	46.18	31.67	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
25.12.24	24.00	-	178.90	178.63	0.27	78.09	46.57	31.52	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
26.12.24	24.00	-	183.02	182.90	0.12	78.83	47.55	31.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
27.12.24	24.00	-	182.01	181.85	0.16	78.74	47.52	31.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
28.12.24	24.00	-	180.28	180.06	0.22	78.29	47.01	31.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
29.12.24	24.00	-	182.19	182.04	0.15	78.56	47.47	31.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
30.12.24	24.00	-	181.90	181.39	0.11	78.61	47.80	30.81	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
31.12.24	24.00	-	175.79	175.29	0.50	79.38	47.24	32.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
01.01.25	24.00	-	177.42	177.24	0.18	82.45	48.53	33.92	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
02.01.25	24.00	-	176.40	176.27	0.13	84.47	49.16	35.31	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
03.01.25	24.00	-	175.75	175.73	0.02	84.17	48.62	35.55	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
04.01.25	24.00	-	174.66	174.61	0.05	84.73	48.43	36.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
05.01.25	24.00	-	173.93	173.86	0.07	86.28	48.63	37.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
06.01.25	24.00	-	174.31	174.20	0.11	89.66	49.59	40.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
07.01.25	24.00	-	175.92	175.88	0.04	90.08	50.24	39.84	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
08.01.25	24.00	-	179.28	179.27	0.01	88.14	50.49	37.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
09.01.25	24.00	-	178.04	178.01	0.03	84.66	49.03	35.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
10.01.25	24.00	-	177.30	177.21	0.09	83.70	48.53	35.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
11.01.25	24.00	-	177.49	177.49	0.00	83.78	48.67	35.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
12.01.25	24.00	-	175.83	175.83	0.00	83.88	48.39	35.49	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
13.01.25	24.00	-	173.67	173.65	0.02	83.33	47.44	35.89	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
14.01.25	24.00	-	178.30	178.29	0.01	82.03	47.85	34.18	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
15.01.25	24.00	-	176.59	176.45	0.14	80.30	47.09	33.21	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
16.01.25	24.00	-	176.66	176.66	0.00	79.05	46.74	32.31	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
17.01.25	24.00	-	178.20	177.26	0.94	79.43	47.21	32.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
18.01.25	24.00	-	178.04	178.04	0.00	79.40	47.29	32.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
19.01.25	24.00	-	174.29	174.27	0.02	79.07	46.78	32.29	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
20.01.25	24.00	-	174.29	174.27	0.02	79.73	46.66	33.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
21.01.25	24.00	-	172.73	172.72	0.01	81.97	46.70	35.27	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
22.01.25	24.00	-	173.49	173.47	0.02	84.00	47.62	36.38	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
Среднее	24.00	-	177.22	177.10	0.12	82.03	47.89	34.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гкал
Итого	744.00	-	5493.84	5490.11	3.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.79

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (Г)	M2 (Г)	M3 (Г)	M4 (Г)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (Ч)
	22.12.24	22.01.25									
									4628.380	27328.000	

Количество тепловой энергии Qотпл, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоснабжения Узла м3:

0.25 °С  
187.79 Гкал  
M3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
Представитель теплоснабжающей организации

ИУП «ТЭК СПб»  
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЮЖНЫЙ РАЙОН  
ОТЧЕТ ПРИНТ  
26 01 2025 Г.  
Соколов Д.А.