Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 26
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 26
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №206890
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№ 532324	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22013Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 280355	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22013Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	152.88	152.88	0.00	81.08	50.81	30.27	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.63
24.12.24	24.00	-	149.83	149.83	0.00	78.68	49.28	29.40	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41
25.12.24	24.00	-	152.49	152.49	0.00	79.24	50.02	29.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.46
26.12.24	24.00	-	155.69	155.69	0.00	79.85	50.96	28.89	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.51
27.12.24	24.00	-	152.73	152.73	0.00	78.96	50.34	28.62	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.38
28.12.24	24.00	-	151.34	151.34	0.00	79.58	50.47	29.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41
29.12.24	24.00	-	152.17	152.17	0.00	79.40	50.80	28.60	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.36
30.12.24	24.00	-	155.14	155.14	0.00	79.84	51.24	28.60	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44
31.12.24	24.00	-	150.32	150.32	0.00	81.08	51.12	29.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.51
01.01.25	24.00	-	151.58	151.58	0.00	83.18	52.05	31.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.72
02.01.25	24.00	-	148.70	148.70	0.00	84.35	52.27	32.08	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.78
03.01.25	24.00	-	148.96	148.96	0.00	84.03	52.00	32.03	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.78
04.01.25	24.00	-	146.77	146.77	0.00	84.43	51.60	32.83	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.83
05.01.25	24.00	-	146.40	146.40	0.00	86.61	52.29	34.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.03
06.01.25	24.00	-	146.98	146.98	0.00	88.76	53.14	35.62	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.24
07.01.25	24.00	-	148.74	148.74	0.00	87.80	53.16	34.64	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.16
08.01.25	24.00	-	152.57	152.57	0.00	86.78	53.50	33.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.09
09.01.25	24.00	-	98.80	98.80	0.00	84.48	51.04	33.44	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.31
10.01.25	24.00	-	151.29	151.29	0.00	83.05	51.32	31.73	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.81
11.01.25	24.00	-	151.79	151.79	0.00	82.98	51.65	31.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.76
12.01.25	24.00	-	148.65	148.65	0.00	83.37	51.41	31.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.76
13.01.25	24.00	-	146.22	146.22	0.00	83.63	50.75	32.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.81
14.01.25	24.00	-	133.14	133.14	0.00	83.14	51.68	31.46	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.19
15.01.25	24.00	-	151.24	151.24	0.00	81.86	51.20	30.66	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.64
16.01.25	24.00	-	153.12	153.12	0.00	81.21	51.20	30.01	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.60
17.01.25	24.00	-	152.52	152.52	0.00	79.35	50.51	28.84	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41
18.01.25	24.00	-	151.95	151.95	0.00	78.80	50.24	28.56	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.34
19.01.25	24.00	-	149.60	149.60	0.00	78.92	49.86	29.06	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.35
20.01.25	24.00	-	148.58	148.58	0.00	79.82	50.05	29.77	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.43
21.01.25	24.00	-	144.74	144.74	0.00	82.22	50.23	31.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.64
22.01.25	24.00	-	146.98	146.98	0.00	82.24	50.47	31.77	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.67
Среднее	24.00	-	148.13	148.13	0.00	82.22	51.18	31.03	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.60
Итого	744.00	-	4591.91	4591.91	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.45

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.35 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 142.45 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.