Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 8-77 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 8-77 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №205557			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.35		
Подающ.тр.(М1):	№ 515450	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 43551Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 402004	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 43551Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	134.73	134.73	0.00	78.95	43.91	35.04	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.72
24.12.24	24.00	-	131.95	131.95	0.00	76.53	42.62	33.91	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.47
25.12.24	24.00	-	134.43	134.43	0.00	77.15	43.27	33.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.56
26.12.24	24.00	-	137.19	137.19	0.00	77.80	44.09	33.71	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.63
27.12.24	24.00	-	134.63	134.63	0.00	76.91	43.58	33.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.49
28.12.24	24.00	-	133.62	133.62	0.00	77.45	43.57	33.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
29.12.24	24.00	-	134.29	134.29	0.00	77.33	43.74	33.59	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.51
30.12.24	24.00	-	137.42	137.42	0.00	77.76	44.25	33.51	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.61
31.12.24	24.00	-	132.78	132.78	0.00	78.85	43.86	34.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.65
01.01.25	24.00	-	133.69	133.69	0.00	80.86	44.51	36.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.86
02.01.25	24.00	-	131.83	131.83	0.00	82.00	44.67	37.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.92
03.01.25	24.00	-	131.44	131.44	0.00	81.67	44.35	37.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.91
04.01.25	24.00	-	129.48	129.48	0.00	81.95	43.82	38.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.94
05.01.25	24.00	-	129.29	129.29	0.00	83.99	44.15	39.84	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.16
06.01.25	24.00	-	129.92	129.92	0.00	86.06	44.55	41.51	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
07.01.25	24.00	-	131.81	131.81	0.00	85.26	44.78	40.48	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.34
08.01.25	24.00	-	135.34	135.34	0.00	84.41	45.46	38.95	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
09.01.25	24.00	-	118.19	118.19	0.00	81.59	42.82	38.77	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.59
10.01.25	24.00	-	130.66	130.66	0.00	80.77	43.66	37.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.85
11.01.25	24.00	-	131.38	131.38	0.00	80.76	43.88	36.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.85
12.01.25	24.00	-	128.68	128.68	0.00	81.05	43.30	37.75	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.86
13.01.25	24.00	-	126.68	126.68	0.00	81.21	42.77	38.44	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.87
14.01.25	24.00	-	132.08	132.08	0.00	80.65	43.80	36.85	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.87
15.01.25	24.00	-	131.45	131.45	0.00	79.68	43.61	36.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.75
16.01.25	24.00	-	133.56	133.56	0.00	79.13	43.78	35.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.72
17.01.25	24.00	-	133.08	133.08	0.00	77.32	43.31	34.01	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
18.01.25	24.00	-	132.55	132.55	0.00	76.80	43.08	33.72	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.47
19.01.25	24.00	-	130.41	130.41	0.00	76.83	42.61	34.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.47
20.01.25	24.00	-	124.18	124.18	0.00	77.72	42.72	35.00	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.35
21.01.25	24.00	-	126.33	126.33	0.00	79.83	42.43	37.40	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.73
22.01.25	24.00	-	128.45	128.45	0.00	79.93	42.68	37.25	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.79
Среднее	24.00	-	131.34	131.34	0.00	79.94	43.67	36.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.76
Итого	744.00	-	4071.52	4071.52	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.66

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.35 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 147.66 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.