

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 10, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 10, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33099.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 109011**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 140166	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	Взлет ТПС	СДВ
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	Взлет ТПС	СДВ
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,1326	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 39,78	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.12.2024	24,00		74,11	72,29	1,82	77,12	46,46	30,66	6,40	4,20															2,36
24.12.2024	24,00		72,63	70,86	1,77	74,56	45,02	29,54	6,30	4,30															2,23
25.12.2024	24,00		74,00	72,18	1,82	75,28	45,74	29,54	6,40	4,20															2,27
26.12.2024	24,00		75,57	73,71	1,86	75,92	46,62	29,30	6,40	4,20															2,30
27.12.2024	24,00		74,20	72,38	1,82	75,03	46,12	28,91	6,40	4,20															2,23
28.12.2024	24,00		73,60	71,79	1,81	75,45	46,05	29,40	6,40	4,20															2,25
29.12.2024	24,00		74,00	72,17	1,83	75,45	46,30	29,15	6,40	4,20															2,24
30.12.2024	24,00		75,70	73,84	1,86	75,94	46,89	29,05	6,40	4,10															2,29
31.12.2024	24,00		73,19	71,38	1,81	76,73	46,59	30,14	6,30	4,20															2,29
01.01.2025	24,00		73,73	71,89	1,84	78,64	47,32	31,32	6,40	4,30															2,40
02.01.2025	24,00		72,73	70,92	1,81	79,81	47,72	32,09	6,40	4,30															2,42
03.01.2025	24,00		72,49	70,67	1,82	79,53	47,30	32,23	6,40	4,30															2,42
04.01.2025	24,00		71,42	69,65	1,77	79,56	46,79	32,77	6,30	4,30															2,43
05.01.2025	24,00		71,25	69,47	1,78	81,45	47,26	34,19	6,30	4,30															2,52
06.01.2025	24,00		71,51	69,70	1,81	83,51	47,87	35,64	6,30	4,30															2,64
07.01.2025	24,00		72,25	70,43	1,82	82,96	47,84	35,12	6,30	4,30															2,63
08.01.2025	24,00		74,05	72,19	1,86	82,34	48,31	34,03	6,40	4,20															2,61
09.01.2025	24,00		65,56	63,88	1,68	80,68	45,32	35,36	5,90	4,20															2,35
10.01.2025	24,00		73,42	71,54	1,88	78,77	46,74	32,03	6,40	4,20															2,44
11.01.2025	24,00		73,63	71,75	1,88	78,79	46,92	31,87	6,40	4,20															2,44
12.01.2025	24,00		72,10	70,24	1,86	78,92	46,48	32,44	6,30	4,30															2,43
13.01.2025	24,00		70,92	69,07	1,85	79,01	45,99	33,02	6,30	4,30															2,43
14.01.2025	24,00		73,90	71,98	1,92	78,74	46,85	31,89	6,40	4,20															2,45
15.01.2025	24,00		73,44	71,53	1,91	77,76	46,51	31,25	6,30	4,20															2,38
16.01.2025	24,00	*	73,70	71,80	1,90	77,34	46,67	30,67	6,30	4,20															2,35
17.01.2025	24,00		74,07	72,17	1,90	75,51	46,03	29,48	6,40	4,20															2,27
18.01.2025	24,00		73,80	71,90	1,90	74,99	45,80	29,19	6,40	4,20															2,24
19.01.2025	24,00		72,62	70,74	1,88	74,89	45,35	29,54	6,30	4,30															2,23
20.01.2025	24,00		72,15	70,23	1,92	75,60	45,67	29,93	6,30	4,30															2,25
21.01.2025	24,00		70,25	68,47	1,78	77,57	45,42	32,15	6,30	4,30															2,34
22.01.2025	24,00		71,35	69,53	1,82	77,86	45,66	32,20	6,30	4,30															2,38
Среднее	24,00		72,82	70,98	1,84	77,93	46,50	31,42	6,34	4,24															2,37
Итого	744,00		2257,34	2200,35	56,99																				73,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	105986	102008,00						3042,57	49243,50
23.01.2025	108318	104280,00						3118,46	50011,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **73,51** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 Ответственный за расчет: Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
 Идентификатор: 28ef8962-2525-4e20-9d56-4dc129aea54c

ОТВЕЧЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.25 14:30 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Представитель теплоснабжающей организации
 28.01.25 10:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D