

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ивановская, д.30, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 30**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **23077.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **61596**
 график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): | ОП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1; |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206177 | расходемер: Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,325 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 98,7342 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | | P4 кгс/см2 | | | | | |
| 23.12.2024 | 24,00 | | 124,78 | 124,78 | 0,00 | 79,54 | 47,99 | 31,55 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,94 |
| 24.12.2024 | 24,00 | | 123,22 | 123,22 | 0,00 | 77,33 | 46,78 | 30,55 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,77 |
| 25.12.2024 | 24,00 | | 124,39 | 124,39 | 0,00 | 77,58 | 47,39 | 30,19 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 26.12.2024 | 24,00 | | 126,54 | 126,54 | 0,00 | 78,34 | 48,38 | 29,96 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,79 |
| 27.12.2024 | 24,00 | | 126,02 | 126,02 | 0,00 | 78,23 | 48,36 | 29,87 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 28.12.2024 | 24,00 | | 125,01 | 125,01 | 0,00 | 77,77 | 47,91 | 29,86 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 29.12.2024 | 24,00 | | 125,83 | 125,83 | 0,00 | 78,05 | 48,17 | 29,88 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 30.12.2024 | 24,00 | | 125,54 | 125,54 | 0,00 | 78,08 | 48,23 | 29,85 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,75 |
| 31.12.2024 | 24,00 | | 122,62 | 122,62 | 0,00 | 78,86 | 47,91 | 30,95 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,80 |
| 01.01.2025 | 24,00 | | 123,87 | 123,87 | 0,00 | 81,90 | 49,00 | 32,90 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,08 |
| 02.01.2025 | 24,00 | | 123,42 | 123,42 | 0,00 | 83,83 | 49,86 | 33,97 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,20 |
| 03.01.2025 | 24,00 | | 122,96 | 122,96 | 0,00 | 83,55 | 49,35 | 34,20 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,21 |
| 04.01.2025 | 24,00 | | 122,24 | 122,24 | 0,00 | 84,11 | 49,08 | 35,03 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,29 |
| 05.01.2025 | 24,00 | | 121,78 | 121,78 | 0,00 | 85,67 | 49,23 | 36,44 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,44 |
| 06.01.2025 | 24,00 | | 121,94 | 121,94 | 0,00 | 88,97 | 50,22 | 38,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,73 |
| 07.01.2025 | 24,00 | | 122,98 | 122,98 | 0,00 | 89,42 | 50,99 | 38,43 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,73 |
| 08.01.2025 | 24,00 | | 124,89 | 124,89 | 0,00 | 87,44 | 51,35 | 36,09 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,51 |
| 09.01.2025 | 24,00 | | 124,18 | 124,18 | 0,00 | 84,04 | 49,96 | 34,08 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,24 |
| 10.01.2025 | 24,00 | | 123,66 | 123,66 | 0,00 | 83,11 | 49,47 | 33,64 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,17 |
| 11.01.2025 | 24,00 | | 123,70 | 123,70 | 0,00 | 83,19 | 49,66 | 33,53 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,16 |
| 12.01.2025 | 24,00 | | 122,76 | 122,76 | 0,00 | 83,25 | 49,41 | 33,84 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,16 |
| 13.01.2025 | 24,00 | | 121,44 | 121,44 | 0,00 | 82,70 | 48,33 | 34,37 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,18 |
| 14.01.2025 | 24,00 | | 124,14 | 124,14 | 0,00 | 81,41 | 48,48 | 32,93 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,09 |
| 15.01.2025 | 24,00 | | 123,15 | 123,15 | 0,00 | 79,72 | 47,90 | 31,82 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| 16.01.2025 | 24,00 | | 123,27 | 123,27 | 0,00 | 78,48 | 47,35 | 31,13 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,84 |
| 17.01.2025 | 24,00 | | 124,12 | 124,12 | 0,00 | 78,88 | 48,04 | 30,84 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,83 |
| 18.01.2025 | 24,00 | | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 78,86 | 48,33 | 30,53 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,79 |
| 19.01.2025 | 24,00 | | 122,44 | 122,44 | 0,00 | 78,52 | 47,68 | 30,84 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,78 |
| 20.01.2025 | 24,00 | | 121,83 | 121,83 | 0,00 | 79,19 | 47,72 | 31,47 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,84 |
| 21.01.2025 | 24,00 | | 120,89 | 120,89 | 0,00 | 81,42 | 47,72 | 33,70 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,08 |
| 22.01.2025 | 24,00 | | 121,29 | 121,29 | 0,00 | 83,42 | 48,16 | 35,26 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| Среднее | 24,00 | | 123,51 | 123,51 | 0,00 | 81,45 | 48,66 | 32,79 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,05 |
| Итого | 744,00 | | 3828,90 | 3828,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,62 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.12.2024 | 94470,6 | 95958,80 | | | | | | 2980,99 | 23116,00 |
| 23.01.2025 | 98425,1 | 99913,30 | | | | | | 3110,67 | 23884,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,25 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **125,62** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный за расчет: **Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65** (от Абонента)
 Идентификатор: **28ef8962-2525-4e20-9d56-4dc129aea54c**

ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕРЖЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25 14:30 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.01.25 10:33 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации