

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 35, лит. А**  
 Адрес: **Караваевская ул, д. 35, лит. А ИТП СО**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **37268.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **126857**  
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2177</b>	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)			СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,174</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>167,04</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>
			Qтех.гвс.ср = <b>0</b>
			Gтех.гвс. = <b>0</b>
			Gгвс. = <b>0</b>
			Gгвс.ср = <b>0</b>
			Gгвс.м = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2024	24,00		454,37	451,81	2,56	55,56	51,19	4,37	4,40	4,10												2,12	
24.12.2024	24,00		455,96	453,36	2,60	55,05	50,73	4,32	4,40	4,10													2,10
25.12.2024	24,00		455,34	452,77	2,57	55,30	50,97	4,33	4,40	4,10													2,11
26.12.2024	24,00		452,77	450,21	2,56	55,08	50,84	4,24	4,40	4,10													2,05
27.12.2024	24,00		452,40	449,82	2,58	55,20	50,93	4,27	4,40	4,10													2,07
28.12.2024	24,00		453,85	451,24	2,61	55,00	50,73	4,27	4,40	4,10													2,07
29.12.2024	24,00	*	452,16	449,48	2,68	54,69	50,45	4,24	4,40	4,10													2,05
30.12.2024	24,00		451,55	448,86	2,69	55,07	50,83	4,24	4,40	4,10													2,05
31.12.2024	24,00		454,07	451,38	2,69	55,75	51,36	4,39	4,40	4,10													2,13
01.01.2025	24,00		454,59	451,89	2,70	56,81	52,22	4,59	4,40	4,10													2,23
02.01.2025	24,00		452,76	450,12	2,64	57,69	52,99	4,70	4,40	4,10													2,27
03.01.2025	24,00		456,51	453,86	2,65	58,31	53,48	4,83	4,40	4,10													2,35
04.01.2025	24,00		458,53	455,88	2,65	59,27	54,24	5,03	4,40	4,10													2,45
05.01.2025	24,00		456,11	453,49	2,62	60,91	55,58	5,33	4,40	4,10													2,58
06.01.2025	24,00		455,96	453,37	2,59	61,39	55,94	5,45	4,40	4,10													2,63
07.01.2025	24,00		454,78	452,18	2,60	61,10	55,76	5,34	4,40	4,10													2,57
08.01.2025	24,00		451,33	448,76	2,57	60,68	55,51	5,17	4,40	4,10													2,48
09.01.2025	24,00		449,46	446,87	2,59	59,10	54,18	4,92	4,40	4,10													2,35
10.01.2025	24,00		449,01	446,41	2,60	57,96	53,19	4,77	4,40	4,10													2,28
11.01.2025	24,00		450,57	447,97	2,60	58,18	53,38	4,80	4,40	4,10													2,30
12.01.2025	24,00		454,37	451,73	2,64	58,25	53,42	4,83	4,40	4,10													2,33
13.01.2025	24,00		456,44	453,79	2,65	58,26	53,34	4,92	4,40	4,10													2,39
14.01.2025	24,00	*	449,02	446,34	2,68	57,16	52,43	4,73	4,40	4,10													2,26
15.01.2025	24,00	*	450,76	448,08	2,68	56,25	51,71	4,54	4,40	4,10													2,18
16.01.2025	24,00		448,72	446,03	2,69	55,53	51,12	4,41	4,40	4,10													2,12
17.01.2025	24,00		449,06	446,37	2,69	55,11	50,83	4,28	4,40	4,10													2,06
18.01.2025	24,00		448,88	446,20	2,68	55,23	50,90	4,33	4,40	4,10													2,08
19.01.2025	24,00		452,64	449,93	2,71	55,21	50,88	4,33	4,40	4,10													2,09
20.01.2025	24,00		451,81	449,09	2,72	55,62	51,18	4,44	4,40	4,10													2,15
21.01.2025	24,00		455,29	452,58	2,71	57,01	52,24	4,77	4,40	4,10													2,31
22.01.2025	24,00		455,11	452,42	2,69	58,11	53,19	4,92	4,40	4,10													2,38
<b>Среднее</b>	24,00		453,04	450,40	2,64	57,09	52,44	4,65	4,40	4,10													2,24
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>14044,20</b>	<b>13962,30</b>	<b>81,89</b>																		<b>69,59</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	32793,7	32630,20						138,37	1895,59
23.01.2025	47295	47047,10						210,14	2662,46

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **0,3 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **69,59** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час  
 Ответственный за расчет: Эл.подпись абонента  
 Идентификатор: 28ef8962-2525-4e20-9d56-4dc129aea54c

**ОТВЕЧЕНО** ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65  
**УТВЕРЖДЕНО** ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.01.25** 14:30 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**28.01.25** 10:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D