

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 18, лит. Г**
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 18, корп. 1**
 Обслуживающая организация:

Договор: **37469.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 130729**

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): | ОП: СП-0; МП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 6066 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,12 | | 30 | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,12 | | 30 | КТПТР-05 |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-D | 0,08 | | 12 | ТПТ-15-2 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,336 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс = 0 | Qгвс. = 0,1971 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,0896 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 100,8 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс = 0 | Gгвс. = 35,84 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|------|---------------------|---------------|----|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-------|------|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2024 | 24,00 | * | 117,12 | 96,22 | 20,90 | 79,97 | 44,60 | 35,37 | 5,10 | 3,30 | 18,93 | | | 18,93 | 19,31 | | 19,31 | | 65,39 | | | 3,50 | 5,08 |
| 24.12.2024 | 24,00 | * | 113,75 | 95,03 | 18,72 | 77,48 | 43,02 | 34,46 | 5,10 | 3,30 | 16,64 | | | 16,64 | 16,97 | | 16,97 | | 64,99 | | | 3,50 | 4,73 |
| 25.12.2024 | 24,00 | * | 116,51 | 95,61 | 20,90 | 78,14 | 43,37 | 34,77 | 5,10 | 3,30 | 18,88 | | | 18,88 | 19,25 | | 19,25 | | 64,88 | | | 3,50 | 4,96 |
| 26.12.2024 | 24,00 | * | 118,45 | 97,74 | 20,71 | 78,75 | 44,25 | 34,50 | 5,10 | 3,30 | 18,48 | | | 18,48 | 18,85 | | 18,85 | | 65,55 | | | 3,50 | 5,01 |
| 27.12.2024 | 24,00 | * | 116,55 | 96,42 | 20,13 | 77,83 | 43,68 | 34,15 | 5,10 | 3,30 | 18,02 | | | 18,02 | 18,38 | | 18,38 | | 65,10 | | | 3,50 | 4,87 |
| 28.12.2024 | 24,00 | * | 114,47 | 94,00 | 20,47 | 78,38 | 43,15 | 35,23 | 5,10 | 3,30 | 18,52 | | | 18,52 | 18,88 | | 18,88 | | 65,10 | | | 3,50 | 4,92 |
| 29.12.2024 | 24,00 | * | 107,87 | 86,54 | 21,33 | 78,34 | 42,09 | 36,25 | 5,10 | 3,30 | 19,57 | | | 19,57 | 19,93 | | 19,93 | | 63,17 | | | 3,50 | 4,82 |
| 30.12.2024 | 24,00 | * | 110,23 | 86,47 | 23,76 | 78,76 | 42,20 | 36,56 | 5,10 | 3,30 | 22,14 | | | 22,14 | 22,55 | | 22,55 | | 62,93 | | | 3,50 | 5,04 |
| 31.12.2024 | 24,00 | * | 109,37 | 79,08 | 30,29 | 79,91 | 41,76 | 38,15 | 5,10 | 3,30 | 29,11 | | | 29,11 | 29,61 | | 29,61 | | 60,87 | | | 3,50 | 5,45 |
| 01.01.2025 | 24,00 | * | 105,70 | 88,45 | 17,25 | 81,89 | 42,59 | 39,30 | 5,10 | 3,30 | 15,25 | | | 15,25 | 15,55 | | 15,55 | | 65,78 | | | 3,50 | 4,90 |
| 02.01.2025 | 24,00 | * | 105,03 | 85,80 | 19,23 | 83,08 | 42,78 | 40,30 | 5,10 | 3,30 | 17,37 | | | 17,37 | 17,71 | | 17,71 | | 65,23 | | | 3,50 | 5,06 |
| 03.01.2025 | 24,00 | * | 104,93 | 85,08 | 19,85 | 82,79 | 42,67 | 40,12 | 5,10 | 3,30 | 18,07 | | | 18,07 | 18,42 | | 18,42 | | 64,76 | | | 3,50 | 5,06 |
| 04.01.2025 | 24,00 | * | 103,80 | 82,64 | 21,16 | 83,04 | 42,08 | 40,96 | 5,10 | 3,30 | 19,55 | | | 19,55 | 19,93 | | 19,93 | | 64,33 | | | 3,50 | 5,15 |
| 05.01.2025 | 24,00 | * | 103,51 | 82,04 | 21,47 | 85,13 | 42,29 | 42,84 | 5,10 | 3,30 | 19,79 | | | 19,79 | 20,18 | | 20,18 | | 64,97 | | | 3,50 | 5,35 |
| 06.01.2025 | 24,00 | * | 103,71 | 81,91 | 21,80 | 87,24 | 42,58 | 44,66 | 5,10 | 3,30 | 20,13 | | | 20,13 | 20,54 | | 20,54 | | 65,63 | | | 3,50 | 5,57 |
| 07.01.2025 | 24,00 | * | 105,08 | 82,58 | 22,50 | 86,37 | 43,17 | 43,20 | 5,10 | 3,30 | 20,93 | | | 20,93 | 21,34 | | 21,34 | | 65,19 | | | 3,50 | 5,52 |
| 08.01.2025 | 24,00 | * | 107,64 | 85,34 | 22,30 | 85,51 | 44,17 | 41,34 | 5,10 | 3,30 | 20,62 | | | 20,62 | 21,04 | | 21,04 | | 66,13 | | | 3,50 | 5,44 |
| 09.01.2025 | 24,00 | * | 107,53 | 87,26 | 20,27 | 83,12 | 43,86 | 39,26 | 5,10 | 3,30 | 18,46 | | | 18,46 | 18,83 | | 18,83 | | 65,60 | | | 3,50 | 5,12 |
| 10.01.2025 | 24,00 | * | 106,42 | 86,93 | 19,49 | 81,74 | 42,94 | 38,80 | 5,10 | 3,30 | 17,66 | | | 17,66 | 18,01 | | 18,01 | | 65,53 | | | 3,50 | 4,97 |
| 11.01.2025 | 24,00 | * | 110,32 | 90,12 | 20,20 | 81,66 | 43,75 | 37,91 | 5,10 | 3,30 | 18,35 | | | 18,35 | 18,72 | | 18,72 | | 65,75 | | | 3,50 | 5,07 |
| 12.01.2025 | 24,00 | * | 112,85 | 90,21 | 22,64 | 81,93 | 43,78 | 38,15 | 5,10 | 3,30 | 20,88 | | | 20,88 | 21,29 | | 21,29 | | 65,24 | | | 3,50 | 5,30 |
| 13.01.2025 | 24,00 | * | 110,55 | 88,71 | 21,84 | 82,17 | 42,77 | 39,40 | 5,10 | 3,30 | 20,05 | | | 20,05 | 20,45 | | 20,45 | | 65,51 | | | 3,50 | 5,30 |
| 14.01.2025 | 24,00 | * | 114,14 | 94,51 | 19,63 | 81,60 | 43,85 | 37,75 | 5,10 | 3,30 | 17,64 | | | 17,64 | 18,00 | | 18,00 | | 66,62 | | | 3,50 | 5,18 |
| 15.01.2025 | 24,00 | * | 113,40 | 94,57 | 18,83 | 80,53 | 43,99 | 36,54 | 5,10 | 3,30 | 16,77 | | | 16,77 | 17,11 | | 17,11 | | 66,10 | | | 3,50 | 4,98 |
| 16.01.2025 | 24,00 | * | 115,85 | 94,40 | 21,45 | 79,98 | 43,94 | 36,04 | 5,10 | 3,30 | 19,55 | | | 19,55 | 19,94 | | 19,94 | | 65,78 | | | 3,50 | 5,13 |
| 17.01.2025 | 24,00 | * | 114,93 | 95,57 | 19,36 | 78,11 | 43,67 | 34,44 | 5,10 | 3,30 | 17,36 | | | 17,36 | 17,71 | | 17,71 | | 65,62 | | | 3,50 | 4,81 |
| 18.01.2025 | 24,00 | * | 114,90 | 94,71 | 20,19 | 77,56 | 43,31 | 34,25 | 5,10 | 3,30 | 18,32 | | | 18,32 | 18,68 | | 18,68 | | 64,90 | | | 3,50 | 4,82 |
| 19.01.2025 | 24,00 | * | 114,02 | 91,65 | 22,37 | 77,58 | 42,57 | 35,01 | 5,10 | 3,30 | 20,59 | | | 20,59 | 20,98 | | 20,98 | | 63,70 | | | 3,50 | 4,95 |
| 20.01.2025 | 24,00 | * | 113,35 | 91,80 | 21,55 | 78,37 | 42,68 | 35,69 | 5,10 | 3,30 | 19,82 | | | 19,82 | 20,20 | | 20,20 | | 64,40 | | | 3,50 | 4,97 |
| 21.01.2025 | 24,00 | * | 109,95 | 88,98 | 20,97 | 80,57 | 42,19 | 38,38 | 5,10 | 3,30 | 19,22 | | | 19,22 | 19,60 | | 19,60 | | 65,09 | | | 3,50 | 5,11 |
| 22.01.2025 | 24,00 | * | 110,94 | 91,05 | 19,89 | 80,75 | 42,45 | 38,30 | 5,10 | 3,30 | 18,05 | | | 18,05 | 18,41 | | 18,41 | | 65,86 | | | 3,50 | 5,10 |
| Среднее | 24,00 | | 110,74 | 89,72 | 21,01 | 80,91 | 43,10 | 37,81 | 5,10 | 3,30 | 19,18 | | | 19,18 | 19,56 | | 19,56 | | 65,02 | | | 3,50 | 5,09 |
| Итого | 744,00 | | 3432,87 | 2781,42 | 651,45 | | | | | | 594,72 | | | 594,72 | 606,37 | | 606,37 | | | | | | 157,74 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.12.2024 | 117833 | 96626,20 | 19062,90 | | 19492,10 | | | 5669,92 | 29022,90 |
| 23.01.2025 | 121383 | 99501,60 | 19679,70 | | 20121,00 | | | 5873,06 | 29790,90 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **157,51** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **606,37** м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный за учет: **Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**
 Идентификатор: 28ef8962-2525-4e20-9d56-4dc129aea54c

ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,23 Гкал

ОТВЕРЖЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
27.01.25 14:30 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
28.01.25 10:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации