Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008 | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №205779 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Txв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(M1):	№ 505625	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2):	№ 526973	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3):	№ 494939	Расходомер:	ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4407	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.23	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	99.62	90.26	9.36	81.02	52.37	28.65	0.69	0.49	8.78	-	8.78	9.05	-	9.05	-	80.00	-	-	-	3.35
24.12.24	24.00	-	97.67	88.45	9.22	78.68	50.64	28.04	0.69	0.49	8.69	-	8.69	8.93	-	8.93	-	78.31	-	-	-	3.21
25.12.24	24.00	-	98.23	90.10	8.13	79.19	51.29	27.90	0.69	0.49	7.49	-	7.49	7.71	-	7.71	-	78.48	-	-	-	3.16
26.12.24	24.00	-	100.71	92.02	8.69	79.80	52.16	27.64	0.69	0.49	8.06	-	8.06	8.29	-	8.29	-	79.04	-	-	-	3.24
27.12.24	24.00	-	99.07	90.24	8.83	78.91	51.30	27.61	0.69	0.49	8.20	-	8.20	8.43	-	8.43	-	78.33	-	-	-	3.19
28.12.24	24.00	-	98.36	89.47	8.89	79.54	51.31	28.23	0.69	0.49	8.25	-	8.25	8.48	-	8.48	-	78.89	-	-	-	3.24
29.12.24	24.00	-	98.99	89.97	9.02	79.34	51.51	27.83	0.69	0.49	8.34	-	8.34	8.56	-	8.56	-	78.59	-	-	-	3.22
30.12.24	24.00	-	100.72	91.55	9.17	79.76	51.83	27.93	0.69	0.49	8.39	-	8.39	8.61	-	8.61	-	79.09	-	-	-	3.29
31.12.24	24.00	-	101.32	88.84	12.48	80.99	51.30	29.69	0.69	0.49	11.76	-	11.76	12.11	-	12.11	-	80.48	-	-	-	3.65
01.01.25	24.00	-	95.97	89.79	6.18	83.13	52.63	30.50	0.69	0.49	5.47	-	5.47	5.63	-	5.63	-	82.29	-	-	-	3.26
02.01.25	24.00	-	96.79	88.59	8.20	84.27	52.98	31.29	0.69	0.49	7.43	-	7.43	7.66	-	7.66	-	83.50	-	-	-	3.47
03.01.25	24.00	-	95.76	88.29	7.47	83.94	52.63	31.31	0.69	0.49	6.72	-	6.72	6.93	-	6.93	-	82.85	-	-	-	3.40
04.01.25	24.00	-	95.20	86.92	8.28	84.38	52.15	32.23	0.69	0.49	7.45	-	7.45	7.71	-	7.71	-	83.51	-	-	-	3.51
05.01.25	24.00	-	94.81	86.75	8.06	86.53	52.82	33.71	0.69	0.49	7.22	-	7.22	7.44	-	7.44	-	85.53	-	-	-	3.63
06.01.25	24.00	-	94.73	87.13	7.60	88.68	53.62	35.06	0.69	0.49	6.75	-	6.75	6.98	-	6.98	-	87.47	-	-	-	3.73
07.01.25	24.00	-	96.08	88.12	7.96	87.70	53.93	33.77	0.69	0.49	7.14	-	7.14	7.35	-	7.35	-	86.50	-	-	-	3.68
08.01.25	24.00	-	99.11	90.47	8.64	86.68	54.64	32.04	0.69	0.49	7.85	-	7.85	8.10	-	8.10	-	85.56	-	-	-	3.65
09.01.25	24.00	-	99.41	90.84	8.57	84.22	53.81	30.41	0.69	0.49	7.79	-	7.79	8.03	-	8.03	-	83.04	-	-	-	3.49
10.01.25	24.00	-	97.41	89.54	7.87	83.02	52.79	30.23	0.69	0.49	7.08	-	7.08	7.29	-	7.29	-	82.22	-	-	-	3.37
11.01.25	24.00	-	98.53	89.77	8.76	82.91	52.55	30.36	0.69	0.49	7.97	-	7.97	8.20	-	8.20	-	82.01	-	-	-	3.46
12.01.25	24.00	-	97.59	87.94	9.65	83.29	51.81	31.48	0.69	0.49	8.86	-	8.86	9.14	-	9.14	-	82.58	-	-	-	3.57
13.01.25	24.00	-	94.91	86.58	8.33	83.52	51.35	32.17	0.69	0.49	7.58	-	7.58	7.86	-	7.86	-	82.57	-	-	-	3.49
14.01.25	24.00	-	98.83	90.05	8.78	82.74	52.46	30.28	0.69	0.49	7.93	-	7.93	8.16	-	8.16	-	81.71	-	-	-	3.46
15.01.25	24.00	-	99.53	89.35	10.18	81.79	52.13	29.66	0.69	0.49	9.26	-	9.26	9.54	-	9.54	-	81.09	-	-	-	3.49
16.01.25	24.00	-	99.44	90.58	8.86	81.06	52.01	29.05	0.69	0.49	7.94	-	7.94	8.19	-	8.19	-	79.90	-	-	-	3.35
17.01.25	24.00	-	99.27	90.13	9.14	79.26	51.17	28.09	0.69	0.49	8.17	-	8.17	8.40	-	8.40	-	78.42	-	-	-	3.26
18.01.25	24.00	-	99.53	89.84	9.69	78.68	50.85	27.83	0.69	0.49	8.80	-	8.80	9.02	-	9.02	-	77.93	-	-	-	3.27
19.01.25	24.00	-	98.53	88.49	10.04	78.82	50.21	28.61	0.69	0.49	9.28	-	9.28	9.51	-	9.51	-	78.25	-	-	-	3.33
20.01.25	24.00	-	96.29	87.94	8.35	79.77	50.49	29.28	0.69	0.49	7.51	-	7.51	7.72	-	7.72	-	79.25	-	-	-	3.25
21.01.25	24.00	-	94.38	85.67	8.71	82.18	50.46	31.72	0.69	0.49	7.83	-	7.83	8.09	-	8.09	-	81.62	-	-	-	3.44
22.01.25	24.00	-	96.13	86.95	9.18	82.18	50.83	31.35	0.69	0.49	8.28	-	8.28	8.53	-	8.53	-	81.50	-	-	-	3.48
Среднее	24.00	-	97.84	89.05	8.78	82.13	52.00	30.13	0.69	0.49	8.01	-	8.01	8.25	-	8.25	-	81.31	-	-	0.00	3.41
Итого	744.00	-	3032.92	2760.63	272.29	-	-	-	-	-	248.27	-	248.27	255.65	-	255.65	-	-	-	-	-	105.56

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	64778.100	57495.120	6941.210		7117.890		-	517.141	20094.000
	22.01.25							-	-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	0.09	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			105.47	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			255.65	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.