Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208259				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 1.93		
Подающ.тр.(М1):	№ 524601	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21986Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2):	№ 524616	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21986	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3):	№ 511048	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3919	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:			

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.2251	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.22726
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	138.23	132.64	5.59	78.35	56.67	21.68	0.69	0.49	43.15	-	43.15	44.34	-	44.34	-	78.44	-	-	-	3.32
24.12.24	24.00	-	135.55	129.96	5.59	75.95	54.80	21.15	0.69	0.49	42.35	-	42.35	43.47	-	43.47	-	76.09	-	-	-	3.18
25.12.24	24.00	-	139.19	132.17	7.02	76.56	55.35	21.21	0.69	0.49	44.41	-	44.41	45.56	-	45.56	-	76.67	-	-	-	3.34
26.12.24	24.00	-	141.66	135.17	6.49	77.15	56.20	20.95	0.69	0.49	44.79	-	44.79	45.97	-	45.97	-	77.28	-	-	-	3.34
27.12.24	24.00	-	139.15	132.51	6.64	76.29	55.49	20.80	0.69	0.49	44.12	-	44.12	45.29	-	45.29	-	76.41	-	-	-	3.27
28.12.24	24.00	-	137.94	131.29	6.65	76.80	55.43	21.37	0.69	0.49	43.76	-	43.76	44.92	-	44.92	-	76.91	-	-	-	3.32
29.12.24	24.00	-	138.84	132.09	6.75	76.69	55.44	21.25	0.69	0.49	44.08	-	44.08	45.25	-	45.25	-	76.79	-	-	-	3.33
30.12.24	24.00	-	142.67	134.02	8.65	77.10	55.79	21.31	0.69	0.49	46.46	-	46.46	47.72	-	47.72	-	77.21	-	-	-	3.53
31.12.24	24.00	-	140.54	129.49	11.05	78.18	55.54	22.64	0.69	0.49	47.59	-	47.59	48.90	-	48.90	-	78.29	-	-	-	3.80
01.01.25	24.00	-	137.17	132.17	5.00	80.05	56.98	23.07	0.69	0.49	42.39	-	42.39	43.61	-	43.61	-	80.18	-	-	-	3.46
02.01.25	24.00	-	136.35	130.13	6.22	81.22	57.50	23.72	0.69	0.49	42.97	-	42.97	44.26	-	44.26	-	81.33	-	-	-	3.60
03.01.25	24.00	-	134.89	129.75	5.14	80.91	57.21	23.70	0.69	0.49	41.83	-	41.83	43.07	-	43.07	-	81.00	-	-	-	3.50
04.01.25	24.00	-	133.25	127.76	5.49	81.16	56.96	24.20	0.69	0.49	41.67	-	41.67	42.89	-	42.89	-	81.27	-	-	-	3.55
05.01.25	24.00	-	132.78	127.47	5.31	83.14	57.67	25.47	0.69	0.49	41.30	-	41.30	42.60	-	42.60	-	83.24	-	-	-	3.70
06.01.25	24.00	-	134.91	127.66	7.25	85.21	58.53	26.68	0.69	0.49	43.22	-	43.22	44.61	-	44.61	-	85.30	-	-	-	4.03
07.01.25	24.00	-	136.46	129.09	7.37	84.50	58.99	25.51	0.69	0.49	43.78	-	43.78	45.18	-	45.18	-	84.59	-	-	-	3.92
08.01.25	24.00	-	138.31	132.77	5.54	83.63	59.33	24.30	0.69	0.49	43.05	-	43.05	44.38	-	44.38	-	83.72	-	-	-	3.70
09.01.25	24.00	-	139.29	133.14	6.15	81.35	58.18	23.17	0.69	0.49	43.68	-	43.68	45.00	-	45.00	-	81.44	-	-	-	3.59
10.01.25	24.00	-	136.55	131.67	4.88	80.03	57.16	22.87	0.69	0.49	41.98	-	41.98	43.19	-	43.19	-	80.12	-	-	-	3.41
11.01.25	24.00	-	137.01	131.91	5.10	79.97	57.36	22.61	0.69	0.49	42.18	-	42.18	43.39	-	43.39	-	80.06	-	-	-	3.40
12.01.25	24.00	-	135.79	128.77	7.02	80.25	56.94	23.31	0.69	0.49	43.17	-	43.17	44.43	-	44.43	-	80.37	-	-	-	3.57
13.01.25	24.00	-	133.57	126.51	7.06	80.37	56.15	24.22	0.69	0.49	42.53	-	42.53	43.76	-	43.76	-	80.47	-	-	-	3.64
14.01.25	24.00	-	138.63	131.99	6.64	79.81	56.65	23.16	0.69	0.49	43.71	-	43.71	44.97	-	44.97	-	79.90	-	-	-	3.59
15.01.25	24.00	-	137.50	131.33	6.17	78.69	56.31	22.38	0.69	0.49	43.00	-	43.00	44.19	-	44.19	-	78.80	-	-	-	3.43
16.01.25	24.00	-	139.37	132.96	6.41	78.13	56.05	22.08	0.69	0.49	43.72	-	43.72	44.94	-	44.94	-	78.23	-	-	-	3.45
17.01.25	24.00	-	138.52	132.46	6.06	76.03	55.07	20.96	0.69	0.49	43.29	-	43.29	44.40	-	44.40	-	76.14	-	-	-	3.24
18.01.25	24.00	-	137.83	131.86	5.97	75.50	54.55	20.95	0.69	0.49	42.99	-	42.99	44.10	-	44.10	-	75.61	-	-	-	3.22
19.01.25	24.00	-	137.55	129.22	8.33	75.67	54.06	21.61	0.69	0.49	44.54	-	44.54	45.69	-	45.69	-	75.80	-	-	-	3.43
20.01.25	24.00	-	135.49	128.83	6.66	76.60	54.74	21.86	0.69	0.49	42.81	-	42.81	43.92	-	43.92	-	76.72	-	-	-	3.33
21.01.25	24.00	-	132.58	125.62	6.96	78.77	54.96	23.81	0.69	0.49	42.14	-	42.14	43.31	-	43.31	-	78.88	-	-	-	3.55
22.01.25	24.00	-	133.93	127.44	6.49	78.96	55.41	23.55	0.69	0.49	42.14	-	42.14	43.34	-	43.34	-	79.03	-	-	-	3.52
Среднее	24.00	-	137.15	130.64	6.50	79.13	56.37	22.76	0.69	0.49	43.32	-	43.32	44.54	-	44.54	-	79.24	-	-	0.00	3.49
Итого	744.00	-	4251.50	4049.85	201.65	-	-	-	-	-	1342.80	-	1342.80	1380.65	-	1380.65	-	-	-	-	-	108.21

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	147632.050	140164.070	69759.830		71496.440		-	5140.441	26886.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C	-0.40	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			107.81	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			205.77	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.