Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208257				Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:				Тхв, гр.С= 0.35	
Подающ.тр.(М1):	№ 519025	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17682Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 522783	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17682Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 522491	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3991	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	118.33	110.52	7.81	81.17	57.10	24.07	0.69	0.49	58.34	-	58.34	60.06	-	60.06	-	81.26	-	-	-	3.30
24.12.24	24.00	-	115.65	107.72	7.93	78.99	55.38	23.61	0.69	0.49	57.19	-	57.19	58.81	-	58.81	-	79.09	-	-	-	3.17
25.12.24	24.00	-	117.85	110.19	7.66	79.42	55.87	23.55	0.69	0.49	58.08	-	58.08	59.73	-	59.73	-	79.52	-	-	-	3.21
26.12.24	24.00	-	121.71	112.96	8.75	80.08	56.81	23.27	0.69	0.49	60.43	-	60.43	62.21	-	62.21	-	80.18	-	-	-	3.33
27.12.24	24.00	-	118.05	110.27	7.78	79.20	56.14	23.06	0.69	0.49	58.31	-	58.31	59.96	-	59.96	-	79.30	-	-	-	3.16
28.12.24	24.00	-	116.77	109.11	7.66	79.85	55.96	23.89	0.69	0.49	57.61	-	57.61	59.27	-	59.27	-	79.94	-	-	-	3.22
29.12.24	24.00	-	118.02	110.03	7.99	79.56	55.92	23.64	0.69	0.49	58.32	-	58.32	59.98	-	59.98	-	79.66	-	-	-	3.24
30.12.24	24.00	-	121.17	110.85	10.32	80.09	56.39	23.70	0.69	0.49	60.86	-	60.86	62.65	-	62.65	-	80.19	-	-	-	3.46
31.12.24	24.00	-	116.78	108.13	8.65	81.36	56.34	25.02	0.69	0.49	57.97	-	57.97	59.71	-	59.71	-	81.45	-	-	-	3.42
01.01.25	24.00	-	115.64	109.42	6.22	83.47	57.79	25.68	0.69	0.49	56.10	-	56.10	57.86	-	57.86	-	83.57	-	-	-	3.33
02.01.25	24.00	-	115.86	107.65	8.21	84.59	57.91	26.68	0.69	0.49	57.14	-	57.14	58.97	-	58.97	-	84.68	-	-	-	3.57
03.01.25	24.00	-	115.23	107.24	7.99	84.20	57.57	26.63	0.69	0.49	56.80	-	56.80	58.59	-	58.59	-	84.28	-	-	-	3.53
04.01.25	24.00	-	112.94	105.27	7.67	84.74	57.31	27.43	0.69	0.49	55.39	-	55.39	57.17	-	57.17	-	84.84	-	-	-	3.55
05.01.25	24.00	-	112.62	104.99	7.63	86.95	58.23	28.72	0.69	0.49	55.33	-	55.33	57.19	-	57.19	-	87.04	-	-	-	3.69
06.01.25	24.00	-	113.96	105.51	8.45	88.99	59.12	29.87	0.69	0.49	50.03	-	50.03	51.78	-	51.78	-	89.12	-	-	-	3.91
07.01.25	24.00	-	115.07	107.51	7.56	87.84	59.01	28.83	0.69	0.49	49.41	-	49.41	51.08	-	51.08	-	87.88	-	-	-	3.77
08.01.25	24.00	-	119.69	110.84	8.85	86.85	59.79	27.06	0.69	0.49	47.10	-	47.10	48.68	-	48.68	-	87.01	-	-	-	3.77
09.01.25	24.00	-	118.88	111.16	7.72	84.41	58.55	25.86	0.69	0.49	45.04	-	45.04	46.48	-	46.48	-	84.46	-	-	-	3.53
10.01.25	24.00	-	117.94	110.20	7.74	83.18	57.57	25.61	0.69	0.49	56.86	-	56.86	58.62	-	58.62	-	83.25	-	-	-	3.48
11.01.25	24.00	-	120.08	110.47	9.61	83.01	57.53	25.48	0.69	0.49	58.46	-	58.46	60.28	-	60.28	-	83.09	-	-	-	3.62
12.01.25	24.00	-	116.54	107.59	8.95	83.48	56.97	26.51	0.69	0.49	55.63	-	55.63	57.37	-	57.37	-	83.57	-	-	-	3.61
13.01.25	24.00	-	113.23	104.95	8.28	83.81	56.28	27.53	0.69	0.49	52.64	-	52.64	54.29	-	54.29	-	83.90	-	-	-	3.59
14.01.25	24.00	-	119.10	110.63	8.47	82.92	57.05	25.87	0.69	0.49	55.75	-	55.75	57.49	-	57.49	-	83.01	-	-	-	3.57
15.01.25	24.00	-	118.43	109.98	8.45	81.97	56.87	25.10	0.69	0.49	59.74	-	59.74	61.54	-	61.54	-	82.05	-	-	-	3.46
16.01.25	24.00	-	120.77	111.51	9.26	81.23	56.75	24.48	0.69	0.49	54.92	-	54.92	56.53	-	56.53	-	81.43	-	-	-	3.49
17.01.25	24.00	-	118.66	111.22	7.44	79.51	55.85	23.66	0.69	0.49	49.12	-	49.12	50.56	-	50.56	-	79.61	-	-	-	3.23
18.01.25	24.00	-	119.88	110.60	9.28	78.89	55.44	23.45	0.69	0.49	49.19	-	49.19	50.56	-	50.56	-	79.01	-	-	-	3.33
19.01.25	24.00	-	118.12	108.50	9.62	79.13	54.91	24.22	0.69	0.49	55.34	-	55.34	56.90	-	56.90	-	79.24	-	-	-	3.39
20.01.25	24.00	-	117.21	107.55	9.66	80.07	55.10	24.97	0.69	0.49	58.03	-	58.03	59.68	-	59.68	-	80.14	-	-	-	3.46
21.01.25	24.00	-	112.41	104.00	8.41	82.42	54.78	27.64	0.69	0.49	50.19	-	50.19	51.69	-	51.69	-	82.50	-	-	-	3.57
22.01.25	24.00	-	113.84	106.13	7.71	82.36	55.28	27.08	0.69	0.49	54.32	-	54.32	55.96	-	55.96	-	82.41	-	-	-	3.51
Среднее	24.00	-	117.11	108.80	8.31	82.38	56.82	25.55	0.69	0.49	55.15	-	55.15	56.83	-	56.83	-	82.47	-	-	0.00	3.47
Итого	744.00	-	3630.43	3372.70	257.73	-	-	-	-	-	1709.64	-	1709.64	1761.65	-	1761.65	-	-	-	-	-	107.48

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	9690.850	8813.330	4837.590		4958.610		-	358.393	2148.000
	22.01.25							-	-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.09	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			107.39	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			262.99	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Осколов Д.А. 26 01 2025 г.