Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 21 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208250				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.35	
Подающ.тр.(М1):	№ 515594	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22227Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 515424	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22227Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 523234	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4457	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	199.03	190.53	8.50	79.78	55.83	23.95	0.69	0.49	44.03	-	44.03	45.27	-	45.27	-	79.47	-	-	-	5.25
24.12.24	24.00	-	190.43	180.52	9.91	77.58	53.67	23.91	0.69	0.49	43.28	-	43.28	44.42	-	44.42	-	77.39	-	-	-	5.09
25.12.24	24.00	-	198.88	188.53	10.35	78.05	54.67	23.38	0.69	0.49	45.26	-	45.26	46.49	-	46.49	-	77.83	-	-	-	5.22
26.12.24	24.00	-	207.58	198.11	9.47	78.69	55.96	22.73	0.69	0.49	46.88	-	46.88	48.19	-	48.19	-	78.45	-	-	-	5.26
27.12.24	24.00	-	199.54	189.20	10.34	77.82	54.63	23.19	0.69	0.49	45.78	-	45.78	47.06	-	47.06	-	77.57	-	-	-	5.20
28.12.24	24.00	-	195.87	185.01	10.86	78.42	54.49	23.93	0.69	0.49	45.41	-	45.41	46.68	-	46.68	-	78.15	-	-	-	5.29
29.12.24	24.00	-	196.97	186.90	10.07	78.20	54.63	23.57	0.69	0.49	44.29	-	44.29	45.48	-	45.48	-	77.93	-	-	-	5.20
30.12.24	24.00	-	199.24	186.47	12.77	78.71	55.06	23.65	0.69	0.49	45.40	-	45.40	46.69	-	46.69	-	78.46	-	-	-	5.42
31.12.24	24.00	-	194.57	179.57	15.00	79.89	54.90	24.99	0.69	0.49	45.88	-	45.88	47.19	-	47.19	-	79.65	-	-	-	5.69
01.01.25	24.00	-	194.63	186.00	8.63	81.91	56.39	25.52	0.69	0.49	40.88	-	40.88	42.08	-	42.08	-	81.67	-	-	-	5.47
02.01.25	24.00	-	192.10	181.59	10.51	82.98	56.73	26.25	0.69	0.49	41.27	-	41.27	42.54	-	42.54	-	82.71	-	-	-	5.65
03.01.25	24.00	-	191.01	180.24	10.77	82.62	56.37	26.25	0.69	0.49	40.57	-	40.57	41.80	-	41.80	-	82.31	-	-	-	5.63
04.01.25	24.00	-	187.75	174.42	13.33	83.05	55.86	27.19	0.69	0.49	41.12	-	41.12	42.37	-	42.37	-	82.78	-	-	-	5.86
05.01.25	24.00	-	187.13	172.40	14.73	85.15	56.74	28.41	0.69	0.49	40.61	-	40.61	41.92	-	41.92	-	84.86	-	-	-	6.17
06.01.25	24.00	-	188.44	171.90	16.54	87.18	57.68	29.50	0.69	0.49	40.91	-	40.91	42.30	-	42.30	-	86.86	-	-	-	6.53
07.01.25	24.00	-	192.68	176.41	16.27	86.21	58.16	28.05	0.69	0.49	41.52	-	41.52	42.87	-	42.87	-	85.88	-	-	-	6.36
08.01.25	24.00	-	201.78	192.61	9.17	85.27	59.08	26.19	0.69	0.49	44.98	-	44.98	46.39	-	46.39	-	84.96	-	-	-	5.84
09.01.25	24.00	-	199.79	190.89	8.90	82.90	57.51	25.39	0.69	0.49	44.42	-	44.42	45.78	-	45.78	-	82.60	-	-	-	5.60
10.01.25	24.00	-	195.66	188.44	7.22	81.72	56.58	25.14	0.69	0.49	42.33	-	42.33	43.59	-	43.59	-	81.43	-	-	-	5.34
11.01.25	24.00	-	197.39	189.56	7.83	81.60	56.52	25.08	0.69	0.49	43.12	-	43.12	44.41	-	44.41	-	81.29	-	-	-	5.40
12.01.25	24.00	-	188.70	178.67	10.03	81.98	55.57	26.41	0.69	0.49	42.88	-	42.88	44.16	-	44.16	-	81.71	-	-	-	5.55
13.01.25	24.00	-	176.48	168.12	8.36	82.21	54.12	28.09	0.69	0.49	39.34	-	39.34	40.53	-	40.53	-	81.92	-	-	-	5.42
14.01.25	24.00	-	198.61	190.79	7.82	81.39	56.33	25.06	0.69	0.49	43.44	-	43.44	44.73	-	44.73	-	81.09	-	-	-	5.43
15.01.25	24.00	-	196.86	188.23	8.63	80.45	55.79	24.66	0.69	0.49	43.58	-	43.58	44.81	-	44.81	-	80.18	-	-	-	5.34
16.01.25	24.00	-	201.19	192.83	8.36	79.77	55.85	23.92	0.69	0.49	44.24	-	44.24	45.51	-	45.51	-	79.44	-	-	-	5.29
17.01.25	24.00	-	201.22	192.28	8.94	78.02	55.04	22.98	0.69	0.49	44.82	-	44.82	46.01	-	46.01	-	77.75	-	-	-	5.12
18.01.25	24.00	-	199.64	190.88	8.76	77.35	54.62	22.73	0.69	0.49	44.36	-	44.36	45.54	-	45.54	-	77.09	-	-	-	5.03
19.01.25	24.00	-	192.44	179.48	12.96	77.54	53.58	23.96	0.69	0.49	46.06	-	46.06	47.31	-	47.31	-	77.29	-	-	-	5.31
20.01.25	24.00	-	185.82	176.69	9.13	78.45	53.69	24.76	0.69	0.49	41.92	-	41.92	43.08	-	43.08	-	78.21	-	-	-	5.10
21.01.25	24.00	-	170.09	160.83	9.26	80.81	52.78	28.03	0.69	0.49	38.74	-	38.74	39.87	-	39.87	-	80.54	-	-	-	5.26
22.01.25	24.00	-	179.87	171.20	8.67	80.76	53.66	27.10	0.69	0.49	40.16	-	40.16	41.36	-	41.36	-	80.46	-	-	-	5.35
Среднее	24.00	-	193.59	183.20	10.39	80.85	55.56	25.29	0.69	0.49	43.14	-	43.14	44.40	-	44.40	-	80.58	-	-	0.00	5.47
Итого	744.00	-	6001.39	5679.30	322.09	-	-	-	-	-	1337.48	-	1337.48	1376.43	-	1376.43	-	-	-	-	-	169.64

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.35 °C -0.12 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 169.53 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 328.66 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.