Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | ВКТ-7 №206408 | | | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до: | | | Тхв, гр.С= 0.35 | |
| Подающ.тр.(М1): | № 517973 | Расходомер: | ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 17552Г | Преобр.давления: | № | |
| Обратн.тр.(М2): | № 534347 | Расходомер: | ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 17552Х | Преобр.давления: | № | |
| Тр. ГВС(М3): | № 530457 | Расходомер: | ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | ТСП-Н | № 4532 | Преобр.давления: | № | |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | № | Преобр.давления: | № | |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | | Преобр.давления: | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | Gгвс= | |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

| | | | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °С | °С | °С | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | МПа | МПа | Гкал |
| 23.12.24 | 24.00 | - | 92.16 | 86.21 | 5.95 | 79.61 | 48.01 | 31.60 | 0.69 | 0.49 | 25.25 | - | 25.25 | 25.96 | - | 25.96 | - | 79.55 | - | - | - | 3.20 |
| 24.12.24 | 24.00 | - | 91.15 | 84.73 | 6.42 | 77.34 | 46.55 | 30.79 | 0.69 | 0.49 | 25.59 | - | 25.59 | 26.28 | - | 26.28 | - | 77.41 | - | - | - | 3.11 |
| 25.12.24 | 24.00 | - | 91.35 | 86.00 | 5.35 | 77.85 | 47.23 | 30.62 | 0.69 | 0.49 | 24.65 | - | 24.65 | 25.32 | - | 25.32 | - | 77.83 | - | - | - | 3.05 |
| 26.12.24 | 24.00 | - | 93.38 | 87.33 | 6.05 | 78.51 | 48.27 | 30.24 | 0.69 | 0.49 | 25.36 | - | 25.36 | 26.06 | - | 26.06 | - | 78.50 | - | - | - | 3.12 |
| 27.12.24 | 24.00 | - | 91.40 | 86.05 | 5.35 | 77.59 | 47.47 | 30.12 | 0.69 | 0.49 | 24.63 | - | 24.63 | 25.28 | - | 25.28 | - | 77.59 | - | - | - | 3.01 |
| 28.12.24 | 24.00 | - | 91.30 | 85.48 | 5.82 | 78.19 | 47.17 | 31.02 | 0.69 | 0.49 | 25.05 | - | 25.05 | 25.75 | - | 25.75 | - | 78.15 | - | - | - | 3.11 |
| 29.12.24 | 24.00 | - | 92.26 | 85.82 | 6.44 | 78.03 | 47.23 | 30.80 | 0.69 | 0.49 | 25.63 | - | 25.63 | 26.36 | - | 26.36 | - | 78.02 | - | - | - | 3.15 |
| 30.12.24 | 24.00 | - | 93.50 | 86.36 | 7.14 | 78.56 | 47.66 | 30.90 | 0.69 | 0.49 | 26.44 | - | 26.44 | 27.17 | - | 27.17 | - | 78.56 | - | - | - | 3.23 |
| 31.12.24 | 24.00 | - | 93.32 | 84.72 | 8.60 | 79.78 | 47.23 | 32.55 | 0.69 | 0.49 | 27.81 | - | 27.81 | 28.58 | - | 28.58 | - | 79.83 | - | - | - | 3.45 |
| 01.01.25 | 24.00 | - | 90.32 | 85.75 | 4.57 | 81.75 | 48.01 | 33.74 | 0.69 | 0.49 | 23.77 | - | 23.77 | 24.47 | - | 24.47 | - | 81.74 | - | - | - | 3.27 |
| 02.01.25 | 24.00 | - | 90.06 | 84.80 | 5.26 | 82.87 | 48.26 | 34.61 | 0.69 | 0.49 | 24.41 | - | 24.41 | 25.15 | - | 25.15 | - | 82.85 | - | - | - | 3.37 |
| 03.01.25 | 24.00 | - | 88.82 | 84.49 | 4.33 | 82.49 | 47.78 | 34.71 | 0.69 | 0.49 | 23.30 | - | 23.30 | 23.99 | - | 23.99 | - | 82.40 | - | - | - | 3.29 |
| 04.01.25 | 24.00 | - | 88.77 | 83.23 | 5.54 | 82.95 | 47.36 | 35.59 | 0.69 | 0.49 | 24.37 | - | 24.37 | 25.09 | - | 25.09 | - | 82.91 | - | - | - | 3.42 |
| 05.01.25 | 24.00 | - | 89.85 | 83.00 | 6.85 | 85.11 | 48.03 | 37.08 | 0.69 | 0.49 | 25.60 | - | 25.60 | 26.41 | - | 26.41 | - | 85.07 | - | - | - | 3.67 |
| 06.01.25 | 24.00 | - | 89.87 | 83.27 | 6.60 | 87.17 | 48.49 | 38.68 | 0.69 | 0.49 | 25.26 | - | 25.26 | 26.12 | - | 26.12 | - | 87.08 | - | - | - | 3.80 |
| 07.01.25 | 24.00 | - | 90.11 | 84.26 | 5.85 | 86.22 | 48.98 | 37.24 | 0.69 | 0.49 | 24.60 | - | 24.60 | 25.42 | - | 25.42 | - | 86.12 | - | - | - | 3.65 |
| 08.01.25 | 24.00 | - | 92.17 | 85.75 | 6.42 | 85.31 | 49.84 | 35.47 | 0.69 | 0.49 | 25.20 | - | 25.20 | 26.05 | - | 26.05 | - | 85.22 | - | - | - | 3.59 |
| 09.01.25 | 24.00 | - | 91.66 | 85.81 | 5.85 | 82.88 | 49.13 | 33.75 | 0.69 | 0.49 | 24.71 | - | 24.71 | 25.45 | - | 25.45 | - | 82.80 | - | - | - | 3.39 |
| 10.01.25 | 24.00 | - | 89.76 | 85.20 | 4.56 | 81.62 | 48.14 | 33.48 | 0.69 | 0.49 | 23.35 | - | 23.35 | 24.05 | - | 24.05 | - | 81.57 | - | - | - | 3.23 |
| 11.01.25 | 24.00 | - | 90.84 | 85.39 | 5.45 | 81.52 | 48.34 | 33.18 | 0.69 | 0.49 | 24.29 | - | 24.29 | 25.01 | - | 25.01 | - | 81.43 | - | - | - | 3.28 |
| 12.01.25 | 24.00 | - | 91.76 | 83.84 | 7.92 | 81.92 | 47.54 | 34.38 | 0.69 | 0.49 | 26.74 | - | 26.74 | 27.55 | - | 27.55 | - | 81.90 | - | - | - | 3.53 |
| 13.01.25 | 24.00 | - | 87.85 | 82.84 | 5.01 | 82.06 | 46.72 | 35.34 | 0.69 | 0.49 | 23.77 | - | 23.77 | 24.50 | - | 24.50 | - | 82.01 | - | - | - | 3.34 |
| 14.01.25 | 24.00 | - | 90.81 | 85.42 | 5.39 | 81.34 | 47.81 | 33.53 | 0.69 | 0.49 | 24.22 | - | 24.22 | 24.94 | - | 24.94 | - | 81.30 | - | - | - | 3.30 |
| 15.01.25 | 24.00 | - | 89.99 | 85.12 | 4.87 | 80.19 | 47.62 | 32.57 | 0.69 | 0.49 | 23.70 | - | 23.70 | 24.39 | - | 24.39 | - | 80.14 | - | - | - | 3.17 |
| 16.01.25 | 24.00 | - | 91.38 | 85.99 | 5.39 | 79.55 | 47.67 | 31.88 | 0.69 | 0.49 | 24.24 | - | 24.24 | 24.93 | - | 24.93 | - | 79.45 | - | - | - | 3.17 |
| 17.01.25 | 24.00 | - | 91.23 | 85.75 | 5.48 | 77.72 | 47.07 | 30.65 | 0.69 | 0.49 | 24.19 | - | 24.19 | 24.87 | - | 24.87 | - | 77.68 | - | - | - | 3.06 |
| 18.01.25 | 24.00 | - | 90.85 | 85.42 | 5.43 | 77.21 | 46.68 | 30.53 | 0.69 | 0.49 | 24.23 | - | 24.23 | 24.89 | - | 24.89 | - | 77.19 | - | - | - | 3.03 |
| 19.01.25 | 24.00 | - | 92.40 | 84.20 | 8.20 | 77.42 | 46.21 | 31.21 | 0.69 | 0.49 | 26.88 | - | 26.88 | 27.62 | - | 27.62 | - | 77.43 | - | - | - | 3.26 |
| 20.01.25 | 24.00 | - | 89.77 | 83.96 | 5.81 | 78.33 | 46.46 | 31.87 | 0.69 | 0.49 | 24.51 | - | 24.51 | 25.19 | - | 25.19 | - | 78.35 | - | - | - | 3.13 |
| 21.01.25 | 24.00 | - | 87.75 | 82.36 | 5.39 | 80.58 | 45.89 | 34.69 | 0.69 | 0.49 | 24.17 | - | 24.17 | 24.87 | - | 24.87 | - | 80.56 | - | - | - | 3.29 |
| 22.01.25 | 24.00 | - | 89.11 | 83.36 | 5.75 | 80.61 | 46.02 | 34.59 | 0.69 | 0.49 | 24.55 | - | 24.55 | 25.28 | - | 25.28 | - | 80.55 | - | - | - | 3.35 |
| Среднее | 24.00 | - | 90.80 | 84.90 | 5.90 | 80.72 | 47.58 | 33.14 | 0.69 | 0.49 | 24.85 | - | 24.85 | 25.58 | - | 25.58 | - | 80.68 | - | - | 0.00 | 3.29 |
| Итого | 744.00 | - | 2814.95 | 2631.91 | 183.04 | - | - | - | - | - | 770.47 | - | 770.47 | 793.00 | - | 793.00 | - | - | - | - | - | 102.01 |

| | Дата и время | М1 (т) | М2 (т) | М3 (т) | М4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.12.24 | | | | | | | - | - | - |
| | 22.01.25 | | | | | | | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | | час | | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: | | час | | м3 |
| Период расчета по договору: | | | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды: | 0.35 | °С | -0.07 | Гкал |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | | | 101.95 | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: | | | 186.78 | м3 |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.