

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 111, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 111, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **32790.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 105278**

Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.109** график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2041	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2 30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2 30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)			СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,101	Qвент. = 0	Qтех. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 96,96	Gвент. = 0	Gтех. = 0
			Qгвс.ср 0
			Gтех.гвс 0
			Gгвс.ср 0
			Gгвс.м 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2024	24,00	*	179,21	182,01	-2,80	57,45	53,17	4,28	3,50	2,70													0,62
24.12.2024	24,00		177,00	179,37	-2,37	56,44	52,23	4,21	3,60	2,80													0,62
25.12.2024	24,00		177,45	179,81	-2,36	56,38	52,20	4,18	3,70	2,90													0,62
26.12.2024	24,00		177,14	179,68	-2,54	56,35	52,19	4,16	3,70	2,90													0,61
27.12.2024	24,00		178,15	180,91	-2,76	56,35	52,23	4,12	3,60	2,90													0,59
28.12.2024	24,00		180,97	183,98	-3,01	56,32	52,24	4,08	3,60	2,80													0,58
29.12.2024	24,00		180,33	183,36	-3,03	56,31	52,24	4,07	3,60	2,80													0,58
30.12.2024	24,00		179,71	182,85	-3,14	56,34	52,25	4,09	3,60	2,80													0,57
31.12.2024	24,00		176,85	180,02	-3,17	57,34	52,96	4,38	3,70	2,90													0,61
01.01.2025	24,00		173,50	176,73	-3,23	58,88	54,22	4,66	3,80	3,00													0,64
02.01.2025	24,00		179,17	182,72	-3,55	59,28	54,71	4,57	3,70	2,90													0,63
03.01.2025	24,00		179,93	183,81	-3,88	59,29	54,73	4,56	3,70	2,90													0,61
04.01.2025	24,00		182,26	186,25	-3,99	60,21	55,52	4,69	3,40	2,60													0,63
05.01.2025	24,00		181,68	185,67	-3,99	61,78	56,82	4,96	3,50	2,70													0,68
06.01.2025	24,00		179,67	183,65	-3,98	62,33	57,16	5,17	3,60	2,80													0,70
07.01.2025	24,00		177,55	181,48	-3,93	62,32	57,14	5,18	3,80	3,00													0,69
08.01.2025	24,00		180,14	184,13	-3,99	61,82	56,95	4,87	3,60	2,80													0,65
09.01.2025	24,00		182,42	186,55	-4,13	60,41	55,84	4,57	3,60	2,80													0,60
10.01.2025	24,00		180,84	184,99	-4,15	59,28	54,78	4,50	3,70	2,90													0,59
11.01.2025	24,00		180,97	185,17	-4,20	59,27	54,80	4,47	3,70	3,00													0,58
12.01.2025	24,00		181,63	185,88	-4,25	59,29	54,76	4,53	3,70	2,90													0,59
13.01.2025	24,00		182,12	186,41	-4,29	59,32	54,72	4,60	3,50	2,70													0,61
14.01.2025	24,00		183,50	187,75	-4,25	58,83	54,40	4,43	3,40	2,60													0,58
15.01.2025	24,00		182,04	186,12	-4,08	58,32	53,98	4,34	3,60	2,80													0,57
16.01.2025	24,00		182,11	186,07	-3,96	57,42	53,18	4,24	3,70	2,90													0,56
17.01.2025	24,00		182,01	185,81	-3,80	56,28	52,21	4,07	3,70	2,90													0,54
18.01.2025	24,00		181,90	185,57	-3,67	56,27	52,17	4,10	3,60	2,80													0,56
19.01.2025	24,00		182,26	185,99	-3,73	56,29	52,21	4,08	3,60	2,80													0,55
20.01.2025	24,00		181,61	185,39	-3,78	57,25	52,98	4,27	3,50	2,70													0,58
21.01.2025	24,00		180,54	184,34	-3,80	58,99	54,37	4,62	3,60	2,80													0,63
22.01.2025	24,00		180,28	184,02	-3,74	59,39	54,74	4,65	3,50	2,70													0,63
Среднее	24,00		180,16	183,76	-3,60	58,45	54,00	4,44	3,62	2,82													0,61
Итого	744,00		5584,94	5696,49	-111,55																		18,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	15452,8	15686,20						37,54	1525,23
23.01.2025	21217,9	21566,00						56,99	2293,17

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,18 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **18,8** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час Гкал Ответственный: **Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65** (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: **52182bf5-36a0-49dd-bcff-41a23b4aec46**

ОТВЕРЖЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25 14:31 (MSK)** Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.01.25 10:32 (MSK)** Представитель теплоснабжающей организации
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**