

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 21, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 21, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **40165.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **142105**

Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207927	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,415	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 398,4	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.12.2024	24,00		382,22	382,22	0,00	53,18	45,51	7,67	6,80	4,90															2,95	
24.12.2024	24,00		374,43	374,43	0,00	53,87	45,88	7,99	6,80	4,90																3,00
25.12.2024	24,00		367,28	367,28	0,00	51,47	44,02	7,45	6,80	4,90																2,75
26.12.2024	24,00		375,33	375,33	0,00	48,09	41,59	6,50	6,80	4,90																2,45
27.12.2024	24,00		395,74	395,74	0,00	50,37	43,53	6,84	6,80	4,90																2,72
28.12.2024	24,00		393,27	393,27	0,00	53,33	45,73	7,60	6,80	4,90																3,00
29.12.2024	24,00		395,25	395,25	0,00	50,61	43,85	6,76	6,80	4,90																2,68
30.12.2024	24,00		399,83	399,83	0,00	50,26	43,53	6,73	6,80	4,90																2,70
31.12.2024	24,00		400,17	400,17	0,00	54,54	46,62	7,92	6,80	4,90																3,18
01.01.2025	24,00		395,18	395,18	0,00	55,42	47,29	8,13	6,80	4,90																3,23
02.01.2025	24,00		397,49	397,49	0,00	58,44	49,44	9,00	6,80	4,90																3,58
03.01.2025	24,00		398,62	398,62	0,00	58,27	49,40	8,87	6,80	4,90																3,55
04.01.2025	24,00		399,63	399,63	0,00	59,85	50,50	9,35	6,80	4,90																3,75
05.01.2025	24,00		401,34	401,34	0,00	59,37	50,14	9,23	6,80	4,90																3,72
06.01.2025	24,00		402,04	402,04	0,00	59,50	50,02	9,48	6,80	4,90																3,82
07.01.2025	24,00		400,81	400,81	0,00	59,05	49,80	9,25	6,80	4,90																3,72
08.01.2025	24,00		401,66	401,66	0,00	54,42	46,48	7,94	6,80	4,90																3,20
09.01.2025	24,00		402,99	402,99	0,00	53,94	46,22	7,72	6,80	4,90																3,12
10.01.2025	24,00		401,37	401,37	0,00	54,68	46,71	7,97	6,80	4,90																3,21
11.01.2025	24,00		400,79	400,79	0,00	54,04	46,25	7,79	6,80	4,90																3,13
12.01.2025	24,00		401,73	401,73	0,00	57,39	48,62	8,77	6,80	4,90																3,53
13.01.2025	24,00		402,25	402,25	0,00	57,83	48,92	8,91	6,80	4,90																3,60
14.01.2025	24,00		401,19	401,19	0,00	53,01	45,44	7,57	6,80	4,90																3,04
15.01.2025	24,00		402,25	402,25	0,00	52,13	44,82	7,31	6,80	4,90																2,96
16.01.2025	24,00		401,01	401,01	0,00	49,91	43,18	6,73	6,80	4,90																2,71
17.01.2025	24,00		395,66	395,66	0,00	50,14	43,45	6,69	6,80	4,90																2,66
18.01.2025	24,00		396,03	396,03	0,00	50,43	43,67	6,76	6,80	4,90																2,68
19.01.2025	24,00		396,18	396,18	0,00	53,57	46,04	7,53	6,80	4,90																3,00
20.01.2025	24,00		395,69	395,69	0,00	55,32	47,19	8,13	6,80	4,90																3,23
21.01.2025	24,00		396,89	396,89	0,00	60,88	51,12	9,76	6,80	4,90																3,88
22.01.2025	24,00		397,60	397,60	0,00	59,28	50,18	9,10	6,80	4,90																3,63
Среднее	24,00		395,87	395,87	0,00	54,60	46,62	7,98	6,80	4,90																3,17
Итого	744,00		12271,90	12271,90	0,00																					98,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	299522	297224,00						2268,26	27098,00
23.01.2025	312175	309877,00						2369,57	27866,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,18 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **98,38** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 0 час
 0 час
 0 час

ОТВЕРЖЕНО
 УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**
 Идентификатор: 52182bf5-36a0-49dd-bcff-41a23b4aec46

27.01.25 14:31 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
28.01.25 10:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D