

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **36952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126837**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: А23-12; МП: А23-12;
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 140159	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (М3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,279	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,0525
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 83,7	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gгвс. = 21 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24,00	*	88,70	82,65	6,05	79,76	48,70	31,06	7,50	0,30	6,86			6,86	7,05		7,05		77,17			7,50	3,06
24.12.2024	24,00	*	87,89	81,28	6,61	77,41	47,41	30,00	7,50	0,30	7,33			7,33	7,52		7,52		75,64			7,40	2,96
25.12.2024	24,00	*	87,63	81,36	6,27	78,03	47,64	30,39	7,50	0,20	6,96			6,96	7,15		7,15		76,41			7,50	2,97
26.12.2024	24,00	*	87,39	81,71	5,68	78,61	48,28	30,33	7,50	0,20	6,36			6,36	6,54		6,54		75,87			7,50	2,94
27.12.2024	24,00	*	87,38	81,20	6,18	77,73	48,03	29,70	7,50	0,20	6,83			6,83	7,01		7,01		75,10			7,40	2,90
28.12.2024	24,00	*	88,71	82,00	6,71	78,33	48,17	30,16	7,50	0,20	7,32			7,32	7,52		7,52		75,30			7,40	3,01
29.12.2024	24,00	*	89,55	81,68	7,87	78,18	48,23	29,95	7,50	0,20	8,46			8,46	8,68		8,68		76,30			7,40	3,07
30.12.2024	24,00	*	89,26	82,06	7,20	78,58	48,36	30,22	7,40	0,20	7,81			7,81	8,03		8,03		77,08			7,40	3,06
31.12.2024	24,00	*	91,47	81,27	10,20	79,76	48,67	31,09	7,40	0,20	10,69			10,69	10,99		10,99		78,33			7,40	3,36
01.01.2025	24,00	*	84,63	80,42	4,21	81,77	49,45	32,32	7,50	0,20	4,76			4,76	4,90		4,90		79,98			7,50	2,96
02.01.2025	24,00	*	86,36	81,12	5,24	82,97	49,73	33,24	7,50	0,20	5,72			5,72	5,89		5,89		80,85			7,40	3,14
03.01.2025	24,00	*	87,15	81,05	6,10	82,66	49,46	33,20	7,50	0,20	6,68			6,68	6,87		6,87		80,91			7,40	3,21
04.01.2025	24,00	*	87,28	80,59	6,69	83,02	49,20	33,82	7,40	0,20	7,34			7,34	7,56		7,56		81,23			7,40	3,29
05.01.2025	24,00	*	86,99	81,12	5,87	85,12	49,85	35,27	7,40	0,20	6,54			6,54	6,75		6,75		82,48			7,40	3,37
06.01.2025	24,00	*	87,76	82,21	5,55	82,15	50,60	36,55	7,40	0,20	6,35			6,35	6,56		6,56		85,16			7,40	3,50
07.01.2025	24,00	*	88,37	82,02	6,35	86,28	50,50	35,78	7,40	0,20	7,17			7,17	7,40		7,40		83,62			7,40	3,49
08.01.2025	24,00	*	90,41	82,79	7,62	85,31	50,71	34,60	7,50	0,20	8,40			8,40	8,66		8,66		83,44			7,50	3,53
09.01.2025	24,00	*	88,07	82,24	5,83	82,93	50,01	32,92	7,50	0,20	6,57			6,57	6,76		6,76		80,96			7,50	3,20
10.01.2025	24,00	*	86,70	81,98	4,72	81,71	49,44	32,27	7,50	0,20	5,45			5,45	5,61		5,61		79,41			7,50	3,04
11.01.2025	24,00	*	88,26	82,37	5,89	81,66	49,50	32,16	7,50	0,20	6,63			6,63	6,82		6,82		79,12			7,50	3,14
12.01.2025	24,00	*	89,22	81,95	7,27	82,01	49,34	32,67	7,40	0,20	8,06			8,06	8,30		8,30		80,11			7,40	3,29
13.01.2025	24,00	*	86,92	81,36	5,56	82,22	49,00	33,22	7,40	0,10	6,34			6,34	6,53		6,53		79,63			7,40	3,17
14.01.2025	24,00	*	88,19	82,28	5,91	81,51	49,00	32,51	7,50	0,20	6,69			6,69	6,89		6,89		79,27			7,40	3,17
15.01.2025	24,00	*	88,16	82,21	5,95	80,47	48,77	31,70	7,40	0,10	6,73			6,73	6,92		6,92		77,51			7,40	3,10
16.01.2025	24,00	*	89,40	82,83	6,57	79,74	48,64	31,10	7,50	0,10	7,41			7,41	7,61		7,61		77,41			7,50	3,11
17.01.2025	24,00	*	88,64	83,05	5,59	77,73	47,85	29,88	7,50	0,10	6,35			6,35	6,52		6,52		74,86			7,50	2,93
18.01.2025	24,00	*	89,26	82,78	6,48	77,14	47,61	29,53	7,50	0,10	7,22			7,22	7,41		7,41		74,78			7,40	2,95
19.01.2025	24,00	*	89,00	81,70	7,30	77,17	47,34	29,83	7,40	0,10	8,00			8,00	8,21		8,21		75,09			7,40	3,01
20.01.2025	24,00	*	88,72	81,38	7,34	78,05	47,52	30,53	7,50	0,10	7,98			7,98	8,20		8,20		75,87			7,40	3,07
21.01.2025	24,00	*	88,99	81,42	7,57	80,47	47,97	32,50	7,40	0,10	8,16			8,16	8,40		8,40		78,78			7,40	3,27
22.01.2025	24,00	*	87,24	81,23	6,01	80,60	48,12	32,48	7,50	0,10	6,62			6,62	6,81		6,81		77,93			7,50	3,14
Среднее	24,00		88,18	81,78	6,40	80,78	48,81	31,97	7,46	0,18	7,09			7,09	7,29		7,29		78,57			7,44	3,14
Итого	744,00		2733,70	2535,31	198,39						219,79			219,79	226,07		226,07						97,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	190707	173160,00	17038,60		17414,30			7069,69	51717,70
23.01.2025	193531	175779,00	17266,30		17648,50			7188,51	52485,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **97,34** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **226,07** м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный: **Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**
 Идентификатор: 52182bf5-36a0-49dd-bcff-41a23b4aec46

ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25 14:31 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.01.25 10:33 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации