Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 20 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 20 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207125 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 4.50

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	168.78	165.47	3.31	78.81	54.56	24.25	0.69	0.49	8.59	-	8.59	8.82	-	8.82	-	78.34	-	-	-	4.28
24.12.24	24.00	-	167.73	164.21	3.52	77.46	53.53	23.93	0.69	0.49	8.70	-	8.70	8.95	-	8.95	-	77.34	-	-	-	4.21
25.12.24	24.00	-	161.02	158.10	2.92	77.45	53.69	23.76	0.69	0.49	7.84	-	7.84	8.03	-	8.03	-	77.25	-	-	-	3.99
26.12.24	24.00	-	170.95	167.46	3.49	77.89	54.58	23.31	0.69	0.49	8.82	-	8.82	9.03	-	9.03	-	77.51	-	-	-	4.18
27.12.24	24.00	-	169.63	166.07	3.56	77.37	54.10	23.27	0.69	0.49	8.77	-	8.77	9.00	-	9.00	-	77.18	-	-	-	4.15
28.12.24	24.00	-	169.24	165.09	4.15	77.31	53.92	23.39	0.69	0.49	9.26	-	9.26	9.51	-	9.51	-	76.82	-	-	-	4.19
29.12.24	24.00	-	169.97	165.58	4.39	76.92	53.85	23.07	0.69	0.49	9.84	-	9.84	10.09	-	10.09	-	76.57	-	-	-	4.17
30.12.24	24.00	-	170.84	166.28	4.56	77.08	54.08	23.00	0.69	0.49	9.88	-	9.88	10.16	-	10.16	-	76.65	-	-	-	4.18
31.12.24	24.00	-	168.79	162.83	5.96	78.35	53.80	24.55	0.69	0.49	11.03	-	11.03	11.35	-	11.35	-	78.75	-	-	-	4.47
01.01.25	24.00	-	167.83	166.20	1.63	81.33	55.66	25.67	0.69	0.49	6.54	-	6.54	6.73	-	6.73	-	80.86	-	-	-	4.41
02.01.25	24.00	-	167.36	164.98	2.38	82.66	56.24	26.42	0.69	0.49	7.08	-	7.08	7.30	-	7.30	-	82.12	-	-	-	4.57
03.01.25	24.00	-	166.85	164.42	2.43	82.62	56.09	26.53	0.69	0.49	7.29	-	7.29	7.51	-	7.51	-	82.05	-	-	-	4.57
04.01.25	24.00	-	165.90	162.93	2.97	83.77	56.10	27.67	0.69	0.49	7.78	-	7.78	8.00	-	8.00	-	83.48	-	-	-	4.76
05.01.25	24.00	-	165.24	163.85	1.39	86.90	57.61	29.29	0.69	0.49	5.78	-	5.78	5.99	-	5.99	-	86.31	-	-	-	4.93
06.01.25	24.00	-	166.74	163.61	3.13	88.06	57.86	30.20	0.69	0.49	7.84	-	7.84	8.09	-	8.09	-	87.77	-	-	-	5.23
07.01.25	24.00	-	167.95	164.88	3.07	88.49	58.68	29.81	0.69	0.49	7.82	-	7.82	8.08	-	8.08	-	87.92	-	-	-	5.20
08.01.25	24.00	-	169.91	166.10	3.81	87.10	58.75	28.35	0.69	0.49	8.80	-	8.80	9.07	-	9.07	-	85.55	-	-	-	5.05
09.01.25	24.00	-	168.94	165.69	3.25	85.02	57.72	27.30	0.69	0.49	8.26	-	8.26	8.49	-	8.49	-	84.67	-	-	-	4.81
10.01.25	24.00	-	168.18	165.14	3.04	83.30	56.81	26.49	0.69	0.49	8.25	-	8.25	8.49	-	8.49	-	82.71	-	-	-	4.64
11.01.25	24.00	-	168.10	165.39	2.71	83.41	57.01	26.40	0.69	0.49	7.50	-	7.50	7.70	-	7.70	-	82.79	-	-	-	4.60
12.01.25	24.00	-	167.75	163.12	4.63	82.85	56.25	26.60	0.69	0.49	9.76	-	9.76	10.07	-	10.07	-	82.29	-	-	-	4.73
13.01.25	24.00	-	164.55	161.79	2.76	83.34	55.76	27.58	0.69	0.49	7.74	-	7.74	7.99	-	7.99	-	82.98	-	-	-	4.70
14.01.25	24.00	-	167.74	164.46	3.28	82.48	56.02	26.46	0.69	0.49	8.35	-	8.35	8.61	-	8.61	-	81.92	-	-	-	4.63
15.01.25	24.00	-	166.38	163.93	2.45	80.22	55.15	25.07	0.69	0.49	7.31	-	7.31	7.50	-	7.50	-	79.70	-	-	-	4.31
16.01.25	24.00	-	167.07	164.28	2.79	79.32	54.67	24.65	0.69	0.49	8.06	-	8.06	8.29	-	8.29	-	78.59	-	-	-	4.28
17.01.25	24.00	-	167.01	163.37	3.64	77.54	53.85	23.69	0.69	0.49	8.73	-	8.73	8.95	-	8.95	-	77.32	-	-	-	4.16
18.01.25	24.00	-	166.15	162.74	3.41	76.37	53.27	23.10	0.69	0.49	8.56	-	8.56	8.77	-	8.77	-	75.66	-	-	-	4.03
19.01.25	24.00	-	166.85	161.49	5.36	77.13	53.39	23.74	0.69	0.49	10.51	-	10.51	10.77	-	10.77	-	76.60	-	-	-	4.25
20.01.25	24.00	-	164.92	161.28	3.64	79.08	54.21	24.87	0.69	0.49	8.58	-	8.58	8.80	-	8.80	-	79.05	-	-	-	4.30
21.01.25	24.00	-	162.13	159.00	3.13	81.43	54.53	26.90	0.69	0.49	7.68	-	7.68	7.92	-	7.92	-	81.29	-	-	-	4.54
22.01.25	24.00	-	164.19	160.65	3.54	83.37	55.69	27.68	0.69	0.49	8.23	-	8.23	8.47	-	8.47	-	82.93	-	-	-	4.75
Среднее	24.00	-	167.25	163.88	3.36	81.11	55.40	25.71	0.69	0.49	8.36	-	8.36	8.60	-	8.60	-	80.68	-	-	0.00	4.49
Итого	744.00	-	5184.69	5080.39	104.30	-	-	-	-	-	259.18	-	259.18	266.53	-	266.53	-	-	-	-	-	139.26

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	4.50	°C	1.17	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			138.09	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			266.53	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.01.2025 г.