Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №220988			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.50			
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	93.33	86.66	6.67	76.97	45.95	31.02	0.69	0.49	5.68	-	5.68	5.83	-	5.83	-	76.02	-	-	-	3.20
24.12.24	24.00	-	92.41	85.98	6.43	75.64	45.22	30.42	0.69	0.49	5.65	-	5.65	5.80	-	5.80	-	74.83	-	-	-	3.11
25.12.24	24.00	-	92.59	86.39	6.20	75.67	45.32	30.35	0.69	0.49	5.44	-	5.44	5.56	-	5.56	-	74.76	-	-	-	3.10
26.12.24	24.00	-	94.48	88.29	6.19	76.13	46.15	29.98	0.69	0.49	5.42	-	5.42	5.56	-	5.56	-	75.06	-	-	-	3.12
27.12.24	24.00	-	93.68	87.21	6.47	75.60	45.85	29.75	0.69	0.49	5.68	-	5.68	5.81	-	5.81	-	74.83	-	-	-	3.08
28.12.24	24.00	-	93.24	86.52	6.72	75.51	45.62	29.89	0.69	0.49	5.82	-	5.82	5.97	-	5.97	-	74.27	-	-	-	3.10
29.12.24	24.00	-	94.38	86.78	7.60	75.19	45.64	29.55	0.69	0.49	6.60	-	6.60	6.77	-	6.77	-	74.32	-	-	-	3.14
30.12.24	24.00	-	94.80	87.63	7.17	75.33	45.77	29.56	0.69	0.49	6.20	-	6.20	6.37	-	6.37	-	74.21	-	-	-	3.13
31.12.24	24.00	-	93.98	85.39	8.59	76.60	45.22	31.38	0.69	0.49	7.64	-	7.64	7.81	-	7.81	-	76.37	-	-	-	3.34
01.01.25	24.00	-	93.14	87.51	5.63	79.42	46.80	32.62	0.69	0.49	4.57	-	4.57	4.68	-	4.68	-	77.86	-	-	-	3.30
02.01.25	24.00	-	93.07	86.72	6.35	80.62	47.15	33.47	0.69	0.49	5.33	-	5.33	5.50	-	5.50	-	79.49	-	-	-	3.42
03.01.25	24.00	-	92.07	86.14	5.93	80.53	46.87	33.66	0.69	0.49	4.77	-	4.77	4.89	-	4.89	-	79.00	-	-	-	3.38
04.01.25	24.00	-	91.55	85.15	6.40	81.67	46.77	34.90	0.69	0.49	5.26	-	5.26	5.39	-	5.39	-	80.49	-	-	-	3.50
05.01.25	24.00	-	92.27	85.74	6.53	84.67	47.75	36.92	0.69	0.49	5.31	-	5.31	5.48	-	5.48	-	83.55	-	-	-	3.72
06.01.25	24.00	-	92.60	85.77	6.83	85.80	47.85	37.95	0.69	0.49	5.65	-	5.65	5.84	-	5.84	-	84.47	-	-	-	3.85
07.01.25	24.00	-	93.33	86.44	6.89	86.25	48.22	38.03	0.69	0.49	5.34	-	5.34	5.50	-	5.50	-	84.85	-	-	-	3.89
08.01.25	24.00	-	94.12	87.29	6.83	84.91	48.61	36.30	0.69	0.49	5.45	-	5.45	5.60	-	5.60	-	82.64	-	-	-	3.75
09.01.25	24.00	-	93.64	87.18	6.46	82.96	47.98	34.98	0.69	0.49	5.01	-	5.01	5.15	-	5.15	-	81.84	-	-	-	3.59
10.01.25	24.00	-	92.94	86.78	6.16	81.30	47.30	34.00	0.69	0.49	4.86	-	4.86	4.99	-	4.99	-	80.03	-	-	-	3.46
11.01.25	24.00	-	93.93	87.04	6.89	81.35	47.47	33.88	0.69	0.49	5.58	-	5.58	5.75	-	5.75	-	80.22	-	-	-	3.51
12.01.25	24.00	-	92.26	85.50	6.76	80.70	46.81	33.89	0.69	0.49	5.57	-	5.57	5.73	-	5.73	-	79.28	-	-	-	3.45
13.01.25	24.00	-	91.22	84.62	6.60	81.27	46.25	35.02	0.69	0.49	5.28	-	5.28	5.43	-	5.43	-	80.27	-	-	-	3.50
14.01.25	24.00	-	93.38	86.28	7.10	80.43	46.65	33.78	0.69	0.49	5.50	-	5.50	5.67	-	5.67	-	79.36	-	-	-	3.49
15.01.25	24.00	-	93.30	85.81	7.49	78.27	45.95	32.32	0.69	0.49	5.97	-	5.97	6.15	-	6.15	-	77.32	-	-	-	3.36
16.01.25	24.00	-	93.18	86.13	7.05	77.42	45.65	31.77	0.69	0.49	5.54	-	5.54	5.70	-	5.70	-	76.06	-	-	-	3.28
17.01.25	24.00	-	92.77	85.58	7.19	75.75	45.01	30.74	0.69	0.49	5.80	-	5.80	5.95	-	5.95	-	75.10	-	-	-	3.18
18.01.25	24.00	-	91.44	84.95	6.49	74.54	44.50	30.04	0.69	0.49	5.20	-	5.20	5.33	-	5.33	-	73.12	-	-	-	3.04
19.01.25	24.00	-	92.61	84.48	8.13	75.26	44.41	30.85	0.69	0.49	6.81	-	6.81	6.97	-	6.97	-	74.46	-	-	-	3.22
20.01.25	24.00	-	90.51	84.24	6.27	77.23	45.01	32.22	0.69	0.49	4.85	-	4.85	4.99	-	4.99	-	76.51	-	-	-	3.20
21.01.25	24.00	-	89.40	82.57	6.83	79.40	44.81	34.59	0.69	0.49	5.40	-	5.40	5.54	-	5.54	-	78.79	-	-	-	3.40
22.01.25	24.00	-	90.66	83.75	6.91	81.31	45.56	35.75	0.69	0.49	5.34	-	5.34	5.48	-	5.48	-	80.18	-	-	-	3.56
Среднее	24.00	-	92.78	86.02	6.77	79.15	46.26	32.89	0.69	0.49	5.57	-	5.57	5.72	-	5.72	-	78.05	-	-	0.00	3.37
Итого	744.00	-	2876.28	2666.52	209.76	-	-	-	-	-	172.52	-	172.52	177.19	-	177.19	-	-	-	-	-	104.35

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	68018.620	60985.540	5739.690		5873.920		-	415.762	22167.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	2.50	°C	0.43	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			103.92	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			177.19	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.