Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208254

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	174.09	159.34	14.75	78.35	51.90	26.45	0.69	0.49	59.93	-	59.93	61.60	-	61.60	-	78.12	-	-	-	5.37
24.12.24	24.00	-	168.03	153.99	14.04	76.01	49.97	26.04	0.69	0.49	57.86	-	57.86	59.38	-	59.38	-	75.83	-	-	-	5.08
25.12.24	24.00	-	172.94	158.34	14.60	76.64	50.83	25.81	0.69	0.49	59.49	-	59.49	61.06	-	61.06	-	76.44	-	-	-	5.21
26.12.24	24.00	-	178.51	163.91	14.60	77.25	51.86	25.39	0.69	0.49	61.43	-	61.43	63.07	-	63.07	-	77.05	-	-	-	5.30
27.12.24	24.00	-	174.03	160.04	13.99	76.34	51.09	25.25	0.69	0.49	59.92	-	59.92	61.50	-	61.50	-	76.13	-	-	-	5.12
28.12.24	24.00	-	172.32	157.49	14.83	76.87	50.96	25.91	0.69	0.49	59.67	-	59.67	61.27	-	61.27	-	76.66	-	-	-	5.23
29.12.24	24.00	-	174.61	158.52	16.09	76.76	51.08	25.68	0.69	0.49	60.64	-	60.64	62.27	-	62.27	-	76.54	-	-	-	5.31
30.12.24	24.00	-	179.06	162.42	16.64	77.20	51.68	25.52	0.69	0.49	62.46	-	62.46	64.14	-	64.14	-	76.99	-	-	-	5.43
31.12.24	24.00	-	172.17	151.59	20.58	78.27	50.87	27.40	0.69	0.49	61.43	-	61.43	63.13	-	63.13	-	78.05	-	-	-	5.77
01.01.25	24.00	-	173.04	160.54	12.50	80.24	52.66	27.58	0.69	0.49	58.65	-	58.65	60.34	-	60.34	-	80.03	-	-	-	5.44
02.01.25	24.00	-	169.72	157.30	12.42	81.36	52.96	28.40	0.69	0.49	57.78	-	57.78	59.47	-	59.47	-	81.14	-	-	-	5.49
03.01.25	24.00	-	168.95	155.06	13.89	81.07	52.45	28.62	0.69	0.49	58.08	-	58.08	59.77	-	59.77	-	80.84	-	-	-	5.57
04.01.25	24.00	-	165.76	152.05	13.71	81.35	51.95	29.40	0.69	0.49	57.00	-	57.00	58.69	-	58.69	-	81.12	-	-	-	5.59
05.01.25	24.00	-	165.26	151.84	13.42	83.37	52.73	30.64	0.69	0.49	56.83	-	56.83	58.56	-	58.56	-	83.14	-	-	-	5.78
06.01.25	24.00	-	165.95	151.91	14.04	85.45	53.45	32.00	0.69	0.49	57.06	-	57.06	58.91	-	58.91	-	85.20	-	-	-	6.07
07.01.25	24.00	-	168.78	155.08	13.70	84.69	53.67	31.02	0.69	0.49	57.85	-	57.85	59.71	-	59.71	-	84.44	-	-	-	5.98
08.01.25	24.00	-	180.13	163.22	16.91	83.88	54.61	29.27	0.69	0.49	62.78	-	62.78	64.77	-	64.77	-	83.64	-	-	-	6.20
09.01.25	24.00	-	181.29	167.69	13.60	81.56	54.16	27.40	0.69	0.49	63.06	-	63.06	64.95	-	64.95	-	81.33	-	-	-	5.71
10.01.25	24.00	-	177.62	165.67	11.95	80.29	53.21	27.08	0.69	0.49	61.87	-	61.87	63.63	-	63.63	-	80.07	-	-	-	5.45
11.01.25	24.00	-	179.24	165.40	13.84	80.25	53.22	27.03	0.69	0.49	62.96	-	62.96	64.76	-	64.76	-	80.02	-	-	-	5.59
12.01.25	24.00	-	173.80	159.65	14.15	80.50	52.56	27.94	0.69	0.49	61.29	-	61.29	63.05	-	63.05	-	80.28	-	-	-	5.61
13.01.25	24.00	-	169.92	156.99	12.93	80.60	51.95	28.65	0.69	0.49	59.61	-	59.61	61.32	-	61.32	-	80.38	-	-	-	5.55
14.01.25	24.00	-	180.00	165.99	14.01	79.96	52.88	27.08	0.69	0.49	63.30	-	63.30	65.09	-	65.09	-	79.73	-	-	-	5.62
15.01.25	24.00	-	178.91	164.88	14.03	78.79	52.44	26.35	0.69	0.49	63.07	-	63.07	64.81	-	64.81	-	78.57	-	-	-	5.46
16.01.25	24.00	-	181.48	168.16	13.32	78.12	52.46	25.66	0.69	0.49	63.67	-	63.67	65.40	-	65.40	-	77.88	-	-	-	5.36
17.01.25	24.00	-	180.30	167.06	13.24	76.15	51.54	24.61	0.69	0.49	63.30	-	63.30	64.98	-	64.98	-	75.94	-	-	-	5.13
18.01.25	24.00	-	179.77	164.93	14.84	75.55	51.00	24.55	0.69	0.49	63.68	-	63.68	65.36	-	65.36	-	75.34	-	-	-	5.18
19.01.25	24.00	-	175.39	161.01	14.38	75.54	50.40	25.14	0.69	0.49	62.05	-	62.05	63.65	-	63.65	-	75.33	-	-	-	5.14
20.01.25	24.00	-	174.00	160.72	13.28	76.35	50.66	25.69	0.69	0.49	61.30	-	61.30	62.94	-	62.94	-	76.15	-	-	-	5.15
21.01.25	24.00	-	168.51	155.12	13.39	78.50	50.66	27.84	0.69	0.49	59.64	-	59.64	61.32	-	61.32	-	78.29	-	-	-	5.38
22.01.25	24.00	-	171.42	157.92	13.50	78.67	50.99	27.68	0.69	0.49	60.34	-	60.34	62.02	-	62.02	-	78.44	-	-	-	5.44
Среднее	24.00	-	174.03	159.80	14.23	79.22	52.03	27.20	0.69	0.49	60.58	-	60.58	62.29	-	62.29	-	79.00	-	-	0.00	5.47
Итого	744.00	-	5395.00	4953.83	441.17	-	-	-	-	-	1878.00	-	1878.00	1930.92	-	1930.92	-	-	-	-	-	169.69

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	######	######	59596.270		61054.550		-	4345.547	27081.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.16	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			169.53	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			450.17	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.