Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207800 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	197.35	193.18	4.17	80.69	64.16	16.53	0.69	0.49	134.31	-	134.31	138.30	-	138.30	-	81.27	-	-	-	3.54
24.12.24	24.00	-	194.01	189.11	4.90	78.42	62.22	16.20	0.69	0.49	132.26	-	132.26	135.96	-	135.96	-	78.96	-	-	-	3.46
25.12.24	24.00	-	198.05	193.10	4.95	78.87	62.70	16.17	0.69	0.49	135.04	-	135.04	138.86	-	138.86	-	79.42	-	-	-	3.52
26.12.24	24.00	-	200.94	196.63	4.31	79.57	63.64	15.93	0.69	0.49	136.57	-	136.57	140.50	-	140.50	-	80.09	-	-	-	3.48
27.12.24	24.00	-	198.04	192.61	5.43	78.72	62.87	15.85	0.69	0.49	135.12	-	135.12	138.93	-	138.93	-	79.27	-	-	-	3.49
28.12.24	24.00	-	196.56	191.16	5.40	79.39	63.07	16.32	0.69	0.49	134.30	-	134.30	138.15	-	138.15	-	79.96	-	-	-	3.56
29.12.24	24.00	-	196.53	191.95	4.58	79.08	62.90	16.18	0.69	0.49	133.52	-	133.52	137.30	-	137.30	-	79.61	-	-	-	3.48
30.12.24	24.00	-	201.56	195.33	6.23	79.65	63.34	16.31	0.69	0.49	137.90	-	137.90	141.86	-	141.86	-	80.18	-	-	-	3.70
31.12.24	24.00	-	197.58	188.75	8.83	80.94	63.87	17.07	0.69	0.49	135.72	-	135.72	139.74	-	139.74	-	81.50	-	-	-	3.95
01.01.25	24.00	-	198.27	194.68	3.59	82.92	65.23	17.69	0.69	0.49	135.75	-	135.75	139.97	-	139.97	-	83.49	-	-	-	3.75
02.01.25	24.00	-	193.71	189.27	4.44	84.01	65.91	18.10	0.69	0.49	131.75	-	131.75	135.96	-	135.96	-	84.59	-	-	-	3.81
03.01.25	24.00	-	193.94	189.31	4.63	83.66	65.64	18.02	0.69	0.49	132.30	-	132.30	136.47	-	136.47	-	84.24	-	-	-	3.81
04.01.25	24.00	-	192.67	188.34	4.33	84.14	65.63	18.51	0.69	0.49	132.23	-	132.23	136.45	-	136.45	-	84.75	-	-	-	3.86
05.01.25	24.00	-	188.91	184.32	4.59	86.36	66.86	19.50	0.69	0.49	128.31	-	128.31	132.60	-	132.60	-	86.97	-	-	-	4.01
06.01.25	24.00	-	190.73	185.61	5.12	88.43	68.02	20.41	0.69	0.49	129.67	-	129.67	134.22	-	134.22	-	89.06	-	-	-	4.26
07.01.25	24.00	-	192.77	187.95	4.82	87.35	67.76	19.59	0.69	0.49	131.20	-	131.20	135.71	-	135.71	-	87.95	-	-	-	4.12
08.01.25	24.00	-	198.82	192.51	6.31	86.36	67.78	18.58	0.69	0.49	135.61	-	135.61	140.14	-	140.14	-	86.92	-	-	-	4.14
09.01.25	24.00	-	197.91	192.58	5.33	83.95	66.29	17.66	0.69	0.49	134.65	-	134.65	138.96	-	138.96	-	84.52	-	-	-	3.86
10.01.25	24.00	-	195.34	190.84	4.50	82.78	65.35	17.43	0.69	0.49	132.79	-	132.79	136.91	-	136.91	-	83.38	-	-	-	3.71
11.01.25	24.00	-	195.72	191.08	4.64	82.64	65.34	17.30	0.69	0.49	132.94	-	132.94	137.04	-	137.04	-	83.23	-	-	-	3.70
12.01.25	24.00	-	193.50	186.48	7.02	83.06	65.18	17.88	0.69	0.49	132.45	-	132.45	136.58	-	136.58	-	83.63	-	-	-	3.93
13.01.25	24.00	-	188.24	183.86	4.38	83.31	64.85	18.46	0.69	0.49	128.14	-	128.14	132.16	-	132.16	-	83.95	-	-	-	3.77
14.01.25	24.00	-	197.25	190.89	6.36	82.49	65.04	17.45	0.69	0.49	134.64	-	134.64	138.81	-	138.81	-	83.06	-	-	-	3.87
15.01.25	24.00	-	196.87	191.35	5.52	81.52	64.56	16.96	0.69	0.49	134.70	-	134.70	138.76	-	138.76	-	82.10	-	-	-	3.71
16.01.25	24.00	-	198.78	193.98	4.80	80.80	64.29	16.51	0.69	0.49	135.60	-	135.60	139.63	-	139.63	-	81.38	-	-	-	3.60
17.01.25	24.00	-	197.97	193.40	4.57	79.09	63.10	15.99	0.69	0.49	134.96	-	134.96	138.81	-	138.81	-	79.66	-	-	-	3.46
18.01.25	24.00	-	199.17	193.60	5.57	78.42	62.51	15.91	0.69	0.49	136.42	-	136.42	140.24	-	140.24	-	78.97	-	-	-	3.53
19.01.25	24.00	-	196.21	189.80	6.41	78.69	62.35	16.34	0.69	0.49	134.75	-	134.75	138.57	-	138.57	-	79.25	-	-	-	3.62
20.01.25	24.00	-	195.08	188.94	6.14	79.63	62.74	16.89	0.69	0.49	134.01	-	134.01	137.90	-	137.90	-	80.26	-	-	-	3.69
21.01.25	24.00	-	188.63	183.19	5.44	81.96	63.83	18.13	0.69	0.49	129.10	-	129.10	133.06	-	133.06	-	82.62	-	-	-	3.78
22.01.25	24.00	-	191.36	186.37	4.99	81.89	63.92	17.97	0.69	0.49	130.93	-	130.93	134.90	-	134.90	-	82.54	-	-	-	3.77
Среднее	24.00	-	195.56	190.33	5.24	81.90	64.55	17.35	0.69	0.49	133.47	-	133.47	137.53	-	137.53	-	82.48	-	-	0.00	3.74
Итого	744.00	-	6062.47	5900.17	162.30	-	-	-	-	-	4137.64	-	4137.64	4263.45	-	4263.45	-	-	-	-	-	115.94

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°С	-0.06	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			115.88	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			165.61	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.