Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 71
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 71
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ941.11 №24960

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 0.25

Подающ.тр.(М1):	№ 521473	Расходомер:	ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0.045	Gmax= 12	Термопреобр.:	КТПТР-01	№ 1773	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 521386	Расходомер:	ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0.045	Gmax= 12	Термопреобр.:	КТПТР-01	№ 1773А	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	117.00	114.37	2.63	79.82	46.60	33.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.02
24.12.24	24.00	-	126.81	123.97	2.85	77.74	46.91	30.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05
25.12.24	24.00	-	115.82	113.19	2.63	77.71	46.01	31.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.80
26.12.24	24.00	-	94.11	91.95	2.16	78.24	43.37	34.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38
27.12.24	24.00	-	113.00	110.31	2.69	78.38	45.77	32.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.81
28.12.24	24.00	-	123.80	120.97	2.84	78.01	47.31	30.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.94
29.12.24	24.00	-	106.42	103.96	2.46	78.13	45.55	32.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.58
30.12.24	24.00	-	102.11	99.75	2.36	78.12	44.39	33.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.55
31.12.24	24.00	-	126.08	123.16	2.91	79.01	47.16	31.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16
01.01.25	24.00	-	121.07	118.22	2.85	81.92	48.18	33.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.23
02.01.25	24.00	-	122.07	119.21	2.85	84.19	48.92	35.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.45
03.01.25	24.00	-	126.81	123.83	2.98	83.93	49.36	34.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54
04.01.25	24.00	-	126.24	123.26	2.97	84.47	49.45	35.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.58
05.01.25	24.00	-	125.98	123.03	2.95	85.94	49.76	36.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.71
06.01.25	24.00	-	126.59	123.62	2.97	89.40	50.83	38.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.04
07.01.25	24.00	-	124.39	121.45	2.93	89.78	51.26	38.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
08.01.25	24.00	-	99.37	97.03	2.34	87.72	47.64	40.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.10
09.01.25	24.00	-	110.82	108.21	2.61	84.30	48.00	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16
10.01.25	24.00	-	122.77	119.90	2.88	83.37	48.99	34.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.37
11.01.25	24.00	-	117.19	114.45	2.74	83.38	48.59	34.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.22
12.01.25	24.00	-	126.01	123.03	2.97	83.61	49.69	33.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.43
13.01.25	24.00	-	125.89	122.98	2.90	83.17	48.69	34.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.49
14.01.25	24.00	-	114.18	111.58	2.61	81.78	46.89	34.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11
15.01.25	24.00	-	119.09	116.40	2.69	79.96	47.10	32.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05
16.01.25	24.00	-	113.61	111.01	2.60	78.71	46.07	32.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.83
17.01.25	24.00	-	104.59	102.27	2.32	78.98	44.99	34.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.67
18.01.25	24.00	-	106.83	104.45	2.38	78.97	45.33	33.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71
19.01.25	24.00	-	125.05	122.25	2.79	78.80	47.09	31.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.10
20.01.25	24.00	-	123.70	120.94	2.76	79.43	47.34	32.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11
21.01.25	24.00	-	125.93	123.10	2.83	81.70	47.98	33.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.39
22.01.25	24.00	-	125.54	122.73	2.81	83.78	48.65	35.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.55
Среднее	24.00	-	118.03	115.31	2.72	81.69	47.54	34.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.16
Итого	744.00	-	3658.87	3574.59	84.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.09

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-		-
	22.01.25							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.25	°C		Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			129.09	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:				м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.