

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**  
 Адрес: **Седова ул., д. 86, лит. Д ИТП1**  
 Обслуживающая организация: **КОТЕЛЬНАЯ 2 Невская**

Договор: **33203.046.6**  
 Стрелит. адрес: **Седова ул., д. 86, лит. Д ИТП1**  
 Телефон: **2-Х-ТРУБНАЯ СХЕМА**

Телефон: **09.08.2025**

Узел учета: **Код УТЭ: 105560**

Отопление: **149/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВК1-7.04 № 207242**  
 Подающий трубопровод (M1) **расходомер: ПРЭМ**  
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ**  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)**  
 Договорные нагрузки: **Гкал/час: Qот = 1.0636**  
 Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час: Qтеп = 0**  
 Договорные расходы (ср. сут.): **Гкал/сут.: Qот = 323.119**  
**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**  
 Qтеп = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уходлив	T3	T4	P3	P4	QОбщ		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.12.2024	24.00		84.17	84.17	0.00	80.17	49.71	30.46	6.80	4.90														2.56
24.12.2024	24.00		82.79	82.79	0.00	78.02	48.42	29.60	6.80	4.90														2.45
25.12.2024	24.00		83.70	83.70	0.00	78.27	48.80	29.47	6.80	4.90														2.47
26.12.2024	24.00		85.48	85.48	0.00	79.03	49.74	29.29	6.80	4.90														2.51
27.12.2024	24.00		84.94	84.94	0.00	78.89	49.65	29.24	6.80	4.90														2.49
28.12.2024	24.00		84.14	84.14	0.00	78.46	49.13	29.33	6.80	4.90														2.47
29.12.2024	24.00		84.90	84.90	0.00	78.74	49.71	29.03	6.80	4.90														2.47
30.12.2024	24.00		84.62	84.62	0.00	78.76	49.76	29.00	6.80	4.90														2.46
31.12.2024	24.00		82.21	82.21	0.00	79.65	49.40	30.25	6.80	4.90														2.49
01.01.2025	24.00		83.07	83.07	0.00	82.71	50.74	31.97	6.80	4.90														2.66
02.01.2025	24.00		82.48	82.48	0.00	84.60	51.51	33.09	6.80	4.90														2.73
03.01.2025	24.00		82.18	82.18	0.00	84.33	51.13	33.20	6.80	4.90														2.73
04.01.2025	24.00		81.64	81.64	0.00	84.93	51.04	33.89	6.80	4.90														2.77
05.01.2025	24.00		81.36	81.36	0.00	86.55	51.31	35.24	6.80	4.90														2.87
06.01.2025	24.00		81.65	81.65	0.00	89.84	52.34	37.50	6.80	4.90														3.07
07.01.2025	24.00		82.40	82.40	0.00	90.24	52.80	37.44	6.80	4.90														3.09
08.01.2025	24.00		83.74	83.74	0.00	88.16	52.74	35.42	6.80	4.90														2.97
09.01.2025	24.00		83.23	83.23	0.00	84.77	51.28	33.49	6.80	4.90														2.79
10.01.2025	24.00		82.83	82.83	0.00	83.86	50.77	33.09	6.80	4.90														2.75
11.01.2025	24.00		82.88	82.88	0.00	83.95	50.87	33.08	6.80	4.90														2.74
12.01.2025	24.00		82.10	82.10	0.00	84.02	50.41	33.61	6.80	4.90														2.77
13.01.2025	24.00		81.12	81.12	0.00	83.46	49.70	33.76	6.80	4.90														2.74
14.01.2025	24.00		83.27	83.27	0.00	82.09	50.05	32.04	6.80	4.90														2.67
15.01.2025	24.00		82.45	82.45	0.00	80.44	49.35	31.09	6.80	4.90														2.57
16.01.2025	24.00		82.57	82.57	0.31	79.19	48.80	30.39	6.80	4.90														2.53
17.01.2025	24.00		83.21	83.21	0.00	79.57	49.28	30.29	6.80	4.90														2.52
18.01.2025	24.00		83.06	83.06	0.00	79.55	49.31	30.24	6.80	4.90														2.51
19.01.2025	24.00		81.86	81.86	0.00	79.21	48.63	30.58	6.80	4.90														2.50
20.01.2025	24.00		81.32	81.32	0.00	79.93	48.84	31.09	6.80	4.90														2.53
21.01.2025	24.00		80.71	80.71	0.00	82.20	48.94	33.26	6.80	4.90														2.68
22.01.2025	24.00	*	81.10	80.67	0.43	84.15	49.66	34.49	6.80	4.90														2.82
Среднее	24.00		82.81	82.79	0.02	82.19	50.12	32.06	6.80	4.90														2.66
Итого	744.00		2567.18	2566.44	0.74																			82.38

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Траб. ч
24.12.2024	65897.6	65898.30						1845.02	27010.00
23.01.2025	68380.6	68380.50						1924.86	27730.00

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **0 час**  
 Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему: **0 час**  
 Период расчета по договору: **0 час**  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0.25 °С**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 82.38 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **82.38 Гкал**  
 Объем потребленного теплоснабителя Узлн: **м.куб.**

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ЮЖНЫЙ РАЙОН  
**ОТЧЕТ ПРИНИТ 26.01.2025г.**  
 Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

