

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б**
 Адрес: **Седова ул, д. 72, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33093.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **106226**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.08.2025	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943.1 № 14866	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,587	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,228
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 178,329	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 91,2 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24,00	*	231,17	213,68	17,49	79,89	51,32	28,57	4,90	3,90	14,86			14,86	15,28		15,28		79,10			4,40	7,51
24.12.2024	24,00	*	228,35	209,94	18,41	77,61	49,73	27,88	4,90	3,90	15,84			15,84	16,27		16,27		77,32			4,40	7,29
25.12.2024	24,00	*	229,75	212,76	16,99	77,83	49,95	27,88	4,90	3,90	14,36			14,36	14,76		14,76		77,60			4,40	7,26
26.12.2024	24,00	*	235,46	217,54	17,92	78,58	51,00	27,58	4,90	3,90	15,17			15,17	15,59		15,59		78,38			4,40	7,42
27.12.2024	24,00	*	234,80	216,65	18,15	78,50	51,02	27,48	4,90	3,90	15,42			15,42	15,85		15,85		78,10			4,40	7,39
28.12.2024	24,00	*	233,30	214,95	18,35	78,04	50,53	27,51	4,90	3,90	15,65			15,65	16,08		16,08		77,75			4,40	7,35
29.12.2024	24,00	*	236,09	216,87	19,22	78,31	50,73	27,58	4,90	3,90	16,44			16,44	16,89		16,89		78,10			4,40	7,50
30.12.2024	24,00	*	236,38	215,93	20,45	78,36	50,65	27,71	4,90	3,90	17,62			17,62	18,11		18,11		78,00			4,40	7,59
31.12.2024	24,00	*	232,02	209,29	22,73	79,12	49,92	29,20	4,90	3,90	19,92			19,92	20,48		20,48		79,55			4,40	7,92
01.01.2025	24,00	*	226,86	212,61	14,25	82,11	51,52	30,59	4,90	3,90	11,49			11,49	11,83		11,83		81,80			4,40	7,68
02.01.2025	24,00	*	227,14	211,92	15,22	84,16	52,51	31,65	4,90	3,90	12,35			12,35	12,73		12,73		83,58			4,40	8,00
03.01.2025	24,00	*	227,13	210,87	16,26	83,87	52,19	31,68	4,90	3,90	13,38			13,38	13,80		13,80		83,44			4,40	8,06
04.01.2025	24,00	*	225,57	209,26	16,31	84,41	51,94	32,47	4,90	3,90	13,43			13,43	13,85		13,85		84,18			4,40	8,18
05.01.2025	24,00	*	225,63	208,11	17,52	85,93	52,17	33,76	4,90	3,90	14,56			14,56	15,04		15,04		85,85			4,40	8,54
06.01.2025	24,00	*	225,70	208,67	17,03	89,32	53,42	35,90	4,90	3,90	13,98			13,98	14,47		14,47		88,94			4,40	9,03
07.01.2025	24,00	*	226,79	211,04	15,75	89,74	54,22	35,52	4,90	3,90	12,65			12,65	13,10		13,10		89,19			4,40	8,92
08.01.2025	24,00	*	233,72	215,13	18,59	87,82	54,66	33,16	4,90	3,90	15,41			15,41	15,92		15,92		86,49			4,40	8,78
09.01.2025	24,00	*	232,52	213,55	18,97	84,36	53,05	31,31	4,90	3,90	15,91			15,91	16,41		16,41		83,69			4,40	8,30
10.01.2025	24,00	*	229,95	212,92	17,03	83,41	52,35	31,06	4,90	3,90	14,06			14,06	14,49		14,49		83,04			4,40	8,04
11.01.2025	24,00	*	229,87	213,19	16,68	83,48	52,50	30,98	4,90	3,90	13,72			13,72	14,14		14,14		83,11			4,40	8,01
12.01.2025	24,00	*	229,00	211,06	17,94	83,57	52,15	31,42	4,90	3,90	14,99			14,99	15,46		15,46		83,18			4,40	8,14
13.01.2025	24,00	*	225,71	208,00	17,71	83,04	51,25	31,79	4,90	3,90	14,82			14,82	15,27		15,27		82,67			4,40	8,09
14.01.2025	24,00	*	231,24	214,07	17,17	81,75	51,48	30,27	4,90	3,90	14,23			14,23	14,65		14,65		80,99			4,40	7,89
15.01.2025	24,00	*	230,03	212,22	17,81	80,01	50,80	29,21	4,90	3,90	14,97			14,97	15,40		15,40		79,71			4,40	7,63
16.01.2025	24,00	*	230,00	212,08	17,92	78,77	50,12	28,65	4,90	3,90	15,11			15,11	15,53		15,53		78,39			4,40	7,50
17.01.2025	24,00	*	232,47	214,21	18,26	79,15	50,82	28,33	4,90	3,90	15,41			15,41	15,85		15,85		78,87			4,40	7,52
18.01.2025	24,00	*	232,68	214,09	18,59	79,13	50,74	28,39	4,90	3,90	15,75			15,75	16,20		16,20		78,81			4,40	7,56
19.01.2025	24,00	*	229,57	210,35	19,22	78,80	50,08	28,72	4,90	3,90	16,39			16,39	16,85		16,85		78,53			4,40	7,56
20.01.2025	24,00	*	227,64	209,13	18,51	79,43	50,14	29,29	4,90	3,90	15,69			15,69	16,13		16,13		79,31			4,40	7,61
21.01.2025	24,00	*	224,53	206,98	17,55	81,66	50,29	31,37	4,90	3,90	14,71			14,71	15,15		15,15		81,76			4,40	7,94
22.01.2025	24,00	*	225,23	208,24	16,99	83,68	51,21	32,47	4,90	3,90	14,05			14,05	14,48		14,48		83,34			4,40	8,19
Среднее	24,00		229,88	212,11	17,77	81,74	51,43	30,30	4,90	3,90	14,91			14,91	15,36		15,36		81,38			4,40	7,88
Итого	744,00		7126,30	6575,31	550,99						462,34			462,34	476,06		476,06						244,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	277506	243713,00	17027,60		17446,20			9461,21	26917,40
23.01.2025	284867	250504,00	17506,90		17939,70			9752,48	27685,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,25 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **244,26** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **476,06** м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный за расчет: **Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**
 Идентификатор: **9cef1c7f-7761-4b35-8c15-6c1c077cac17**

ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕРЖЕНО **ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович** **27.01.25 14:32 (MSK)** Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**
 Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН** **28.01.25 10:31 (MSK)** Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации