

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 80, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 80, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **42325.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **146897**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205566	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3847	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2862
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,1013
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 116,871	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 40,52 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.12.2024	24,00	*	155,55	137,92	17,63	80,67	45,64	35,03	6,80	4,90	14,44			14,44	14,88		14,88					6,26	
24.12.2024	24,00	*	153,03	135,88	17,15	78,49	44,43	34,06	6,80	4,90	14,21			14,21	14,60		14,60					5,98	
25.12.2024	24,00	*	154,64	137,46	17,18	78,74	44,74	34,00	6,80	4,90	14,09			14,09	14,49		14,49					6,03	
26.12.2024	24,00	*	156,12	140,35	15,77	79,49	45,62	33,87	6,80	4,90	12,58			12,58	12,95		12,95					6,01	
27.12.2024	24,00	*	156,89	139,55	17,34	79,35	45,58	33,77	6,80	4,90	14,11			14,11	14,50		14,50					6,09	
28.12.2024	24,00	*	154,00	138,36	15,64	78,92	45,27	33,65	6,80	4,90	12,48			12,48	12,84		12,84					5,89	
29.12.2024	24,00	*	153,69	139,47	14,22	79,20	45,65	33,55	6,80	4,90	11,07			11,07	11,33		11,33					5,81	
30.12.2024	24,00	*	155,71	139,05	16,66	79,21	45,73	33,48	6,80	4,90	13,54			13,54	13,92		13,92					5,98	
31.12.2024	24,00	*	151,57	135,25	16,32	80,14	45,09	35,05	6,80	4,90	13,29			13,29	13,63		13,63					6,05	
01.01.2025	24,00	*	148,35	136,83	11,52	83,19	46,30	36,89	6,80	4,90	8,39			8,39	8,64		8,64					6,01	
02.01.2025	24,00	*	148,18	136,22	11,96	85,11	46,99	38,12	6,80	4,90	8,80			8,80	9,06		9,06					6,22	
03.01.2025	24,00	*	148,96	135,67	13,29	84,84	46,67	38,17	6,80	4,90	10,14			10,14	10,45		10,45					6,31	
04.01.2025	24,00	*	148,39	134,68	13,71	85,46	46,50	38,96	6,80	4,90	10,54			10,54	10,89		10,89					6,42	
05.01.2025	24,00	*	147,80	134,03	13,77	87,09	46,70	40,39	6,80	4,90	10,60			10,60	10,95		10,95					6,62	
06.01.2025	24,00	*	148,84	134,39	14,45	90,43	47,68	42,75	6,80	4,90	11,25			11,25	11,64		11,64					7,06	
07.01.2025	24,00	*	148,41	135,77	12,64	90,82	48,38	42,44	6,80	4,90	9,47			9,47	9,81		9,81					6,92	
08.01.2025	24,00	*	152,32	138,17	14,15	88,69	48,67	40,02	6,80	4,90	10,95			10,95	11,32		11,32					6,79	
09.01.2025	24,00	*	153,04	137,32	15,72	85,29	47,19	38,10	6,80	4,90	12,54			12,54	12,93		12,93					6,58	
10.01.2025	24,00	*	151,40	136,68	14,72	84,38	46,72	37,66	6,80	4,90	11,50			11,50	11,86		11,86					6,39	
11.01.2025	24,00	*	151,51	136,79	14,72	84,45	46,79	37,66	6,80	4,90	11,47			11,47	11,84		11,84					6,40	
12.01.2025	24,00	*	151,58	135,49	16,09	84,53	46,43	38,10	6,80	4,90	12,85			12,85	13,24		13,24					6,53	
13.01.2025	24,00	*	149,50	133,80	15,70	84,00	45,54	38,46	6,80	4,90	12,58			12,58	12,95		12,95					6,47	
14.01.2025	24,00	*	154,31	137,44	16,87	82,60	45,94	36,66	6,80	4,90	13,64			13,64	14,05		14,05					6,44	
15.01.2025	24,00	*	152,19	136,17	16,02	80,93	45,23	35,70	6,80	4,90	12,87			12,87	13,24		13,24					6,16	
16.01.2025	24,00	*	152,91	136,30	16,61	79,65	44,88	34,77	6,80	4,90	13,48			13,48	13,87		13,87					6,07	
17.01.2025	24,00	*	153,22	137,41	15,81	80,04	45,38	34,66	6,80	4,90	12,58			12,58	12,92		12,92					6,03	
18.01.2025	24,00	*	152,24	137,27	14,97	80,01	45,44	34,57	6,80	4,90	11,80			11,80	12,13		12,13					5,95	
19.01.2025	24,00	*	152,07	135,37	16,70	79,68	44,96	34,72	6,80	4,90	13,63			13,63	14,03		14,03					6,04	
20.01.2025	24,00	*	151,53	134,39	17,14	80,40	44,82	35,58	6,80	4,90	14,08			14,08	14,48		14,48					6,16	
21.01.2025	24,00	*	149,24	133,23	16,01	82,71	44,85	37,86	6,80	4,90	13,01			13,01	13,38		13,38					6,37	
22.01.2025	24,00	*	149,85	133,81	16,04	84,69	45,69	39,00	6,80	4,90	12,87			12,87	13,26		13,26					6,58	
Среднее	24,00		151,84	136,47	15,37	82,68	45,98	36,70	6,80	4,90	12,22			12,22	12,58		12,58					6,28	
Итого	744,00		4707,04	4230,52	476,52						378,85			378,85	390,08		390,08					194,62	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	12237,1	9503,94	1397,96		1430,60			579,37	2715,00
23.01.2025	17099,7	13873,40	1790,23		1834,49			812,48	3483,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,25 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **194,5** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **390,08** м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный за расчет: **Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**
 Идентификатор: **9cef1c7f-7761-4b35-8c15-6c1c077cac17**

ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕРЖЕНО **ООО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
27.01.25 14:32 (MSK) Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**
 Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
28.01.25 10:31 (MSK) Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации